Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1404485-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1404485 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
25.12.15	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
26.12.15	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
27.12.15	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
28.12.15	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
29.12.15	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
30.12.15	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
31.12.15	24,00	-	63,48	62,79	0,69	81,12	46,01	35,11	7,02	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
01.01.16	24,00	-	63,52	62,89	0,62	83,00	46,88	36,12	7,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
02.01.16	24,00	-	63,35	62,78	0,57	83,73	46,56	37,17	7,07	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
03.01.16	24,00	-	62,96	62,39	0,57	83,85	45,64	38,21	7,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
04.01.16	24,00	-	62,95	62,36	0,59	85,78	46,52	39,26	6,96	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
05.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
06.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
07.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
08.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
09.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
10.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
11.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
12.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
13.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
14.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
15.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
16.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
17.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
18.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
19.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
20.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
21.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
22.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
23.01.16	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
Среднее	24,00	-	63,25	62,64	0,61	83,50	46,32	37,17	7,01	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
Итого	744,00		1960,82	1941,96	18,86						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Главный специалист
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.