Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 5214.038,1
Строит.Адрес: Ивановская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208787-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208787
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Тхв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 104,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 158,18 | 149,83 | 8,35 | 70,01 | 48,05 | 21,96 | 7,00 | 5,00 | 3,47 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,40 | | | 3,88 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 157,89 | 149,54 | 8,35 | 70,07 | 47,93 | 22,14 | 7,00 | 5,00 | 3,50 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,40 | | | 3,90 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 156,69 | 148,56 | 8,13 | 70,35 | 47,77 | 22,58 | 7,00 | 5,00 | 3,54 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,39 | | | 3,93 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 154,66 | 146,33 | 8,33 | 72,97 | 47,96 | 25,01 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,40 | | | 4,27 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 154,63 | 146,67 | 7,96 | 75,13 | 48,67 | 26,46 | 7,00 | 5,00 | 4,10 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,39 | | | 4,48 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 155,90 | 147,29 | 8,61 | 77,25 | 49,33 | 27,92 | 7,00 | 5,00 | 4,36 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,42 | | | 4,78 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 156,25 | 147,69 | 8,56 | 81,07 | 50,84 | 30,23 | 7,00 | 5,00 | 4,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,44 | | | 5,17 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 157,74 | 148,01 | 9,73 | 82,92 | 51,97 | 30,95 | 7,00 | 5,00 | 4,89 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,51 | | | 5,40 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 156,57 | 146,36 | 10,21 | 83,64 | 51,47 | 32,17 | 7,00 | 5,00 | 5,04 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,53 | | | 5,57 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 153,42 | 143,90 | 9,52 | 83,76 | 50,39 | 33,37 | 7,00 | 5,00 | 5,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,48 | | | 5,61 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 155,72 | 145,65 | 10,07 | 85,66 | 51,69 | 33,97 | 7,00 | 5,00 | 5,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,52 | | | 5,82 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 153,03 | 143,11 | 9,92 | 87,05 | 51,73 | 35,32 | 7,00 | 5,00 | 5,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,51 | | | 5,93 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 151,66 | 142,24 | 9,42 | 88,05 | 51,25 | 36,80 | 7,00 | 5,00 | 5,59 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,48 | | | 6,07 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 147,35 | 137,69 | 9,66 | 87,85 | 50,67 | 37,18 | 7,00 | 5,00 | 5,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,49 | | | 5,98 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 155,31 | 145,22 | 10,09 | 86,47 | 49,74 | 36,73 | 7,00 | 5,00 | 5,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,50 | | | 6,21 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 149,88 | 140,48 | 9,40 | 88,61 | 49,97 | 38,64 | 7,00 | 5,00 | 5,80 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,47 | | | 6,27 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 135,76 | 125,96 | 9,80 | 87,80 | 46,95 | 40,85 | 7,00 | 5,00 | 5,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,46 | | | 6,01 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 134,46 | 124,44 | 10,02 | 88,00 | 46,79 | 41,21 | 7,00 | 5,00 | 5,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,47 | | | 6,02 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 133,65 | 124,29 | 9,36 | 89,54 | 47,54 | 42,00 | 7,00 | 5,00 | 5,62 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,45 | | | 6,06 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 135,67 | 126,34 | 9,33 | 93,97 | 50,76 | 43,21 | 7,00 | 5,00 | 5,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,47 | | | 6,35 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 136,66 | 126,90 | 9,76 | 93,29 | 51,45 | 41,84 | 7,00 | 5,00 | 5,73 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,50 | | | 6,23 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 134,79 | 125,81 | 8,98 | 92,95 | 51,24 | 41,71 | 7,00 | 5,00 | 5,63 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,46 | | | 6,09 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 134,85 | 126,17 | 8,68 | 94,52 | 51,67 | 42,85 | 7,00 | 5,00 | 5,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,45 | | | 6,24 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 135,11 | 125,89 | 9,22 | 93,98 | 51,41 | 42,57 | 7,00 | 5,00 | 5,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,47 | | | 6,24 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 135,07 | 126,64 | 8,43 | 93,79 | 51,60 | 42,19 | 7,00 | 5,00 | 5,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,43 | | | 6,14 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 133,82 | 125,35 | 8,47 | 93,80 | 51,17 | 42,63 | 7,00 | 5,00 | 5,71 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,43 | | | 6,15 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 145,18 | 137,24 | 7,95 | 86,02 | 50,14 | 35,88 | 7,00 | 5,00 | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | 5,55 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 137,03 | 137,03 | 0,00 | 86,80 | 49,50 | 37,30 | 7,00 | 5,00 | 5,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,12 |
| 21.01.16 | 24,00 | - | 135,17 | 135,17 | 0,00 | 94,16 | 52,69 | 41,47 | 7,00 | 5,00 | 5,62 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,62 |
| 22.01.16 | 24,00 | - | 130,06 | 130,06 | 0,00 | 93,72 | 51,47 | 42,25 | 7,00 | 5,00 | 5,51 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,51 |
| 23.01.16 | 24,00 | - | 128,54 | 128,54 | 0,00 | 93,52 | 50,64 | 42,88 | 7,00 | 5,00 | 5,52 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,52 |
| Среднее | 24,00 | - | 145,18 | 137,24 | 7,95 | 86,02 | 50,14 | 35,88 | 7,00 | 5,00 | 5,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | 5,55 |
| Итого | 744,00 | | 4500,70 | 4254,40 | 246,31 | | | | | | 159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 172,11 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.15 04:00 | 30063,90 | 28984,19 | 0,00 | - | 0,00 | - | 734,44 | - | - |
| 24.01.16 12:00 | 33774,04 | 32497,07 | 0,00 | - | 0,00 | - | 886,60 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 01 16 г.