Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	110,43	110,43	0,00	70,48	42,62	27,86	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
25.12.15	24,00	-	110,31	110,31	0,00	70,52	42,63	27,89	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
26.12.15	24,00	-	109,78	109,78	0,00	70,83	42,47	28,36	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
27.12.15	24,00	-	108,78	108,78	0,00	73,54	42,57	30,97	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
28.12.15	24,00	-	108,44	108,44	0,00	75,69	43,13	32,56	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
29.12.15	24,00	-	108,48	108,48	0,00	77,85	43,74	34,11	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
30.12.15	24,00	-	108,47	108,47	0,00	81,75	44,74	37,01	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
31.12.15	24,00	-	109,87	109,87	0,00	83,61	45,60	38,01	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
01.01.16	24,00	-	108,34	108,34	0,00	84,36	44,95	39,41	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
02.01.16	24,00	-	109,00	109,00	0,00	84,50	44,09	40,41	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
03.01.16	24,00	-	112,25	111,28	0,97	86,45	44,76	41,69	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
04.01.16	24,00	-	110,00	109,55	0,45	87,84	44,70	43,14	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
05.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
06.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
07.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
08.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
09.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
10.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
11.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
12.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
13.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
14.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
15.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
16.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
17.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
18.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
19.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
20.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
21.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
22.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
23.01.16	24,00		109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,85
Среднее	24,00	-	109,51	109,39	0,12	78,95	43,83	35,12	7,00	5,00	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
Итого	744,00		3394,89	3391,22	3,67						119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	8408,32	8329,33	0,00	-	0,00	-	242,38	-	-
	05.01.16 18:00	9242,28	9161,87	0,00	-	0,00	-	275,64	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел приемки и обработки показаний КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

печать энергосбыта