

Абонент: ЖЭС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЛ-1 СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Общедомовый э/д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2016
 Договор: 9070.038.1
 Строит. адрес: Ивановская 6
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счета подоплечения: Духотрбыная
 ВКП7-208797-Ч(С)-0116.6.К

Узел учета: ТЛ-1 СЦО
 Код УТЭ:
 Рассматривать совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Выявленные приборы: Установленные приборы: Часовые и стронн. архивы в файлах: Режим (смена):
 Показатр. (M1): расходомер: РРЭМ 50 Gml= 0.48 Gml= 72
 Оборот. гр. (M2): расходомер: РРЭМ 50 Gml= 0.48 Gml= 72
 Тр-д. ГВС (M3): расходомер: Gml= Gml=
 Тр-д. ГВС (M4): расходомер: Gml= Gml=
 Тр-д. ГВС (M5): расходомер: Gml= Gml=
 Расчетный алгоритм: зима: лето: Qот=1,363 Qвент.= Qотх.гр.= Qвс=

Договорные нагрузки, Кал/час: Qотх.гр.ср= Qвс.ср= Qотх.гр.ср= Qвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), Кал/час: Qотх.гр.ср= Qвс.ср= Qотх.гр.ср= Qвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), Г/сут: Qотх.гр.ср= Qвс.ср= Qотх.гр.ср= Qвс.ср=
 Фактические потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016: Qотх.гр.ср= Qвс.ср= Qотх.гр.ср= Qвс.ср=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общее теплостое	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	diver	Уводл	T3	T4	Qвс.общ	Qвс.кэл	Qвс.гвс	Q.общ.				
24.12.15	24.00	-	189.82	189.82	0.00	73.97	43.40	30.57	7.00	5.00	5.81	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.81
25.12.15	24.00	-	205.08	205.08	0.00	73.95	45.19	26.76	7.00	5.00	5.90	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.90
26.12.15	24.00	-	184.93	184.93	0.00	73.81	44.02	29.79	7.00	5.00	5.51	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.51
27.12.15	24.00	-	183.72	183.72	0.00	73.79	44.37	29.42	7.00	5.00	5.41	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.41
28.12.15	24.00	-	184.34	184.34	0.00	72.38	44.17	28.21	7.00	5.00	5.20	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
29.12.15	24.00	-	185.62	185.62	0.00	71.36	43.82	27.54	7.00	5.00	5.11	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.11
30.12.15	24.00	-	183.34	183.34	0.00	68.70	42.39	26.31	7.00	5.00	4.83	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.83
31.12.15	24.00	-	184.24	184.24	0.00	68.72	42.31	26.41	7.00	5.00	4.87	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.87
01.01.16	24.00	-	182.68	182.68	0.00	68.87	41.99	26.88	7.00	5.00	4.91	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.91
02.01.16	24.00	-	181.20	181.20	0.00	71.27	42.04	29.23	7.00	5.00	5.29	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.29
03.01.16	24.00	-	181.14	181.14	0.00	73.38	42.50	30.88	7.00	5.00	5.60	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.60
04.01.16	24.00	-	181.65	181.65	0.00	75.47	42.95	32.52	7.00	5.00	5.91	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.91
05.01.16	24.00	-	181.49	181.49	0.00	79.04	43.98	35.14	7.00	5.00	6.38	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.38
06.01.16	24.00	-	181.89	181.83	0.25	81.19	43.98	37.21	7.00	5.00	6.78	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.78
07.01.16	24.00	-	183.64	183.64	0.00	86.40	42.47	43.93	7.00	5.00	8.07	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.07
08.01.16	24.00	-	184.52	184.52	0.00	86.14	42.24	43.92	7.00	5.00	8.11	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.11
09.01.16	24.00	-	183.16	183.16	0.00	85.94	42.02	43.92	7.00	5.00	8.05	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.05
10.01.16	24.00	-	180.86	180.86	0.00	85.57	41.79	43.78	7.00	5.00	7.92	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.92
11.01.16	24.00	-	185.39	185.39	0.00	90.92	44.40	46.52	7.00	5.00	8.63	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.63
12.01.16	24.00	-	189.23	189.23	0.00	91.06	45.63	48.43	7.00	5.00	8.61	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.61
13.01.16	24.00	-	190.52	190.52	0.00	90.84	46.61	44.23	7.00	5.00	8.44	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.44
14.01.16	24.00	-	189.08	189.08	0.00	91.80	46.57	45.23	7.00	5.00	8.57	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.57
15.01.16	24.00	-	187.46	187.46	0.00	92.24	46.43	45.81	7.00	5.00	8.60	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.60
16.01.16	24.00	-	185.65	185.65	0.00	91.70	46.18	45.52	7.00	5.00	8.46	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.46
17.01.16	24.00	-	186.48	186.48	0.00	91.46	46.20	46.08	7.00	5.00	8.45	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.45
18.01.16	24.00	-	169.59	169.59	0.00	92.17	46.09	46.08	7.00	5.00	7.83	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.83
19.01.16	24.00	-	184.26	184.23	0.03	81.19	44.05	37.15	7.00	5.00	6.85	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.85
20.01.16	24.00	-	175.54	175.54	0.00	90.10	45.82	44.28	7.00	5.00	7.78	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.78
21.01.16	24.00	-	181.89	181.63	0.25	81.19	43.98	37.21	7.00	5.00	6.78	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.78
22.01.16	24.00	-	181.89	181.63	0.25	81.19	43.98	37.21	7.00	5.00	6.78	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.78
23.01.16	24.00	-	181.89	181.63	0.25	81.19	43.98	37.21	7.00	5.00	6.78	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.78
Среднее	24.00	-	184.26	184.23	0.03	81.19	44.05	37.15	7.00	5.00	6.85	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.85
Итого	744.00	-	5712.19	5711.14	1.05						212.20	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.20

Показания счетчиков на конец:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q СЦО (Ккал)	Q ГВС (Ккал)	Треб. ч
Синий датчик:	30.12.99 00:00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
	30.12.99 00:00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Т2:
 Корректировка на температурную холодную воду:
 Итого по приборам учета: 0,87 °С = 0,00 Ккал:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 212,20 Ккал:
 Контр. ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Кал: _____
 Квб.м: _____

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Филиал "Энергосбыт"
 Ленинградского филиала
 Управляющей организации КУУТЭ
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.01.16