Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9070.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206913-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206913 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,36964 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=410,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 242,07 | 242,07 | 0,00 | 70,33 | 47,59 | 22,74 | 7,00 | 5,00 | 5,51 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,51 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 241,79 | 241,79 | 0,00 | 70,39 | 47,50 | 22,89 | 7,00 | 5,00 | 5,54 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,54 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 240,62 | 240,62 | 0,00 | 70,64 | 47,25 | 23,39 | 7,00 | 5,00 | 5,63 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 5,63 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 73,28 | 47,61 | 25,67 | 7,00 | 5,00 | 6,13 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,13 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 238,80 | 238,80 | 0,00 | 75,45 | 48,29 | 27,16 | 7,00 | 5,00 | 6,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,49 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 238,89 | 238,89 | 0,00 | 77,61 | 49,01 | 28,60 | 7,00 | 5,00 | 6,84 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 6,84 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 237,16 | 237,16 | 0,00 | 81,43 | 50,22 | 31,21 | 7,00 | 5,00 | 7,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,41 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 236,39 | 236,39 | 0,00 | 83,37 | 51,25 | 32,12 | 7,00 | 5,00 | 7,60 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,60 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 235,17 | 235,17 | 0,00 | 84,12 | 50,70 | 33,42 | 7,00 | 5,00 | 7,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 7,87 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 233,23 | 233,23 | 0,00 | 84,24 | 49,68 | 34,56 | 7,00 | 5,00 | 8,07 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,07 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 233,58 | 233,58 | 0,00 | 86,12 | 50,68 | 35,44 | 7,00 | 5,00 | 8,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,29 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 232,40 | 232,40 | 0,00 | 87,52 | 50,89 | 36,63 | 7,00 | 5,00 | 8,53 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,53 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 230,94 | 230,94 | 0,00 | 88,53 | 50,52 | 38,01 | 7,00 | 5,00 | 8,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,79 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 221,65 | 221,65 | 0,00 | 88,46 | 49,99 | 38,47 | 7,00 | 5,00 | 8,54 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,54 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 230,47 | 230,47 | 0,00 | 86,94 | 48,78 | 38,16 | 7,00 | 5,00 | 8,80 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,80 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 230,74 | 230,74 | 0,00 | 89,15 | 49,38 | 39,77 | 7,00 | 5,00 | 9,19 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,19 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 229,93 | 229,93 | 0,00 | 88,35 | 48,51 | 39,84 | 7,00 | 5,00 | 9,17 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,17 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 227,82 | 227,82 | 0,00 | 88,54 | 48,59 | 39,95 | 7,00 | 5,00 | 9,12 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,12 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 89,95 | 49,22 | 40,73 | 7,00 | 5,00 | 9,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,30 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 231,36 | 231,36 | 0,00 | 94,49 | 52,09 | 42,40 | 7,00 | 5,00 | 9,83 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,83 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 232,73 | 232,73 | 0,00 | 93,75 | 52,82 | 40,93 | 7,00 | 5,00 | 9,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,55 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 230,59 | 230,59 | 0,00 | 93,42 | 53,02 | 40,40 | 7,00 | 5,00 | 9,34 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,34 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 227,89 | 227,89 | 0,00 | 95,07 | 53,26 | 41,81 | 7,00 | 5,00 | 9,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,55 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 224,49 | 224,49 | 0,00 | 94,55 | 52,73 | 41,82 | 7,00 | 5,00 | 9,41 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,41 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 225,13 | 225,13 | 0,00 | 94,33 | 52,90 | 41,43 | 7,00 | 5,00 | 9,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,35 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 223,98 | 223,98 | 0,00 | 94,35 | 52,61 | 41,74 | 7,00 | 5,00 | 9,37 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 9,37 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 231,82 | 231,83 | -0,02 | 85,64 | 50,25 | 35,39 | 7,00 | 5,00 | 8,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,18 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 227,24 | 227,24 | 0,00 | 87,01 | 51,65 | 35,36 | 7,00 | 5,00 | 8,04 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 8,04 |
| 21.01.16 | 24,00 | | 227,64 | 227,83 | -0,19 | 85,93 | 50,27 | 35,66 | 7,00 | 5,00 | 8,06 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 8,06 |
| 22.01.16 | 24,00 | | 227,64 | 227,83 | -0,19 | 85,93 | 50,27 | 35,66 | 7,00 | 5,00 | 8,06 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 8,06 |
| 23.01.16 | 24,00 | | 227,64 | 227,83 | -0,19 | 85,93 | 50,27 | 35,66 | 7,00 | 5,00 | 8,06 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 8,06 |
| Среднее | 24,00 | - | 231,82 | 231,83 | -0,02 | 85,64 | 50,25 | 35,39 | 7,00 | 5,00 | 8,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,18 |
| Итого | 744,00 | | 7186,30 | 7186,88 | -0,58 | | | | | | 253,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,61 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **253,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« 23 01 16 г.