Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 8-77 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208193-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208193 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	109,53	109,53	0,00	69,33	44,86	24,47	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
25.12.15	24,00	-	109,42	109,42	0,00	69,37	44,68	24,69	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
26.12.15	24,00	-	109,05	109,05	0,00	69,64	44,46	25,18	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
27.12.15	24,00	-	108,20	108,20	0,00	72,20	44,80	27,40	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
28.12.15	24,00	-	108,35	108,35	0,00	74,34	45,43	28,91	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
29.12.15	24,00	-	108,27	108,27	0,00	76,45	46,11	30,34	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
30.12.15	24,00	-	107,79	107,79	0,00	80,19	47,33	32,86	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
31.12.15	24,00	-	107,61	107,61	0,00	82,06	48,06	34,00	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
01.01.16	24,00	-	107,22	107,22	0,00	82,73	47,71	35,02	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
02.01.16	24,00	-	106,66	106,66	0,00	82,77	46,81	35,96	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
03.01.16	24,00	-	106,55	106,55	0,00	84,70	47,45	37,25	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
04.01.16	24,00	-	105,23	105,23	0,00	86,07	47,57	38,50	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
05.01.16	24,00	-	105,29	105,29	0,00	86,89	47,13	39,76	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
06.01.16	23,00	-	100,73	100,73	0,00	86,78	46,64	40,14	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
07.01.16	24,00	-	103,23	103,23	0,00	85,33	45,04	40,29	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
08.01.16	24,00	-	102,94	102,94	0,00	87,50	45,87	41,63	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
09.01.16	24,00	-	102,30	102,30	0,00	86,74	45,48	41,26	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
10.01.16	24,00	-	101,48	101,48	0,00	86,84	45,38	41,46	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
11.01.16	24,00	-	101,83	101,83	0,00	88,26	45,36	42,90	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
12.01.16	24,00	-	100,62	100,62	0,00	92,81	47,33	45,48	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
13.01.16	24,00	-	100,66	100,66	0,00	92,14	47,57	44,57	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
14.01.16	24,00	-	99,79	99,79	0,00	91,76	47,43	44,33	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
15.01.16	24,00	-	99,19	99,19	0,00	93,32	47,73	45,59	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
16.01.16	24,00	-	98,42	98,42	0,00	92,76	47,26	45,50	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
17.01.16	22,00	-	90,53	90,53	0,00	92,69	47,48	45,21	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
18.01.16	24,00	-	98,40	98,40	0,00	92,58	47,24	45,34	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
19.01.16	24,00	-	102,11	102,11	-	84,97	46,36	38,61	7,00	5,00	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91
20.01.16	24,00	-	102,11	102,11	-	84,97	46,36	38,61	7,00	5,00	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91
21.01.16	24,00	-	87,65	87,65	0,00	93,00	45,97	47,03	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
22.01.16	24,00	-	87,13	87,13	0,00	92,56	45,39	47,17	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
23.01.16	24,00	-	87,02	87,02	0,00	92,33	44,90	47,43	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
Среднее	23,90	-	102,11	102,11	-	84,97	46,36	38,61	7,00	5,00	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91
Итого	741,00		3165,30	3165,30	0,00						121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	23226,95	23194,81	0,00	-	0,00	-	506,99		-
	24.01.16 02:00	25762,60	25737,95	0,00	-	0,00	-	611,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.
печать энергосбыта