

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 221168  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до  
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
24.12.15	24	-	57,40	8,74	216,230	-	-	40,94	7,00	216,050	-	16,46	0,180	0,00	0,00	0,00	3,567
25.12.15	24	-	59,49	8,74	216,530	-	-	42,08	6,99	215,940	-	17,41	0,590	0,00	0,00	0,00	3,797
26.12.15	24	-	59,30	8,77	211,910	-	-	41,44	7,10	211,740	-	17,86	0,170	0,00	0,00	0,00	3,791
27.12.15	24	-	64,47	8,79	209,680	-	-	43,41	7,15	209,420	-	21,06	0,260	0,00	0,00	0,00	4,426
28.12.15	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
29.12.15	24	-	71,52	8,70	217,380	-	-	47,29	6,94	216,860	-	24,23	0,520	0,00	0,00	0,00	5,295
30.12.15	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
31.12.15	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
01.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
02.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
03.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
04.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
05.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
06.01.16	24	-	84,96	8,73	213,900	-	-	51,46	6,99	213,900	-	33,50	0,000	0,00	0,00	0,00	7,175
07.01.16	24	-	86,61	8,75	212,030	-	-	51,81	7,04	212,030	-	34,80	0,000	0,00	0,00	0,00	7,388
08.01.16	24	-	87,85	8,77	210,950	-	-	52,29	7,07	210,950	-	35,56	0,000	0,00	0,00	0,00	7,512
09.01.16	24	-	87,60	8,76	211,720	-	-	52,03	7,05	211,570	-	35,57	0,150	0,00	0,00	0,00	7,552
10.01.16	24	-	87,56	8,74	213,290	-	-	52,48	7,01	213,290	-	35,08	0,000	0,00	0,00	0,00	7,495
11.01.16	24	-	87,56	8,69	211,010	-	-	52,67	7,01	211,000	-	34,89	0,010	0,00	0,00	0,00	7,374
12.01.16	24	-	86,18	8,62	215,640	-	-	52,96	6,86	215,580	-	33,22	0,060	0,00	0,00	0,00	7,174
13.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
14.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
15.01.16	24	-	58,88	8,43	213,170	-	-	39,05	6,72	213,170	-	19,83	0,000	0,00	0,00	0,00	4,179
16.01.16	24	-	83,61	8,48	194,910	-	-	47,51	7,06	194,690	-	36,10	0,220	0,00	0,00	0,00	7,033
17.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
18.01.16	24	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	0,00	0,00	0,00	6,159
19.01.16	24	-	83,39	8,07	172,930	-	-	50,82	6,56	171,970	-	32,57	0,960	0,00	0,00	0,00	5,691
20.01.16	24	-	85,22	8,84	223,570	-	-	53,31	6,98	222,670	-	31,91	0,900	0,00	0,00	0,00	7,193
21.01.16	24	-	85,00	8,85	222,190	-	-	53,22	7,02	221,820	-	31,78	0,370	0,00	0,00	0,00	7,092
22.01.16	24	-	85,26	8,89	219,970	-	-	52,95	7,09	219,630	-	32,31	0,340	0,00	0,00	0,00	7,133
Среднее	24,00	-	77,88	8,69	211,501	-	-	48,76	6,98	211,238	-	29,12	0,263	-	-	-	6,159
Итого	744,0				6556,517	0,000				6548,371	0,000		8,146	0,00	0,00	0,00	190,94

Ориентировочно до конца месяца(+)

1872,734

1868,471

4,263

59,74

Корректировка за прошлый месяц (-)

1955,404

1950,660

4,744

36,86

**Итого за январь 2016 :**

6473,847

6466,183

7,665

213,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 01:00	52483,300	-	50310,350	-	0,000	0,000	1055,755	
23.01.16 00:00	58973,030	-	56718,990	-	0,000	0,000	1249,022	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения 28.01.2016 г. у у  
 Дата \_\_\_\_\_