

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Tхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	54,10	10,20	75,230	-	-	37,66	5,60	75,230	-	16,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,242
24.12.15	24	-	57,38	10,20	79,050	-	-	39,52	5,60	79,050	-	17,86	0,000	0,00	0,00	0,00	1,414
25.12.15	24	-	60,88	10,20	78,530	-	-	41,22	5,60	78,530	-	19,66	0,000	0,00	0,00	0,00	1,549
26.12.15	24	-	59,83	10,20	77,800	-	-	40,31	5,60	77,800	-	19,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,522
27.12.15	24	-	59,85	10,20	77,730	-	-	39,94	5,60	77,730	-	19,91	0,000	0,00	0,00	0,00	1,549
28.12.15	24	-	62,20	10,20	77,540	-	-	40,57	5,60	77,540	-	21,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,678
29.12.15	24	-	68,68	10,20	77,490	-	-	43,31	5,60	77,490	-	25,37	0,000	0,00	0,00	0,00	1,974
30.12.15	24	-	73,66	10,20	77,700	-	-	45,41	5,60	77,700	-	28,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,202
31.12.15	24	-	77,59	10,20	77,770	-	-	47,22	5,60	77,770	-	30,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,365
01.01.16	24	-	75,87	10,20	77,730	-	-	45,92	5,60	77,730	-	29,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,334
02.01.16	24	-	76,30	10,20	77,630	-	-	45,33	5,60	77,630	-	30,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,407
03.01.16	24	-	77,51	10,20	77,550	-	-	45,88	5,60	77,540	-	31,63	0,010	0,00	0,00	0,00	2,462
04.01.16	24	-	77,71	10,20	77,240	-	-	45,63	5,60	77,240	-	32,08	0,000	0,00	0,00	0,00	2,483
05.01.16	24	-	76,88	10,20	77,140	-	-	44,70	5,60	77,140	-	32,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,487
06.01.16	24	-	76,60	10,20	72,100	-	-	43,26	5,60	72,100	-	33,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,410
07.01.16	24	-	75,41	10,20	78,120	-	-	43,12	5,60	78,100	-	32,29	0,020	0,00	0,00	0,00	2,528
08.01.16	24	-	75,63	10,20	74,840	-	-	42,24	5,60	74,780	-	33,39	0,060	0,00	0,00	0,00	2,506
09.01.16	24	-	75,56	10,20	72,130	-	-	41,38	5,60	72,100	-	34,18	0,030	0,00	0,00	0,00	2,471
10.01.16	24	-	75,99	10,20	69,790	-	-	41,13	5,60	69,780	-	34,86	0,010	0,00	0,00	0,00	2,437
11.01.16	24	-	76,95	10,20	72,360	-	-	42,09	5,60	72,320	-	34,86	0,040	0,00	0,00	0,00	2,529
12.01.16	24	-	79,96	10,20	73,720	-	-	44,26	5,60	73,710	-	35,70	0,010	0,00	0,00	0,00	2,636
13.01.16	24	-	81,68	10,20	73,570	-	-	45,79	5,60	73,530	-	35,89	0,040	0,00	0,00	0,00	2,648
14.01.16	24	-	81,48	10,20	72,920	-	-	45,79	5,60	72,910	-	35,69	0,010	0,00	0,00	0,00	2,605
15.01.16	24	-	82,47	10,20	72,920	-	-	45,75	5,60	72,900	-	36,72	0,020	0,00	0,00	0,00	2,682
16.01.16	24	-	81,27	10,20	72,850	-	-	45,38	5,60	72,850	-	35,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,619
17.01.16	24	-	80,57	10,20	72,830	-	-	45,24	5,60	72,830	-	35,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,576
18.01.16	24	-	82,69	10,20	72,880	-	-	45,82	5,60	72,870	-	36,87	0,010	0,00	0,00	0,00	2,695
19.01.16	24	-	84,17	10,20	73,500	-	-	47,34	5,60	73,460	-	36,83	0,040	0,00	0,00	0,00	2,714
20.01.16	24	-	83,86	10,20	75,460	-	-	48,25	5,60	75,450	-	35,61	0,010	0,00	0,00	0,00	2,697
21.01.16	24	-	83,66	10,20	75,530	-	-	48,38	5,60	75,510	-	35,28	0,020	0,00	0,00	0,00	2,672
22.01.16	24	-	83,90	10,20	74,830	-	-	47,99	5,60	74,807	-	35,91	0,023	0,00	0,00	0,00	2,694
Среднее	24,00	-	74,85	10,20	75,370	-	-	44,06	5,60	75,359	-	30,79	0,011	-	-	-	2,316
Итого	744,0	-			2336,480	0,000				2336,127	0,000		0,353	0,00	0,00	0,00	71,79

Ориентировочно до конца месяца(+)

665,846

665,713

0,133

24,00

Корректировка за прошлый месяц (-)

685,594

685,594

0,000

13,91

Итого за январь 2016 :

2316,731

2316,245

0,486

81,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 01:00	6091,130	-	6091,190	-	0,000	0,000	113,097	
23.01.16 00:00	8425,230	-	8424,960	-	0,000	0,000	184,684	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата _____ 29.01.2016