

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 50  
 Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.  
 КТППТР-05  
 КТППТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	54,29	10,30	255,520	-	-	40,90	5,60	253,730	-	13,39	1,790	0,00	0,00	0,00	3,510
24.12.15	24	-	57,49	10,30	268,820	-	-	43,07	5,60	266,930	-	14,42	1,890	0,00	0,00	0,00	3,974
25.12.15	24	-	61,13	10,30	269,050	-	-	45,05	5,60	267,150	-	16,08	1,900	0,00	0,00	0,00	4,431
26.12.15	24	-	59,98	10,30	268,490	-	-	44,33	5,60	266,670	-	15,65	1,820	0,00	0,00	0,00	4,301
27.12.15	24	-	60,16	10,30	268,040	-	-	44,03	5,60	266,170	-	16,13	1,870	0,00	0,00	0,00	4,425
28.12.15	24	-	62,30	10,30	267,290	-	-	44,72	5,60	265,440	-	17,58	1,850	0,00	0,00	0,00	4,798
29.12.15	24	-	68,80	10,30	267,230	-	-	48,07	5,60	265,330	-	20,73	1,900	0,00	0,00	0,00	5,651
30.12.15	24	-	73,88	10,30	267,670	-	-	50,72	5,60	265,870	-	23,16	1,800	0,00	0,00	0,00	6,309
31.12.15	24	-	77,90	10,30	268,020	-	-	52,91	5,60	266,270	-	24,99	1,750	0,00	0,00	0,00	6,812
01.01.16	24	-	76,26	10,30	268,200	-	-	51,84	5,60	266,200	-	24,42	2,000	0,00	0,00	0,00	6,676
02.01.16	24	-	76,67	10,30	268,090	-	-	51,12	5,60	266,020	-	25,55	2,070	0,00	0,00	0,00	6,980
03.01.16	24	-	77,74	10,30	267,980	-	-	52,07	5,60	265,830	-	25,67	2,150	0,00	0,00	0,00	7,011
04.01.16	24	-	78,10	10,30	267,300	-	-	51,93	5,60	265,130	-	26,17	2,170	0,00	0,00	0,00	7,128
05.01.16	24	-	77,26	10,30	267,090	-	-	51,06	5,60	264,940	-	26,20	2,150	0,00	0,00	0,00	7,128
06.01.16	24	-	77,16	10,30	249,390	-	-	49,55	5,60	247,040	-	27,61	2,350	0,00	0,00	0,00	7,020
07.01.16	24	-	75,73	10,30	269,860	-	-	49,37	5,60	267,120	-	26,36	2,740	0,00	0,00	0,00	7,272
08.01.16	24	-	76,05	10,30	259,110	-	-	48,50	5,60	256,400	-	27,55	2,710	0,00	0,00	0,00	7,290
09.01.16	24	-	76,00	10,30	309,410	-	-	51,76	5,60	306,390	-	24,24	3,020	0,00	0,00	0,00	7,685
10.01.16	24	-	76,50	10,30	352,890	-	-	54,61	5,60	349,740	-	21,89	3,150	0,00	0,00	0,00	7,932
11.01.16	24	-	77,36	10,30	362,470	-	-	55,83	5,60	359,270	-	21,53	3,200	0,00	0,00	0,00	8,015
12.01.16	24	-	80,38	10,30	366,960	-	-	58,34	5,60	363,800	-	22,04	3,160	0,00	0,00	0,00	8,311
13.01.16	24	-	82,13	10,30	365,810	-	-	59,92	5,60	362,860	-	22,21	2,950	0,00	0,00	0,00	8,342
14.01.16	24	-	82,00	10,30	362,750	-	-	59,87	5,60	359,730	-	22,13	3,020	0,00	0,00	0,00	8,247
15.01.16	24	-	82,92	10,30	362,400	-	-	60,09	5,60	359,650	-	22,83	2,750	0,00	0,00	0,00	8,480
16.01.16	24	-	81,86	10,30	361,380	-	-	59,50	5,60	358,830	-	22,36	2,550	0,00	0,00	0,00	8,271
17.01.16	24	-	81,14	10,30	361,220	-	-	59,27	5,60	358,620	-	21,87	2,600	0,00	0,00	0,00	8,092
18.01.16	24	-	83,13	10,30	361,130	-	-	60,24	5,60	358,580	-	22,89	2,550	0,00	0,00	0,00	8,460
19.01.16	24	-	84,74	10,30	363,600	-	-	61,91	5,60	361,120	-	22,83	2,480	0,00	0,00	0,00	8,492
20.01.16	24	-	84,40	10,30	373,610	-	-	62,43	5,60	371,100	-	21,97	2,510	0,00	0,00	0,00	8,408
21.01.16	24	-	84,19	10,30	374,060	-	-	62,33	5,60	371,560	-	21,86	2,500	0,00	0,00	0,00	8,377
22.01.16	24	-	82,32	10,30	374,360	-	-	60,94	5,60	371,840	-	21,38	2,520	0,00	0,00	0,00	8,198
Среднее	24,00	-	75,16	10,30	308,684	-	-	53,11	5,60	306,301	-	22,05	2,383	-	-	-	6,969
Итого	744,0				9569,200	0,000				9495,330	0,000		73,870	0,00	0,00	0,00	216,03

Ориентировочно до конца месяца(+)

3303,463

3280,693

22,770

74,95

Корректировка за прошлый месяц (-)

2335,757

2318,619

17,139

39,58

**Итого за январь 2016 :**

10536,906

10457,404

79,501

251,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 01:00	8827,770	-	8762,660	-	0,000	0,000	147,195	
23.01.16 00:00	18386,150	-	18247,240	-	0,000	0,000	363,075	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата 29.01.2016