

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	54,15	10,30	151,840	-	-	39,05	5,60	150,180	-	15,10	1,660	0,00	0,00	0,00	2,369
24.12.15	24	-	57,31	10,30	159,630	-	-	40,76	5,60	157,940	-	16,55	1,690	0,00	0,00	0,00	2,723
25.12.15	24	-	60,97	10,30	159,880	-	-	42,67	5,60	158,050	-	18,30	1,830	0,00	0,00	0,00	3,015
26.12.15	24	-	59,81	10,30	159,540	-	-	41,98	5,60	157,780	-	17,83	1,760	0,00	0,00	0,00	2,928
27.12.15	24	-	60,03	10,30	159,340	-	-	41,43	5,60	157,600	-	18,60	1,740	0,00	0,00	0,00	3,049
28.12.15	24	-	62,06	10,30	158,940	-	-	41,87	5,60	157,180	-	20,19	1,760	0,00	0,00	0,00	3,292
29.12.15	24	-	68,53	10,30	159,060	-	-	44,79	5,60	157,200	-	23,74	1,860	0,00	0,00	0,00	3,870
30.12.15	24	-	73,60	10,30	159,300	-	-	47,04	5,60	157,440	-	26,56	1,860	0,00	0,00	0,00	4,329
31.12.15	24	-	77,62	10,30	159,530	-	-	49,14	5,60	157,610	-	28,48	1,920	0,00	0,00	0,00	4,652
01.01.16	24	-	76,04	10,30	159,500	-	-	48,07	5,60	157,610	-	27,97	1,890	0,00	0,00	0,00	4,565
02.01.16	24	-	76,38	10,30	159,380	-	-	47,45	5,60	157,460	-	28,93	1,920	0,00	0,00	0,00	4,713
03.01.16	24	-	77,46	10,30	159,200	-	-	48,13	5,60	157,370	-	29,33	1,830	0,00	0,00	0,00	4,770
04.01.16	24	-	77,83	10,30	158,810	-	-	48,10	5,60	156,990	-	29,73	1,820	0,00	0,00	0,00	4,822
05.01.16	24	-	77,00	10,30	158,660	-	-	47,14	5,60	156,730	-	29,86	1,930	0,00	0,00	0,00	4,842
06.01.16	24	-	76,87	10,30	147,710	-	-	45,68	5,60	146,090	-	31,19	1,620	0,00	0,00	0,00	4,692
07.01.16	24	-	75,44	10,30	159,630	-	-	52,00	5,60	157,870	-	23,44	1,760	0,00	0,00	0,00	3,900
08.01.16	24	-	75,76	10,30	153,770	-	-	47,28	5,60	151,440	-	28,48	2,320	0,00	0,00	0,00	4,500
09.01.16	24	-	75,70	10,30	144,520	-	-	45,76	5,60	142,400	-	29,94	2,120	0,00	0,00	0,00	4,433
10.01.16	24	-	76,17	10,30	136,760	-	-	45,12	5,60	135,250	-	31,05	1,510	0,00	0,00	0,00	4,324
11.01.16	24	-	77,03	10,30	140,430	-	-	46,08	5,60	138,800	-	30,95	1,630	0,00	0,00	0,00	4,433
12.01.16	24	-	80,05	10,30	142,230	-	-	48,30	5,60	140,570	-	31,75	1,660	0,00	0,00	0,00	4,606
13.01.16	24	-	81,79	10,30	141,840	-	-	49,87	5,60	140,130	-	31,92	1,710	0,00	0,00	0,00	4,623
14.01.16	24	-	81,68	10,30	140,560	-	-	49,88	5,60	138,880	-	31,80	1,680	0,00	0,00	0,00	4,566
15.01.16	24	-	82,55	10,30	140,660	-	-	49,96	5,60	138,940	-	32,59	1,720	0,00	0,00	0,00	4,681
16.01.16	24	-	81,52	10,30	140,320	-	-	49,59	5,60	138,570	-	31,93	1,750	0,00	0,00	0,00	4,578
17.01.16	24	-	80,80	10,30	140,260	-	-	49,42	5,60	138,500	-	31,38	1,760	0,00	0,00	0,00	4,501
18.01.16	24	-	82,70	10,30	140,300	-	-	50,00	5,60	137,350	-	32,70	2,950	0,00	0,00	0,00	4,748
19.01.16	24	-	84,37	10,30	141,330	-	-	51,53	5,60	137,600	-	32,84	3,730	0,00	0,00	0,00	4,849
20.01.16	24	-	84,06	10,30	145,200	-	-	52,26	5,60	141,660	-	31,80	3,540	0,00	0,00	0,00	4,816
21.01.16	24	-	83,84	10,30	145,330	-	-	52,18	5,60	141,840	-	31,66	3,490	0,00	0,00	0,00	4,799
22.01.16	24	-	82,01	10,30	145,430	-	-	51,08	5,60	141,480	-	30,93	3,950	0,00	0,00	0,00	4,713
Среднее	24,00	-	74,88	10,30	150,609	-	-	47,21	5,60	148,533	-	27,66	2,077	-	-	-	4,248
Итого	744,0	-	-	-	4668,890	0,000	-	-	-	4604,510	0,000	-	64,380	0,00	0,00	0,00	131,70

Ориентировочно до конца месяца(+)

1283,361

1256,143

27,219

42,43

Корректировка за прошлый месяц (-)

1389,947

1374,557

15,390

26,97

Итого за январь 2016 :

4562,304

4486,096

76,209

147,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	12283,900	-	12159,060	-	0,000	0,000	228,702	
23.01.16 00:00	16946,350	-	16757,210	-	0,000	0,000	360,303	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}=$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 29.01.2016