

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	53,97	10,30	139,830	-	-	36,98	5,60	139,830	-	16,99	0,000	0,00	0,00	0,00	2,387
24.12.15	24	-	57,12	10,30	146,780	-	-	38,58	5,60	146,780	-	18,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,731
25.12.15	24	-	60,79	10,30	146,660	-	-	40,23	5,60	146,660	-	20,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,026
26.12.15	24	-	59,62	10,30	146,380	-	-	39,56	5,60	146,380	-	20,06	0,000	0,00	0,00	0,00	2,945
27.12.15	24	-	59,86	10,30	146,160	-	-	39,03	5,60	146,160	-	20,83	0,000	0,00	0,00	0,00	3,054
28.12.15	24	-	61,87	10,30	145,760	-	-	39,35	5,60	145,760	-	22,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,287
29.12.15	24	-	68,32	10,30	145,840	-	-	41,88	5,60	145,840	-	26,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,861
30.12.15	24	-	73,37	10,30	146,140	-	-	43,92	5,60	146,130	-	29,45	0,010	0,00	0,00	0,00	4,312
31.12.15	24	-	77,39	10,30	146,300	-	-	45,84	5,60	146,300	-	31,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,625
01.01.16	24	-	75,82	10,30	146,560	-	-	44,93	5,60	146,560	-	30,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,536
02.01.16	24	-	76,15	10,30	146,650	-	-	44,19	5,60	146,650	-	31,96	0,000	0,00	0,00	0,00	4,699
03.01.16	24	-	77,22	10,30	146,710	-	-	44,85	5,60	146,710	-	32,37	0,000	0,00	0,00	0,00	4,758
04.01.16	24	-	77,60	10,30	146,270	-	-	44,78	5,60	146,270	-	32,82	0,000	0,00	0,00	0,00	4,811
05.01.16	24	-	76,78	10,30	146,180	-	-	43,89	5,60	146,180	-	32,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,817
06.01.16	24	-	76,66	10,30	137,720	-	-	43,98	5,60	137,840	-	32,68	-0,120	0,00	0,00	0,00	4,538
07.01.16	24	-	75,23	10,30	154,400	-	-	50,96	5,60	155,180	-	24,27	-0,780	0,00	0,00	0,00	3,813
08.01.16	24	-	75,55	10,30	148,800	-	-	44,92	5,60	148,350	-	30,63	0,450	0,00	0,00	0,00	4,589
09.01.16	24	-	75,49	10,30	162,290	-	-	45,98	5,60	162,290	-	29,51	0,000	0,00	0,00	0,00	4,802
10.01.16	24	-	75,99	10,30	171,590	-	-	47,64	5,60	171,590	-	28,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,876
11.01.16	24	-	76,84	10,30	176,190	-	-	48,67	5,60	176,190	-	28,17	0,000	0,00	0,00	0,00	4,977
12.01.16	24	-	79,86	10,30	178,280	-	-	50,97	5,60	178,280	-	28,89	0,000	0,00	0,00	0,00	5,168
13.01.16	24	-	81,61	10,30	177,610	-	-	52,50	5,60	177,610	-	29,11	0,000	0,00	0,00	0,00	5,190
14.01.16	24	-	81,49	10,30	176,030	-	-	52,50	5,60	176,030	-	28,99	0,000	0,00	0,00	0,00	5,122
15.01.16	24	-	82,35	10,30	175,940	-	-	52,45	5,60	175,940	-	29,90	0,000	0,00	0,00	0,00	5,277
16.01.16	24	-	81,34	10,30	175,610	-	-	52,17	5,60	175,610	-	29,17	0,000	0,00	0,00	0,00	5,136
17.01.16	24	-	80,62	10,30	175,540	-	-	51,97	5,60	175,540	-	28,65	0,000	0,00	0,00	0,00	5,044
18.01.16	24	-	82,50	10,30	175,450	-	-	52,56	5,60	175,450	-	29,94	0,000	0,00	0,00	0,00	5,270
19.01.16	24	-	84,18	10,30	176,590	-	-	54,07	5,60	176,590	-	30,11	0,000	0,00	0,00	0,00	5,338
20.01.16	24	-	83,87	10,30	181,480	-	-	54,94	5,60	181,480	-	28,93	0,000	0,00	0,00	0,00	5,267
21.01.16	24	-	83,64	10,30	181,490	-	-	54,85	5,60	181,490	-	28,79	0,000	0,00	0,00	0,00	5,245
22.01.16	24	-	81,83	10,30	181,580	-	-	53,75	5,60	181,580	-	28,08	0,000	0,00	0,00	0,00	5,114
Среднее	24,00	-	74,68	10,30	159,639	-	-	46,87	5,60	159,653	-	27,81	-0,014	-	-	-	4,471
Итого	744,0	-			4948,810	0,000				4949,250	0,000		-0,440	0,00	0,00	0,00	138,62

Ориентировочно до конца месяца(+)

1604,237

1604,237

0,000

46,82

Корректировка за прошлый месяц (-)

1281,857

1281,857

0,000

26,99

Итого за январь 2016 :

5271,190

5271,630

-0,440

158,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	12970,130	-	12958,770	-	0,000	0,000	209,030	
23.01.16 00:00	17913,020	-	17902,100	-	0,000	0,000	347,545	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, тхв=

°С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 для отчетов
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 29.01.2016