

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТППТР-05

КТППТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	53,88	10,30	224,480	-	-	38,87	5,60	224,480	-	15,01	0,000	0,00	0,00	0,00	3,382
24.12.15	24	-	57,08	10,30	236,570	-	-	40,81	5,60	236,570	-	16,27	0,000	0,00	0,00	0,00	3,863
25.12.15	24	-	60,66	10,30	235,860	-	-	42,60	5,60	235,860	-	18,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,273
26.12.15	24	-	59,54	10,30	234,960	-	-	41,93	5,60	234,960	-	17,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,155
27.12.15	24	-	59,68	10,30	234,100	-	-	41,46	5,60	234,100	-	18,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,279
28.12.15	24	-	61,82	10,30	233,060	-	-	42,87	5,60	232,760	-	18,95	0,300	0,00	0,00	0,00	4,444
29.12.15	24	-	68,25	10,30	233,080	-	-	44,63	5,60	233,080	-	23,62	0,000	0,00	0,00	0,00	5,517
30.12.15	24	-	73,25	10,30	233,500	-	-	46,93	5,60	233,500	-	26,32	0,000	0,00	0,00	0,00	6,161
31.12.15	24	-	77,20	10,30	233,130	-	-	48,89	5,60	233,130	-	28,31	0,000	0,00	0,00	0,00	6,621
01.01.16	24	-	75,57	10,30	232,710	-	-	47,84	5,60	232,710	-	27,73	0,000	0,00	0,00	0,00	6,473
02.01.16	24	-	75,98	10,30	232,610	-	-	47,21	5,60	232,610	-	28,77	0,000	0,00	0,00	0,00	6,706
03.01.16	24	-	77,03	10,30	232,160	-	-	47,91	5,60	232,160	-	29,12	0,000	0,00	0,00	0,00	6,779
04.01.16	24	-	77,37	10,30	231,390	-	-	47,93	5,60	231,390	-	29,44	0,000	0,00	0,00	0,00	6,829
05.01.16	24	-	76,54	10,30	231,070	-	-	47,03	5,60	231,070	-	29,51	0,000	0,00	0,00	0,00	6,836
06.01.16	24	-	76,35	10,30	217,270	-	-	45,73	5,60	217,340	-	30,62	-0,070	0,00	0,00	0,00	6,668
07.01.16	24	-	75,02	10,30	230,890	-	-	45,63	5,60	230,890	-	29,39	0,000	0,00	0,00	0,00	6,805
08.01.16	24	-	75,30	10,30	222,580	-	-	44,81	5,60	222,580	-	30,49	0,000	0,00	0,00	0,00	6,802
09.01.16	24	-	75,24	10,30	221,270	-	-	44,35	5,60	221,270	-	30,89	0,000	0,00	0,00	0,00	6,851
10.01.16	24	-	75,72	10,30	219,670	-	-	44,62	5,60	219,670	-	31,10	0,000	0,00	0,00	0,00	6,847
11.01.16	24	-	76,62	10,30	225,360	-	-	45,60	5,60	225,360	-	31,02	0,000	0,00	0,00	0,00	7,005
12.01.16	24	-	79,62	10,30	229,090	-	-	47,96	5,60	229,090	-	31,66	0,000	0,00	0,00	0,00	7,267
13.01.16	24	-	81,35	10,30	228,340	-	-	49,37	5,60	228,340	-	31,98	0,000	0,00	0,00	0,00	7,325
14.01.16	24	-	81,21	10,30	227,870	-	-	49,70	5,60	227,870	-	31,51	0,000	0,00	0,00	0,00	7,200
15.01.16	24	-	82,12	10,30	227,800	-	-	49,44	5,60	227,800	-	32,68	0,000	0,00	0,00	0,00	7,464
16.01.16	24	-	81,03	10,30	227,310	-	-	49,15	5,60	227,310	-	31,88	0,000	0,00	0,00	0,00	7,267
17.01.16	24	-	80,32	10,30	226,980	-	-	48,94	5,60	226,980	-	31,38	0,000	0,00	0,00	0,00	7,142
18.01.16	24	-	82,30	10,30	227,040	-	-	49,58	5,60	227,040	-	32,72	0,000	0,00	0,00	0,00	7,449
19.01.16	24	-	83,89	10,30	228,650	-	-	51,04	5,60	228,650	-	32,85	0,000	0,00	0,00	0,00	7,530
20.01.16	24	-	83,59	10,30	234,720	-	-	51,98	5,60	234,720	-	31,61	0,000	0,00	0,00	0,00	7,443
21.01.16	24	-	83,38	10,30	235,540	-	-	51,83	5,60	235,540	-	31,55	0,000	0,00	0,00	0,00	7,456
22.01.16	24	-	81,53	10,30	235,560	-	-	50,88	5,60	235,560	-	30,65	0,000	0,00	0,00	0,00	7,241
Среднее	24,00	-	74,47	10,30	229,826	-	-	46,69	5,60	229,819	-	27,77	0,007	-	-	-	6,390
Итого	744,0				7124,620	0,000				7124,390	0,000		0,230	0,00	0,00	0,00	198,08

Ориентировочно до конца месяца(+)

2077,457

2077,457

0,000

66,25

Корректировка за прошлый месяц (-)

2015,229

2015,229

0,000

38,04

Итого за январь 2016 :

7186,849

7186,619

0,230

226,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	18190,410	-	18189,740	-	0,000	0,000	325,269	
23.01.16 00:00	25315,030	-	25314,130	-	0,000	0,000	523,349	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТ о допуске УУ
 29.01.2016
 Дата _____