

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 32-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 211186
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.12.15	-		65,99	8,23	59,770	-	27,01	7,20	1,140	-	-	-	38,98	58,630	3,915
24.12.15	-		66,30	8,06	57,680	-	26,00	7,24	0,990	-	-	-	40,30	56,690	3,798
25.12.15	-		66,48	7,99	58,640	-	24,49	7,21	0,980	-	-	-	41,99	57,660	3,876
26.12.15	-		65,82	8,04	61,620	-	24,26	7,26	0,970	-	-	-	41,56	60,650	4,035
27.12.15	-		67,78	7,94	65,660	-	23,29	7,22	0,940	-	-	-	44,49	64,720	4,430
28.12.15	-		66,04	7,95	63,680	-	24,54	6,93	1,150	-	-	-	41,50	62,530	4,178
29.12.15	-		66,32	7,93	61,210	-	26,97	6,87	1,160	-	-	-	39,35	60,050	4,030
30.12.15	-		68,50	7,92	65,350	-	27,06	6,80	1,190	-	-	-	41,44	64,160	4,447
31.12.15	-		70,92	7,87	82,700	-	27,31	6,92	1,080	-	-	-	43,61	81,620	5,839
01.01.16	-		68,89	8,01	48,980	-	24,49	7,22	0,960	-	-	-	44,40	48,020	3,352
02.01.16	-		69,53	7,99	55,040	-	23,16	7,20	0,960	-	-	-	46,37	54,080	3,806
03.01.16	-		69,64	7,98	53,180	-	24,62	7,13	0,980	-	-	-	45,02	52,200	3,682
04.01.16	-		66,07	7,95	57,770	-	25,63	7,07	1,000	-	-	-	40,44	56,770	3,793
05.01.16	-		65,00	7,94	61,940	-	24,90	7,08	0,990	-	-	-	40,10	60,950	4,004
06.01.16	-		64,93	7,95	61,930	-	23,66	7,10	0,980	-	-	-	41,27	60,950	4,002
07.01.16	-		65,32	7,94	62,560	-	22,94	7,12	0,960	-	-	-	42,38	61,600	4,065
08.01.16	-		66,55	7,94	65,060	-	22,85	7,11	0,970	-	-	-	43,70	64,090	4,308
09.01.16	-		67,01	7,92	64,680	-	22,95	7,03	1,010	-	-	-	44,06	63,670	4,313
10.01.16	-		67,36	7,87	72,940	-	23,74	6,96	1,020	-	-	-	43,62	71,920	4,889
11.01.16	-		67,22	7,91	65,690	-	24,39	6,98	1,040	-	-	-	42,83	64,650	4,394
12.01.16	-		67,14	7,92	63,410	-	24,86	6,97	1,040	-	-	-	42,28	62,370	4,234
13.01.16	-		67,17	7,92	63,360	-	24,99	6,95	1,060	-	-	-	42,18	62,300	4,230
14.01.16	-		67,14	7,92	63,460	-	26,62	6,94	1,060	-	-	-	40,52	62,400	4,234
15.01.16	-		67,03	7,92	58,940	-	26,19	6,93	1,060	-	-	-	40,84	57,880	3,927
16.01.16	-		67,18	7,92	65,740	-	26,13	6,94	1,060	-	-	-	41,05	64,680	4,392
17.01.16	-		67,39	7,88	73,200	-	27,27	6,83	1,110	-	-	-	40,12	72,090	4,902
18.01.16	-		67,18	7,91	63,180	-	27,22	6,83	1,130	-	-	-	39,96	62,050	4,214
19.01.16	-		67,15	7,91	62,090	-	27,79	6,82	1,130	-	-	-	39,36	60,960	4,138
20.01.16	-		67,15	7,90	61,270	-	28,97	6,67	1,220	-	-	-	38,18	60,050	4,082
21.01.16	-		67,21	7,89	60,680	-	29,00	6,65	1,230	-	-	-	38,21	59,450	4,043
22.01.16	-		67,09	7,90	61,280	-	28,63	6,65	1,230	-	-	-	38,46	60,050	4,077
Среднее	-	-	67,11	7,95	62,667	-	25,55	6,99	1,058	-	-	-	41,57	61,609	4,182
Итого	0,0				1942,690	0,000			32,800	0,000	0,00		1909,890	129,63	

Ориентировочно до конца месяца(+)

575,280

10,427

564,853

38,38

Корректировка за прошлый месяц (-)

535,037

8,855

526,182

35,371

Итого за январь 2016 :

1982,933

34,372

1948,560

132,63423

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.12.15 02:00	60566,660	-	19770,350	-	-	2903,153
23.01.16 00:00	62509,350	-	19803,150	-	-	3032,782

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=

°С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

29.01.2016