

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=


Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	53,54	8,32	195,400	-	-	38,25	6,92	194,780	-	15,29	0,620	0,00	0,00	0,00	3,011
24.12.15	24	-	58,06	8,29	195,430	-	-	40,00	6,88	194,840	-	18,06	0,590	0,00	0,00	0,00	3,552
25.12.15	24	-	59,56	8,30	196,070	-	-	40,95	6,88	195,540	-	18,61	0,530	0,00	0,00	0,00	3,669
26.12.15	24	-	59,60	8,38	196,100	-	-	40,77	6,96	195,680	-	18,83	0,420	0,00	0,00	0,00	3,711
27.12.15	24	-	62,16	8,47	195,120	-	-	41,19	7,07	194,620	-	20,97	0,500	0,00	0,00	0,00	4,110
28.12.15	24	-	66,80	8,43	190,980	-	-	42,75	7,09	190,370	-	24,05	0,610	0,00	0,00	0,00	4,618
29.12.15	24	-	69,80	8,30	188,690	-	-	43,93	7,00	188,170	-	25,87	0,520	0,00	0,00	0,00	4,905
30.12.15	24	-	70,22	8,32	190,910	-	-	44,06	6,98	190,390	-	26,16	0,520	0,00	0,00	0,00	5,019
31.12.15	24	-	77,32	8,40	195,790	-	-	47,76	6,98	195,280	-	29,56	0,510	0,00	0,00	0,00	5,814
01.01.16	24	-	80,26	8,37	194,250	-	-	48,55	6,99	193,610	-	31,71	0,640	0,00	0,00	0,00	6,194
02.01.16	24	-	82,47	8,50	192,820	-	-	48,74	7,14	192,190	-	33,73	0,630	0,00	0,00	0,00	6,538
03.01.16	24	-	79,79	8,49	194,560	-	-	48,00	7,10	193,960	-	31,79	0,600	0,00	0,00	0,00	6,217
04.01.16	24	-	84,17	8,42	193,360	-	-	49,60	7,04	192,700	-	34,57	0,660	0,00	0,00	0,00	6,725
05.01.16	24	-	86,15	8,44	193,890	-	-	50,14	7,05	193,230	-	36,01	0,660	0,00	0,00	0,00	7,024
06.01.16	24	-	84,28	8,47	195,360	-	-	48,86	7,07	194,780	-	35,42	0,580	0,00	0,00	0,00	6,955
07.01.16	24	-	85,15	8,47	194,000	-	-	48,78	7,09	193,360	-	36,37	0,640	0,00	0,00	0,00	7,095
08.01.16	24	-	86,16	8,42	192,320	-	-	48,89	7,06	191,610	-	37,27	0,710	0,00	0,00	0,00	7,210
09.01.16	24	-	85,52	8,36	192,790	-	-	48,57	7,00	191,170	-	36,95	1,620	0,00	0,00	0,00	7,211
10.01.16	24	-	83,97	8,29	187,620	-	-	47,94	7,01	186,890	-	36,03	0,730	0,00	0,00	0,00	6,801
11.01.16	24	-	84,45	8,37	188,640	-	-	48,30	7,07	187,910	-	36,15	0,730	0,00	0,00	0,00	6,858
12.01.16	24	-	85,14	8,37	189,340	-	-	49,57	7,06	188,540	-	35,57	0,800	0,00	0,00	0,00	6,776
13.01.16	24	-	84,26	8,45	190,600	-	-	49,97	7,12	190,060	-	34,29	0,540	0,00	0,00	0,00	6,570
14.01.16	24	-	83,97	8,47	189,840	-	-	49,74	7,16	188,360	-	34,23	1,480	0,00	0,00	0,00	6,577
15.01.16	24	-	83,56	8,37	186,900	-	-	48,74	7,10	186,270	-	34,82	0,630	0,00	0,00	0,00	6,543
16.01.16	24	-	82,28	8,39	187,310	-	-	48,12	7,12	186,700	-	34,16	0,610	0,00	0,00	0,00	6,431
17.01.16	24	-	83,51	8,33	187,650	-	-	49,01	7,05	187,050	-	34,50	0,600	0,00	0,00	0,00	6,507
18.01.16	24	-	85,33	8,41	187,670	-	-	49,52	7,12	187,130	-	35,81	0,540	0,00	0,00	0,00	6,756
19.01.16	24	-	84,66	8,36	188,400	-	-	50,14	7,06	187,930	-	34,52	0,470	0,00	0,00	0,00	6,535
20.01.16	24	-	82,69	8,31	187,930	-	-	49,83	7,01	187,540	-	32,86	0,390	0,00	0,00	0,00	6,199
21.01.16	24	-	82,36	8,39	189,250	-	-	49,65	7,08	188,900	-	32,71	0,350	0,00	0,00	0,00	6,211
22.01.16	24	-	84,85	8,40	190,070	-	-	50,36	7,07	189,730	-	34,49	0,340	0,00	0,00	0,00	6,579
Среднее	24,00	-	78,13	8,39	191,583	-	-	47,12	7,04	190,945	-	31,01	0,638	-	-	-	5,965
Итого	744,0	-	-	-	5939,060	0,000	-	-	-	5919,290	0,000	-	19,770	0,00	0,00	0,00	184,92

Ориентировочно до конца месяца(+) 1694,931 1690,689 4,243 58,14
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1731,291 1725,801 5,490 34,96
Итого за январь 2016 : 5902,700 5884,177 18,523 208,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.15 02:00	65099,380	-	65701,200	-	0,000	0,000	1032,829	
23.01.16 00:00	71030,290	-	71612,370	-	0,000	0,000	1217,621	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С _____ Гкал
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)Дата _____
29.01.2016