

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m_1 * (h_1 - h_{хв}) - m_2 * (h_2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m_3 * (h_3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.15	24	-	52,88	8,50	322,906	-	-	43,10	6,50	322,906	-	9,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,170
24.12.15	24	-	57,47	8,50	321,139	-	-	45,54	6,50	321,139	-	11,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,846
25.12.15	24	-	59,96	8,50	320,520	-	-	47,21	6,50	320,520	-	12,75	0,000	0,00	0,00	0,00	4,100
26.12.15	24	-	59,48	8,50	315,094	-	-	46,63	6,50	315,094	-	12,85	0,000	0,00	0,00	0,00	4,064
27.12.15	24	-	64,72	8,50	310,788	-	-	49,15	6,50	310,788	-	15,57	0,000	0,00	0,00	0,00	4,855
28.12.15	24	-	71,62	8,50	313,032	-	-	52,94	6,50	313,032	-	18,68	0,000	0,00	0,00	0,00	5,866
29.12.15	24	-	72,19	8,50	320,615	-	-	53,72	6,50	320,615	-	18,47	0,000	0,00	0,00	0,00	5,941
30.12.15	24	-	72,96	8,50	327,803	-	-	53,93	6,50	327,803	-	19,04	0,161	0,00	0,00	0,00	6,268
31.12.15	24	-	80,59	8,50	330,408	-	-	58,95	6,50	330,408	-	21,64	0,000	0,00	0,00	0,00	7,174
01.01.16	24	-	80,45	8,50	323,630	-	-	58,93	6,50	323,630	-	21,52	0,000	0,00	0,00	0,00	6,987
02.01.16	24	-	81,83	8,50	321,639	-	-	58,43	6,50	321,639	-	23,41	0,000	0,00	0,00	0,00	7,554
03.01.16	24	-	82,57	8,50	320,278	-	-	60,03	6,50	320,278	-	22,54	0,000	0,00	0,00	0,00	7,245
04.01.16	24	-	83,26	8,50	319,466	-	-	59,42	6,50	319,466	-	23,84	0,565	0,00	0,00	0,00	7,675
05.01.16	24	-	84,62	8,50	301,345	-	-	58,74	6,50	304,614	-	25,88	-3,269	0,00	0,00	0,00	7,806
06.01.16	24	-	85,64	8,50	316,299	-	-	59,74	6,50	314,813	-	25,90	1,485	0,00	0,00	0,00	8,307
07.01.16	24	-	87,03	8,50	314,083	-	-	59,01	6,50	313,605	-	28,02	0,478	0,00	0,00	0,00	8,859
08.01.16	24	-	88,49	8,50	311,854	-	-	59,62	6,50	311,561	-	28,87	0,293	0,00	0,00	0,00	9,050
09.01.16	24	-	88,23	8,50	313,022	-	-	59,48	6,50	312,913	-	28,74	0,109	0,00	0,00	0,00	9,034
10.01.16	24	-	88,19	8,50	315,602	-	-	60,06	6,50	315,602	-	28,13	0,000	0,00	0,00	0,00	8,908
11.01.16	24	-	88,26	8,50	314,589	-	-	60,23	6,50	314,553	-	28,03	0,036	0,00	0,00	0,00	8,850
12.01.16	24	-	86,66	8,50	321,498	-	-	60,31	6,50	321,498	-	26,35	0,000	0,00	0,00	0,00	8,501
13.01.16	24	-	85,78	8,50	322,296	-	-	60,43	6,50	321,466	-	25,35	0,830	0,00	0,00	0,00	8,247
14.01.16	24	-	85,11	8,50	319,244	-	-	59,70	6,50	319,244	-	25,41	0,000	0,00	0,00	0,00	8,140
15.01.16	24	-	60,72	8,50	322,679	-	-	45,63	6,50	322,599	-	15,09	0,079	0,00	0,00	0,00	4,892
16.01.16	24	-	81,97	8,50	297,082	-	-	54,84	6,50	297,455	-	27,13	-0,374	0,00	0,00	0,00	8,077
17.01.16	24	-	89,29	8,50	293,292	-	-	60,51	6,50	293,292	-	28,78	0,000	0,00	0,00	0,00	8,469
18.01.16	24	-	77,33	8,50	304,351	-	-	53,66	6,50	304,449	-	23,67	-0,098	0,00	0,00	0,00	7,146
19.01.16	24	-	77,33	8,50	304,351	-	-	53,66	6,50	304,449	-	23,67	-0,098	0,00	0,00	0,00	7,146
20.01.16	24	-	77,33	8,50	304,351	-	-	53,66	6,50	304,449	-	23,67	-0,098	0,00	0,00	0,00	7,146
21.01.16	24	-	77,33	8,50	304,351	-	-	53,66	6,50	304,449	-	23,67	-0,098	0,00	0,00	0,00	7,146
22.01.16	24	-	77,33	8,50	304,351	-	-	53,66	6,50	304,449	-	23,67	-0,098	0,00	0,00	0,00	7,146
Среднее	24,00	-	77,63	8,50	314,579	-	-	55,31	6,50	314,582	-	22,32	-0,003	-	-	-	7,020
Итого	744,0	-			9751,953	0,000				9752,051	0,000		-0,098	0,00	0,00	0,00	217,61

Ориентировочно до конца месяца(+)

2715,591

2716,703

-1,111

67,21

Корректировка за прошлый месяц (-)

2901,939

2901,939

0,000

40,25

Итого за январь 2016 :

9565,606

9566,815

-1,209

244,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал
_____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 29.01.2016

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ