Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	99,79	77,27	22,52	69,71	42,46	27,26	5,50	3,60	2,16	21,83	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	69,58	0,00	1,52			3,68
25.12.15	24,00	*	100,69	77,31	23,38	69,78	42,43	27,35	5,50	3,60	2,17	22,66	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	-	69,73	0,00	1,58			3,75
26.12.15	24,00	*	101,61	76,47	25,14	70,05	42,04	28,01	5,50	3,60	2,19	24,49	0,00	0,00	25,04	0,00	25,04	-	70,03	0,00	1,72			3,91
27.12.15	24,00	*	99,62	75,36	24,25	72,69	42,27	30,42	5,50	3,60	2,34	23,60	0,00	0,00	24,17	0,00	24,17	-	72,79	0,00	1,72			4,06
28.12.15	24,00	*	99,70	75,94	23,76	74,79	43,03	31,76	5,50	3,60	2,48	22,98	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57	-	74,68	0,00	1,72			4,19
29.12.15	24,00	*	101,36	75,63	25,73	76,99	43,79	33,20	5,50	3,60	2,57	25,04	0,00	0,00	25,71	0,00	25,71	-	76,74	0,00	1,92			4,50
30.12.15	24,00	*	102,24	74,98	27,26	80,87	44,90	35,97	5,50	3,60	2,78	26,47	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	-	80,47	0,00	2,13			4,91
31.12.15	24,00	*	106,82	72,81	34,01	82,71	45,77	36,94	5,50	3,60	2,82	33,26	0,00	0,00	34,23	0,00	34,23	-	80,80	0,00	2,69			5,51
01.01.16	24,00	*	95,62	76,97	18,65	83,32	45,68	37,64	5,50	3,60	2,99	17,72	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	82,92	0,00	1,47			4,46
02.01.16	24,00	*	98,48	75,01	23,47	83,42	44,72	38,69	5,50	3,60	3,01	22,60	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	82,08	0,00	1,86			4,87
03.01.16	24,00	*	98,27	75,58	22,69	85,38	46,03	39,36	5,50	3,60	3,07	21,77	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	84,95	0,00	1,85			4,92
04.01.16	24,00	*	97,78	74,57	23,21	86,81	46,21	40,60	5,50	3,60	3,14	22,21	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	86,01	0,00	1,91			5,05
05.01.16	24,00	*	96,71	74,38	22,33	87,75	45,80	41,95	5,50	3,60	3,23	21,31	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	87,25	0,00	1,86			5,09
06.01.16	24,00	*	94,72	72,27	22,46	87,71	45,01	42,71	5,50	3,60	3,20	21,45	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	86,76	0,00	1,86			5,06
07.01.16	24,00	*	95,55	72,29	23,26	86,13	43,58	42,55	5,50	3,60	3,16	22,37	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	-	85,91	0,00	1,92			5,09
08.01.16	24,00	*	91,76	67,44	24,32	88,40	44,17	44,22	5,50	3,60	3,08	23,57	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	87,43	0,00	2,06			5,14
09.01.16	24,00	*	95,65	71,11	24,54	87,57	43,80	43,77	5,50	3,60	3,21	23,74	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	86,84	0,00	2,06			5,27
10.01.16	24,00	*	96,38	69,65	26,73	87,71	44,05	43,66	5,50	3,60	3,14	25,98	0,00	0,00	26,85	0,00	26,85	-	86,59	0,00	2,25			5,39
11.01.16	24,00	*	93,97	70,64	23,32	89,19	44,80	44,40	5,50	3,60	3,22	22,50	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	88,82	0,00	2,00			5,22
12.01.16	24,00	*	94,93	72,43	22,51	93,84	48,11	45,73	5,50	3,60	3,42	21,66	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	93,06	0,00	2,02			5,43
13.01.16	24,00	*	93,15	73,55	19,59	93,04	48,92	44,12	5,50	3,60	3,35	18,68	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	92,56	0,00	1,73			5,08
14.01.16	24,00	*	97,42	72,65	24,77	92,64	48,46	44,18	5,50	3,60	3,31	23,87	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	92,31	0,00	2,21			5,51
15.01.16	24,00	*	95,09	72,44	22,65	94,23	48,42	45,80	5,50	3,60	3,42	21,80	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	93,53	0,00	2,04			5,46
16.01.16	24,00	*	94,09	71,48	22,60	93,65	47,94	45,71	5,50	3,60	3,37	21,82	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	-	92,83	0,00	2,03			5,39
17.01.16	24,00	*	94,31	71,61	22,70	93,43	48,07	45,36	5,50	3,60	3,35	21,87	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	-	92,87	0,00	2,03			5,38
18.01.16	24,00	*	93,82	71,42	22,40	93,45	47,77	45,68	5,50	3,60	3,36	21,57	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	92,90	0,00	2,01			5,37
19.01.16	24,00	*	96,64	73,19	23,45	85,74	45,70	40,04	5,50	3,60	3,01	22,60	-	-	23,34	-	23,34	-	85,23	-	1,92	-	-	4,93
20.01.16	24,00	*	93,40	72,35	21,05	86,12	46,32	39,80	5,50	3,60	2,96	20,00	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	86,97	0,00	1,74			4,70
21.01.16	24,00	*	90,52	70,14	20,39	93,98	49,22	44,77	5,50	3,60	3,25	19,40	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	93,52	0,00	1,82			5,07
22.01.16	24,00	*	92,93	71,21	21,72	93,53	48,96	44,57	5,50	3,60	3,29	20,70	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	92,98	0,00	1,93			5,22
23.01.16	24,00	*	92,86	70,79	22,07	93,31	48,15	45,16	5,50	3,60	3,29	21,20	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	92,86	0,00	1,97			5,27
Среднее	24,00	-	96,64	73,19	23,45	85,74	45,70	40,04	5,50	3,60	3,01	22,60	-	-	23,34	-	23,34	-	85,23	-	1,92	-	-	4,93
Итого	744,00		2995,88	2268,95	726,93						93,32	700,74	0,00	0,00	723,40	0,00	723,40	0,00			59,56	0,00	0,00	152,88

ав
ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.01.16 12:00	19724,49	15332,27	4426,16	0,00	4524,40	0,00	547,90	305,72	-
	24.01.16 00:00	20206,24	15701,52	4546,26	0,00	4648,69	0,00	574,47	316,32	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **723,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.

Отрегулировать температуру Vbc