Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 43959 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	128,51	102,22	26,28	70,54	45,55	24,99	5,20	3,40	2,31	29,94	0,00	0,00	30,62	0,00	30,62	-	70,16	0,00	2,10			4,41
25.12.15	24,00	*	127,86	102,24	25,62	70,60	45,50	25,11	5,20	3,40	2,34	29,10	0,00	0,00	29,76	0,00	29,76	-	70,19	0,00	2,04			4,38
26.12.15	24,00	*	127,26	101,33	25,93	70,88	45,14	25,75	5,20	3,40	2,37	29,46	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	-	70,54	0,00	2,08			4,45
27.12.15	24,00	*	131,04	99,74	31,30	73,64	45,40	28,24	5,20	3,40	2,50	35,71	0,00	0,00	36,59	0,00	36,59	-	73,49	0,00	2,63			5,13
28.12.15	24,00	*	126,39	100,58	25,81	75,81	46,39	29,41	5,20	3,40	2,71	29,29	0,00	0,00	30,05	0,00	30,05	-	75,47	0,00	2,21			4,92
29.12.15	24,00	*	127,16	100,42	26,74	78,03	47,45	30,59	5,20	3,40	2,80	30,40	0,00	0,00	31,23	0,00	31,23	-	77,68	0,00	2,36			5,17
30.12.15	24,00	*	126,98	100,04	26,94	81,96	48,91	33,04	5,20	3,40	3,02	30,58	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	-	81,75	0,00	2,50			5,52
31.12.15	24,00	*	129,17	98,92	30,25	83,83	49,69	34,14	5,20	3,40	3,04	34,61	0,00	0,00	35,68	0,00	35,68	-	83,20	0,00	2,88			5,92
01.01.16	24,00	*	122,11	101,54	20,58	84,54	49,72	34,82	5,20	3,40	3,32	23,35	0,00	0,00	24,08	0,00	24,08	-	83,95	0,00	1,96			5,28
02.01.16	24,00	*	126,56	99,92	26,64	84,68	48,83	35,85	5,20	3,40	3,29	30,33	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29	-	84,19	0,00	2,56			5,85
03.01.16	24,00	*	124,38	99,98	24,40	86,63	50,14	36,50	5,20	3,40	3,38	27,79	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	-	86,05	0,00	2,39			5,77
04.01.16	24,00	*	122,83	98,55	24,29	88,11	50,38	37,73	5,20	3,40	3,44	27,75	0,00	0,00	28,69	0,00	28,69	-	87,51	0,00	2,43			5,87
05.01.16	24,00	*	123,72	98,54	25,18	89,13	50,23	38,90	5,20	3,40	3,54	28,69	0,00	0,00	29,69	0,00	29,69	-	88,70	0,00	2,55			6,09
06.01.16	24,00	*	121,81	96,08	25,74	89,06	49,75	39,31	5,20	3,40	3,50	29,24	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	-	88,29	0,00	2,58			6,08
07.01.16	24,00	*	122,60	96,27	26,33	87,50	48,27	39,23	5,20	3,40	3,49	29,85	0,00	0,00	30,86	0,00	30,86	-	87,18	0,00	2,60			6,09
08.01.16	24,00	*	121,92	95,95	25,97	89,76	49,08	40,68	5,20	3,40	3,62	29,44	0,00	0,00	30,47	0,00	30,47	-	89,17	0,00	2,63			6,24
09.01.16	24,00	*	123,71	95,12	28,59	88,92	48,39	40,54	5,20	3,40	3,52	32,62	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	-	88,39	0,00	2,89			6,41
10.01.16	24,00	*	122,45	93,72	28,73	89,11	48,57	40,54	5,20	3,40	3,47	32,75	0,00	0,00	33,89	0,00	33,89	-	88,58	0,00	2,90			6,37
11.01.16	24,00	*	120,24	94,54	25,70	90,61	49,50	41,11	5,20	3,40	3,57	29,31	0,00	0,00	30,37	0,00	30,37	-	90,51	0,00	2,66			6,23
12.01.16	24,00	*	119,54	96,75	22,79	95,19	52,78	42,41	5,20	3,40	3,84	25,90	0,00	0,00	26,91	0,00	26,91	-	94,37	0,00	2,45			6,28
13.01.16	24,00	*	123,01	97,61	25,40	94,39	53,46	40,94	5,20	3,40	3,67	29,09	0,00	0,00	30,21	0,00	30,21	-	93,83	0,00	2,73			6,41
14.01.16	24,00	*	119,72	96,93	22,79	94,00	53,04	40,95	5,20	3,40	3,70	25,90	0,00	0,00	26,89	0,00	26,89	-	93,48	0,00	2,42			6,12
15.01.16	24,00	*	120,76	96,56	24,19	95,63	53,21	42,42	5,20	3,40	3,81	27,49	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	-	94,97	0,00	2,61			6,42
16.01.16	24,00	*	119,54	95,36	24,18	95,06	52,67	42,38	5,20	3,40	3,75	27,55	0,00	0,00	28,62	0,00	28,62	-	94,36	0,00	2,60			6,35
17.01.16	24,00	*	120,17	95,36	24,81	94,81	52,71	42,09	5,20	3,40	3,73	28,18	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	-	94,01	0,00	2,65			6,38
18.01.16	24,00	*	118,22	95,22	23,00	94,87	52,56	42,31	5,20	3,40	3,76	26,12	0,00	0,00	27,14	0,00	27,14	-	94,22	0,00	2,46			6,22
19.01.16	24,00	*	122,73	97,47	25,26	86,98	49,88	37,10	5,20	3,40	3,32	28,74	-	-	29,69	-	29,69	-	86,49	-	2,48	-	-	5,80
20.01.16	24,00	*	118,25	95,84	22,41	87,42	50,18	37,24	5,20	3,40	3,30	25,46	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33	-	87,79	0,00	2,24			5,54
21.01.16	24,00	*	116,23	92,92	23,31	95,29	53,50	41,79	5,20	3,40	3,61	26,40	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	-	94,64	0,00	2,50			6,12
22.01.16	24,00	*	114,50	93,10	21,40	94,84	53,11	41,73	5,20	3,40	3,64	24,24	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	-	94,17	0,00	2,29			5,93
23.01.16	24,00	*	115,25	92,73	22,52	94,63	52,34	42,29	5,20	3,40	3,66	25,62	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	-	93,92	0,00	2,41			6,06
Среднее	24,00	-	122,73	97,47	25,26	86,98	49,88	37,10	5,20	3,40	3,32	28,74	-	-	29,69	-	29,69	-	86,49	-	2,48	-	-	5,80
Итого	744,00		3804,63	3021,55	783,08						103,02	890,89	0,00	0,00	920,49	0,00	920,49	0,00			76,81	0,00	0,00	179,83

ар
Пе

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 01:00	38132,25	28533,89	11087,44	0,00	11308,56	0,00	1217,35	724,20	-
	24.01.16 00:00	41256,68	31017,38	11824,78	0,00	12071,75	0,00	1372,56	789,80	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **179,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **920,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись / расшифровка
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27.01 16 г.