Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	106,56	86,78	19,78	70,80	40,50	30,30	5,30	3,40	2,64	19,71	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	-	70,46	0,00	1,39			4,03
25.12.15	24,00	*	105,02	86,95	18,07	70,87	40,35	30,52	5,30	3,40	2,66	18,18	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	70,47	0,00	1,28			3,94
26.12.15	24,00	*	108,49	86,17	22,32	71,19	39,88	31,31	5,30	3,40	2,69	22,48	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	71,03	0,00	1,60			4,29
27.12.15	24,00	*	107,26	85,16	22,10	73,91	39,94	33,97	5,30	3,40	2,88	22,30	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	73,82	0,00	1,65			4,53
28.12.15	24,00	*	107,06	85,56	21,50	76,07	40,47	35,60	5,30	3,40	3,05	21,64	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	75,68	0,00	1,64			4,69
29.12.15	24,00	*	105,55	85,53	20,02	78,31	41,22	37,09	5,30	3,40	3,18	20,08	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	77,96	0,00	1,57			4,75
30.12.15	24,00	*	107,15	85,25	21,90	82,27	42,08	40,19	5,30	3,40	3,42	22,03	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	-	82,13	0,00	1,81			5,23
31.12.15	24,00	*	113,54	84,53	29,01	84,12	42,77	41,35	5,30	3,40	3,50	29,19	0,00	0,00	30,11	0,00	30,11	-	83,57	0,00	2,44			5,94
01.01.16	24,00	*	102,40	86,21	16,20	84,84	42,53	42,31	5,30	3,40	3,67	16,15	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	84,18	0,00	1,36			5,03
02.01.16	24,00	*	103,98	85,17	18,81	84,97	41,31	43,66	5,30	3,40	3,73	18,86	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	84,44	0,00	1,59			5,32
03.01.16	24,00	*	107,01	85,08	21,93	86,95	42,46	44,48	5,30	3,40	3,80	21,97	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	-	86,40	0,00	1,90			5,70
04.01.16	24,00	*	106,11	83,90	22,21	88,42	42,45	45,97	5,30	3,40	3,87	22,25	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01	-	87,83	0,00	1,96			5,83
05.01.16	24,00	*	105,39	83,99	21,40	89,47	42,16	47,31	5,30	3,40	3,99	21,42	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	89,09	0,00	1,91			5,90
06.01.16	24,00	*	104,16	82,12	22,05	89,35	41,58	47,77	5,30	3,40	3,94	22,15	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	88,52	0,00	1,96			5,90
07.01.16	24,00	*	106,02	82,70	23,32	87,91	40,38	47,53	5,30	3,40	3,93	23,43	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	-	87,92	0,00	2,06			5,99
08.01.16	24,00	*	106,03	82,54	23,49	90,08	40,99	49,09	5,30	3,40	4,07	23,49	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32	-	89,53	0,00	2,11			6,18
09.01.16	24,00	*	104,33	82,17	22,16	89,24	40,62	48,61	5,30	3,40	4,02	22,15	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	88,68	0,00	1,97			5,98
10.01.16	24,00	*	108,28	80,88	27,39	89,44	40,89	48,55	5,30	3,40	3,94	27,48	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44	-	88,93	0,00	2,45			6,39
11.01.16	24,00	*	103,38	81,47	21,91	90,91	41,61	49,29	5,30	3,40	4,04	21,83	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	90,60	0,00	1,98			6,02
12.01.16	24,00	*	102,56	83,19	19,37	95,56	44,74	50,82	5,30	3,40	4,26	19,29	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	94,88	0,00	1,83			6,09
13.01.16	24,00	*	101,79	83,92	17,87	94,77	45,78	48,99	5,30	3,40	4,14	17,74	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	-	94,27	0,00	1,67			5,82
14.01.16	24,00	*	102,25	83,24	19,01	94,40	45,45	48,95	5,30	3,40	4,10	18,89	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	94,01	0,00	1,78			5,88
15.01.16	24,00	*	100,09	83,01	17,08	96,03	45,17	50,86	5,30	3,40	4,25	16,97	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	-	95,38	0,00	1,62			5,87
16.01.16	24,00	*	102,85	81,93	20,92	95,46	44,61	50,84	5,30	3,40	4,19	20,86	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	94,86	0,00	1,98			6,17
17.01.16	24,00	*	105,93	81,93	24,00	95,23	44,86	50,37	5,30	3,40	4,16	23,92	0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	-	94,69	0,00	2,27			6,42
18.01.16	24,00	*	103,94	81,76	22,17	95,26	44,58	50,69	5,30	3,40	4,19	21,92	0,00	0,00	22,78	0,00	22,78	-	94,77	0,00	2,08			6,27
19.01.16	24,00	*	104,40	83,38	21,02	87,31	42,58	44,74	5,30	3,40	3,74	21,02	-	-	21,73	-	21,73	-	86,85	-	1,82	-	-	5,56
20.01.16	24,00	*	102,42	81,46	20,95	87,67	42,88	44,78	5,30	3,40	3,67	20,87	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	87,28	0,00	1,82			5,49
21.01.16	24,00	*	96,78	79,57	17,21	95,67	45,62	50,06	5,30	3,40	4,01	17,14	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	-	95,10	0,00	1,63			5,64
22.01.16	24,00	*	97,31	79,73	17,58	95,22	45,36	49,86	5,30	3,40	4,01	17,40	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	-	94,62	0,00	1,65			5,66
23.01.16	24,00	*	98,37	79,44	18,93	95,00	44,06	50,93	5,30	3,40	4,07	18,87	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	94,28	0,00	1,78			5,85
Среднее	24,00	-	104,40	83,38	21,02	87,31	42,58	44,74	5,30	3,40	3,74	21,02	-	-	21,73	-	21,73	-	86,85	-	1,82	-	-	5,56
Итого	744,00		3236,42	2584,72	651,70						115,81	651,71	0,00	0,00	673,61	0,00	673,61	0,00			56,57	0,00	0,00	172,37

ав
ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	77663,27	60433,38	17081,51	0,00	17465,22	0,00	2654,95	1187,76	-
	24.01.16 00:00	80328,67	62559,13	17630,88	0,00	18033,95	0,00	2804,26	1236,78	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **171,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **673,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись представителя /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.

Отрегулировать температуру 18с