Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	109,94	92,16	17,78	69,45	45,05	24,40	7,00	5,00	2,22	18,26	-	-	18,67	-	18,67	-	69,20	-	1,26			3,49
25.12.15	24,00	-	108,79	92,27	16,52	69,51	44,97	24,54	7,00	5,00	2,24	16,96	-	-	17,34	-	17,34	-	69,21	-	1,18			3,42
26.12.15	24,00	-	108,31	91,27	17,04	69,82	44,60	25,22	7,00	5,00	2,27	17,62	-	-	18,00	-	18,00	-	69,70	-	1,23			3,49
27.12.15	24,00	-	110,34	89,12	21,22	72,49	44,73	27,76	7,00	5,00	2,44	21,61	-	-	22,15	-	22,15	-	72,61	-	1,57			4,01
28.12.15	24,00	-	108,44	90,89	17,55	74,55	45,72	28,83	7,00	5,00	2,60	17,91	-	-	18,35	-	18,35	-	74,38	-	1,33			3,93
29.12.15	24,00	-	108,80	90,48	18,32	76,68	46,44	30,24	7,00	5,00	2,72	18,62	-	-	19,10	-	19,10	-	76,50	-	1,43			4,14
30.12.15	24,00	-	109,44	89,81	19,63	80,55	47,78	32,77	7,00	5,00	2,93	19,84	-	-	20,43	-	20,43	-	80,61	-	1,60			4,53
31.12.15	24,00	-	113,27	88,16	25,11	82,31	48,70	33,61	7,00	5,00	2,98	25,08	-	-	25,85	-	25,85	-	81,90	-	2,05			5,03
01.01.16	24,00	-	108,57	92,65	15,92	82,98	49,03	33,95	7,00	5,00	3,12	16,34	-	-	16,83	-	16,83	-	82,54	-	1,35			4,48
02.01.16	24,00	-	107,78	91,34	16,44	83,07	47,99	35,08	7,00	5,00	3,17	16,88	-	-	17,40	-	17,40	-	82,79	-	1,40			4,57
03.01.16	24,00	-	108,76	91,04	17,72	85,00	49,14	35,86	7,00	5,00	3,23	18,19	-	-	18,77	-	18,77	-	84,59	-	1,54			4,77
04.01.16	24,00	-	107,73	89,95	17,78	86,33	49,26	37,07	7,00	5,00	3,32	18,13	-	-	18,73	-	18,73	-	85,89	-	1,56			4,87
05.01.16	24,00	-	106,74	90,24	16,50	87,35	49,05	38,30	7,00	5,00	3,41	17,04	-	-	17,61	-	17,61	-	87,12	-	1,49			4,90
06.01.16	24,00	-	106,00	87,12	18,88	87,01	48,21	38,80	7,00	5,00	3,37	19,29	-	-	19,93	-	19,93	-	86,12	-	1,66			5,03
07.01.16	24,00	-	106,66	87,49	19,17	85,78	46,89	38,89	7,00	5,00	3,36	19,64	-	-	20,29	-	20,29	-	85,80	-	1,69			5,05
08.01.16	24,00	-	106,73	86,16	20,57	87,81	47,43	40,38	7,00	5,00	3,46	20,86	-	-	21,57	-	21,57	-	87,42	-	1,83			5,29
09.01.16	24,00	-	106,01	84,86	21,15	87,00	46,70	40,30	7,00	5,00	3,39	21,68	-	-	22,40	-	22,40	-	86,64	-	1,88			5,27
10.01.16	24,00	-	104,49	83,81	20,68	87,23	46,88	40,35	7,00	5,00	3,31	21,64	-	-	22,38	-	22,38	-	86,88	-	1,88			5,19
11.01.16	24,00	-	102,57	84,87	17,70	88,94	47,91	41,03	7,00	5,00	3,46	17,96	-	-	18,58	-	18,58	-	89,21	-	1,60			5,06
12.01.16	24,00	-	104,90	87,52	17,38	93,17	51,28	41,89	7,00	5,00	3,66	17,69	-	-	18,34	-	18,34	-	92,56	-	1,64			5,29
13.01.16	24,00	-	106,26	89,00	17,26	92,51	52,21	40,30	7,00	5,00	3,58	17,51	-	-	18,16	-	18,16	-	92,09	-	1,62			5,20
14.01.16	24,00	-	105,08	88,18	16,90	92,17	51,93	40,24	7,00	5,00	3,53	17,16	-	-	17,78	-	17,78	-	91,88	-	1,58			5,11
15.01.16	24,00	-	105,44	87,91	17,53	93,62	51,85	41,77	7,00	5,00	3,66	17,88	-	-	18,56	-	18,56	-	93,10	-	1,67			5,32
16.01.16	24,00	-	105,15	86,87	18,28	93,05	51,31	41,74	7,00	5,00	3,62	18,56	-	-	19,26	-	19,26	-	92,50	-	1,72			5,33
17.01.16	24,00	-	106,06	86,58	19,48	92,90	51,41	41,49	7,00	5,00	3,60	19,65	-	-	20,37	-	20,37	-	92,37	-	1,82			5,41
18.01.16	24,00	-	103,72	86,51	17,21	92,86	51,18	41,68	7,00	5,00	3,59	17,59	-	-	18,26	-	18,26	-	92,36	-	1,63			5,21
19.01.16	24,00	-	70,34	57,43	12,91	86,91	47,89	39,02	7,00	5,00	1,97	19,27	-	-	19,77	-	19,77	-	72,41	-	1,39			3,36
20.01.16	24,00	-	106,87	92,27	14,60	86,35	50,35	36,00	7,00	5,00	3,23	15,46	-	-	15,99	-	15,99	-	87,95	-	1,36			4,59
21.01.16	24,00	-	104,92	89,63	15,29	93,40	53,33	40,07	7,00	5,00	3,55	15,92	-	-	16,54	-	16,54	-	92,95	-	1,48			5,03
22.01.16	24,00		105,80	87,78	18,02	84,86	48,59	36,26	7,00	5,00	3,14	18,63	-	-	19,22	-	19,22	-	84,11	-	1,57	-	-	4,70
23.01.16	24,00		105,80	87,78	18,02	84,86	48,59	36,26	7,00	5,00	3,14	18,63	-	-	19,22	-	19,22	-	84,11	-	1,57	-	-	4,70
Среднее	24,00	-	105,80	87,78	18,02	84,86	48,59	36,26	7,00	5,00	3,14	18,63	-	-	19,22	-	19,22	-	84,11	-	1,57	-	-	4,70
Итого	744,00		3279,70	2721,15	558,56						97,26	577,50	0,00	0,00	595,85	0,00	595,85	0,00			48,54	0,00	0,00	145,80

ав
Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **595,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру Vbc