Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36490 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	190,76	187,98	2,79	70,37	53,20	17,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
25.12.15	24,00	*	190,51	187,78	2,72	70,33	52,86	17,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
26.12.15	24,00	*	189,46	186,79	2,67	70,46	52,68	17,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
27.12.15	24,00	*	188,01	185,38	2,63	72,97	53,08	19,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
28.12.15	24,00	*	188,22	185,63	2,58	75,21	53,55	21,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
29.12.15	24,00	*	188,38	184,95	3,44	77,39	54,68	22,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
30.12.15	24,00	*	187,92	185,09	2,84	81,07	56,22	24,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
31.12.15	24,00	*	188,02	185,09	2,93	83,39	57,63	25,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
01.01.16	24,00	*	188,04	185,11	2,93	83,86	57,62	26,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
02.01.16	24,00	*	186,54	183,63	2,91	83,99	56,67	27,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
03.01.16	24,00	*	187,09	184,17	2,93	85,95	57,86	28,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
04.01.16	24,00	*	184,45	181,68	2,77	87,41	58,02	29,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,59
05.01.16	24,00	*	184,59	181,66	2,93	88,24	58,06	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
06.01.16	24,00	*	184,91	181,92	2,99	88,71	57,87	30,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,89
07.01.16	24,00	*	183,88	180,99	2,89	86,41	56,15	30,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,74
08.01.16	24,00	*	184,22	180,50	3,72	89,11	57,29	31,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,09
09.01.16	24,00	*	183,71	180,30	3,41	88,28	56,62	31,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,02
10.01.16	24,00	*	182,01	178,45	3,56	88,28	56,35	31,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,03
11.01.16	24,00	*	181,80	178,20	3,59	89,26	56,71	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,14
12.01.16	24,00	*	184,81	181,11	3,70	94,46	60,13	34,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,59
13.01.16	24,00	*	186,12	182,46	3,66	93,55	60,54	33,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,38
14.01.16	24,00	*	184,65	181,11	3,53	93,11	60,63	32,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,23
15.01.16	24,00	*	183,41	179,91	3,50	94,86	61,17	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,41
16.01.16	24,00	*	181,05	177,69	3,35	94,39	60,76	33,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,31
17.01.16	24,00	*	181,43	178,15	3,28	94,06	60,82	33,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,25
18.01.16	24,00	*	180,96	177,51	3,46	94,21	60,70	33,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,29
19.01.16	24,00	*	94,26	93,64	0,62	94,87	59,88	34,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
20.01.16	24,00	*	155,27	155,43	-0,16	86,56	59,11	27,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
21.01.16	24,00	*	175,17	172,03	3,14	94,25	60,22	34,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,17
22.01.16	24,00	*	175,72	172,72	3,00	93,97	60,18	33,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,14
23.01.16	24,00	*	175,39	172,43	2,97	93,85	59,90	33,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,15
Среднее	24,00	-	180,67	177,73	2,94	86,54	57,65	28,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,37
Итого	744,00		5600,77	5509,49	91,28						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	166,49

авар ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел учета приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27» 01 16 г.