

Адрес: ЖКС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Буйвар Красных Зорь 1 / ПЛ-2 СЦО  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский з/д

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за январь 2016

Договор: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Буйвар Красных Зорь 1  
 Телефон: (812) 313-97-06  
 Смена подкомпании: Девятубная закрытая

Узел учета: ПЛ-2 СЦО  
 Код УТЭ: \_\_\_\_\_  
 Рассматривать совместно с УТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Выключатель: СЛТ-541 № 36388  
 Подающий (М1): \_\_\_\_\_  
 Обратный (М2): \_\_\_\_\_  
 Тр. д. ГВС(М3): \_\_\_\_\_  
 Тр. д. ЦДГ(М4): \_\_\_\_\_  
 Тр. подпитки(У5): \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: эмал: Q=M1\*(U1-U2)/M2\*(U2-U3) леро: \_\_\_\_\_

Договорные нагрузки (гр.час): \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы (гр.гр.): 797гр.  
 Валютное погашение за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Часовые и суток: архивы в файлах: \_\_\_\_\_  
 Режим (суемя): 0

Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Терморобор: КТТР-05  
 Терморобор: КТТР-05  
 Терморобор: \_\_\_\_\_  
 Терморобор: \_\_\_\_\_

Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Qгр=0 Qтеплот=0 Qвс=0  
 Qотк.гр.ср=0 Qвс.гр.ср=0 Qотк.пот=0 Qвс.пот=0  
 Qотк.гр.ср=0 Qвс.гр.ср=0 Qотк.пот=0 Qвс.пот=0

Тя, гр.С= 0,87

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	U3	U4	dU3	Uполн	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.нап.	Qгр.теп.	Общее теплотепе
			Т	С	Т	С																				
24.12.15	24.00	*	123,30	124,57	-1,27	70,31	49,38	20,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
25.12.15	24.00	*	123,13	124,66	-1,53	70,29	49,01	21,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
26.12.15	24.00	*	122,47	122,94	-1,47	70,44	48,81	21,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
27.12.15	24.00	*	121,50	122,93	-1,44	72,95	49,16	23,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
28.12.15	24.00	*	121,63	122,81	-1,18	75,18	50,06	25,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
29.12.15	24.00	*	121,75	122,69	-0,94	77,37	50,96	26,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
30.12.15	24.00	*	121,43	122,95	-1,52	81,05	52,42	28,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
31.12.15	24.00	*	121,50	122,05	-0,56	83,32	53,59	29,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
01.01.16	24.00	*	121,43	122,62	-1,19	83,83	53,28	30,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
02.01.16	24.00	*	120,58	121,31	-0,73	83,94	52,21	31,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,97
03.01.16	24.00	*	120,85	121,47	-0,62	85,89	53,34	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,11
04.01.16	24.00	*	119,33	121,02	-1,69	87,35	53,43	33,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25
05.01.16	24.00	*	119,39	120,79	-1,40	88,19	53,19	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
06.01.16	24.00	*	119,60	120,57	-0,97	88,61	52,68	35,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,57
07.01.16	24.00	*	118,98	119,18	-0,21	86,38	51,05	35,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
08.01.16	24.00	*	119,14	120,07	-0,93	89,03	51,89	37,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,89
09.01.16	24.00	*	118,83	119,05	-0,22	88,20	50,95	37,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,40
10.01.16	24.00	*	117,69	118,16	-0,47	89,26	51,29	37,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45
11.01.16	24.00	*	117,61	118,06	-0,45	89,26	51,29	37,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
12.01.16	24.00	*	119,57	120,26	-0,69	94,39	54,71	39,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
13.01.16	24.00	*	120,38	121,38	-1,00	93,49	55,13	38,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,57
14.01.16	24.00	*	119,56	120,39	-0,83	93,05	54,87	38,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,53
15.01.16	24.00	*	118,91	119,86	-0,95	94,80	55,20	39,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,67
16.01.16	24.00	*	117,50	118,33	-0,83	94,30	54,75	39,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
17.01.16	24.00	*	117,83	117,59	0,24	93,98	55,05	38,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
18.01.16	24.00	*	117,43	118,52	-1,08	94,12	54,96	39,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55
19.01.16	24.00	*	103,48	105,18	-1,71	86,39	50,29	36,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66
20.01.16	24.00	*	115,48	117,12	-1,64	94,16	55,19	38,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,39
21.01.16	24.00	*	115,48	118,39	-2,91	93,87	55,27	38,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31
23.01.16	24.00	*	115,24	118,00	-2,77	93,76	54,76	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,35
Среднее	24.00	-	117,12	118,19	-1,07	86,48	52,66	33,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
Итого	744.00	-	3630,59	3663,74	-33,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,56

Показания счетчиков на момент снятия данных: \_\_\_\_\_  
 Дата, время: 15.04.15 12:00  
 М1(гр): 60860,21  
 М2(гр): 60505,04  
 М3(гр): \_\_\_\_\_  
 М4(гр): \_\_\_\_\_  
 Q СЦО (Гкал): 1303,60  
 Q ГВС (Гкал): \_\_\_\_\_  
 Тр.об. ч: 18519,03

Период расчета по среднему: \_\_\_\_\_  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения Т2: \_\_\_\_\_

Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 С учетом корректировок: \_\_\_\_\_

0,87 °C = 0,00 Гкал/кВт.ч  
 120,56 кВт.ч

Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_

АО "ДомТелеком" ДВА ОТЧЕТА

Генеральный директор: \_\_\_\_\_  
 печать: \_\_\_\_\_  
 "16 01 16"

Генеральный директор: \_\_\_\_\_  
 печать: \_\_\_\_\_  
 "16 01 16"

ОТЧЕТ ПРИНЯТ