Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36498 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	126,57	123,67	2,90	69,59	42,20	27,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
25.12.15	24,00	*	126,45	123,54	2,91	69,09	41,48	27,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
26.12.15	24,00	*	125,74	122,84	2,90	69,77	41,89	27,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
27.12.15	24,00	*	124,72	121,78	2,94	72,24	42,05	30,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
28.12.15	24,00	*	124,93	121,95	2,97	74,41	42,54	31,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
29.12.15	24,00	*	124,98	121,96	3,02	76,54	43,04	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
30.12.15	24,00	*	124,68	121,65	3,04	80,20	43,98	36,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
31.12.15	24,00	*	124,80	121,73	3,07	82,32	44,80	37,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
01.01.16	24,00	*	124,60	121,55	3,05	82,92	44,49	38,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
02.01.16	24,00	*	123,82	120,77	3,05	83,03	43,59	39,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
03.01.16	24,00	*	123,88	120,80	3,08	84,92	44,25	40,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
04.01.16	24,00	*	122,53	119,45	3,08	86,35	44,20	42,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
05.01.16	24,00	*	122,51	119,41	3,10	87,24	43,87	43,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,46
06.01.16	24,00	*	122,68	119,55	3,14	87,49	43,38	44,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
07.01.16	24,00	*	122,14	119,03	3,11	85,57	42,04	43,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,46
08.01.16	24,00	*	122,29	119,01	3,28	88,00	42,50	45,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,71
09.01.16	24,00	*	121,93	118,74	3,18	87,21	41,87	45,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,67
10.01.16	24,00	*	120,74	117,58	3,16	87,26	41,84	45,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,62
11.01.16	24,00	*	120,82	117,58	3,24	88,42	42,20	46,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,73
12.01.16	24,00	*	119,88	116,61	3,27	93,33	44,92	48,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,96
13.01.16	24,00	*	123,55	120,15	3,40	92,46	45,41	47,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,98
14.01.16	24,00	*	122,71	119,26	3,45	92,10	45,58	46,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,88
15.01.16	24,00	*	122,01	118,58	3,42	93,80	45,80	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,02
16.01.16	24,00	*	120,67	117,23	3,43	93,31	45,41	47,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,95
17.01.16	24,00	*	121,06	117,61	3,45	93,04	45,51	47,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,92
18.01.16	24,00	*	120,47	117,04	3,43	93,09	45,24	47,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,93
19.01.16	24,00	*	56,22	56,66	-0,44	93,93	44,22	49,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
20.01.16	24,00	*	105,72	105,68	0,03	86,40	43,00	43,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
21.01.16	24,00	*	116,98	113,67	3,31	93,32	45,33	47,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,77
22.01.16	24,00	*	117,37	114,13	3,24	93,00	45,30	47,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,76
23.01.16	24,00	*	117,06	113,86	3,20	92,82	44,87	47,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,77
Среднее	24,00	-	119,82	116,87	2,95	85,59	43,77	41,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12
Итого	744,00		3714,48	3623,08	91,40						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	158,62

авар ТС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **158,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«22» 01 16 г.

Печать энергосбыта