Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 68774
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,94

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	145,15	144,54	0,62	70,01	42,80	27,21	-	-	-							-	-	-	-			3,98
25.12.15	24,00	*	143,10	142,50	0,60	68,99	42,10	26,89	-	-	-							-	-	-	-			3,88
26.12.15	24,00	*	143,50	142,97	0,53	69,37	41,85	27,52	-	-	-							-	-	-	-			3,98
27.12.15	24,00	*	143,77	143,14	0,63	73,37	43,02	30,35	-	-	-							-	-	-	-			4,40
28.12.15	24,00	*	141,57	140,87	0,70	75,69	43,32	32,37	-	-	-							-	-	-	-			4,62
29.12.15	24,00	*	90,05	89,81	0,24	75,34	45,57	29,77	-	-	-							-	-	-	-			2,69
30.12.15	24,00	*	127,29	126,43	0,86	81,04	43,46	37,58	-	-	-							-	-	-	-			4,83
31.12.15	24,00	*	143,09	141,94	1,16	85,83	46,97	38,86	-	-	-							-	-	-	-			5,63
01.01.16	24,00	*	143,86	142,89	0,98	85,12	46,66	38,46	-	-	-							-	-	-	-			5,59
02.01.16	24,00	*	144,47	143,51	0,96	85,88	46,34	39,53	-	-	-							-	-	-	-			5,77
03.01.16	24,00	*	144,54	143,51	1,03	88,75	47,98	40,77	-	-	-							-	-	-	-			5,95
04.01.16	24,00	*	144,60	143,54	1,06	90,32	48,50	41,82	-	-	-							-	-	-	-			6,11
05.01.16	24,00	*	144,13	143,01	1,12	91,54	48,49	43,04	-	-	-							-	-	-	-			6,27
06.01.16	24,00	*	102,51	101,76	0,74	87,48	46,93	40,55	-	-	-							-	-	-	-			4,19
07.01.16	24,00	*	37,30	40,18	-2,87	90,05	45,29	44,75	-	-	-							-	-	-	-			1,54
08.01.16	24,00	*	149,23	147,41	1,82	93,09	49,42	43,67	-	-	-							-	-	-	-			6,62
09.01.16	24,00	*	149,26	148,09	1,17	94,14	50,23	43,92	-	-	-							-	-	-	-			6,63
10.01.16	24,00	*	150,01	149,06	0,94	93,15	50,26	42,89	-	-	-							-	-	-	-			6,49
11.01.16	24,00	*	150,84	149,82	1,02	94,80	51,37	43,42	-	-	-							-	-	-	-			6,62
12.01.16	24,00	*	148,75	147,68	1,07	96,02	52,45	43,57	-	-	-							-	-	-	-			6,55
13.01.16	24,00	*	150,94	149,09	1,86	96,99	53,88	43,11	-	-	-							-	-	-	-			6,62
14.01.16	24,00	*	149,46	148,09	1,37	97,47	53,83	43,64	-	-	-							-	-	-	-			6,61
15.01.16	24,00	*	147,06	145,77	1,29	97,43	53,32	44,10	-	-	-							-	-	-	-			6,57
16.01.16	24,00	*	147,81	146,56	1,26	98,08	53,36	44,71	-	-	-							-	-	-	-			6,69
17.01.16	24,00	*	147,63	146,40	1,23	97,83	53,51	44,32	-	-	-							-	-	-	-			6,63
18.01.16	24,00	*	147,29	146,03	1,26	97,80	53,26	44,53	-	-	-							-	-	-	-			6,64
19.01.16	24,00	*	148,01	146,79	1,22	98,21	53,98	44,23	-	-	-							-	-	-	-			6,63
20.01.16	24,00	*	138,70	137,78	0,92	88,84	48,97	39,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60
21.01.16	24,00	*	145,09	143,92	1,17	96,92	53,83	43,09	-	-	-							-	-	-	-			6,33
22.01.16	24,00	*	145,13	143,90	1,22	97,16	53,64	43,52	-	-	-							-	-	-	-			6,40
23.01.16	24,00	*	145,54	144,35	1,19	97,28	53,35	43,93	-	-	-							-	-	-	-			6,47
Среднее	24,00	-	138,70	137,78	0,92	88,84	48,97	39,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60
Итого	744,00		4299,70	4271,33	28,37						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	173,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.