Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	107,14	95,13	12,01	71,08	48,96	22,12	7,00	5,00	2,22	10,43	-	-	10,68	-	10,68	-	70,80	-	0,74			2,96
25.12.15	24,00	-	107,95	94,95	13,00	71,15	49,08	22,07	7,00	5,00	2,22	11,39	-	-	11,65	-	11,65	-	70,87	-	0,81			3,03
26.12.15	24,00	-	108,49	94,42	14,07	71,43	48,70	22,73	7,00	5,00	2,27	12,41	-	-	12,70	-	12,70	-	71,35	-	0,88			3,15
27.12.15	24,00	-	109,22	93,64	15,58	74,19	49,07	25,12	7,00	5,00	2,48	13,87	-	-	14,21	-	14,21	-	74,37	-	1,03			3,51
28.12.15	24,00	-	105,71	93,74	11,97	76,39	50,31	26,08	7,00	5,00	2,58	10,20	-	-	10,46	-	10,46	-	76,13	-	0,78			3,36
29.12.15	24,00	-	106,99	93,84	13,15	78,64	51,46	27,18	7,00	5,00	2,69	11,42	-	-	11,72	-	11,72	-	78,39	-	0,89			3,59
30.12.15	24,00	-	106,75	93,76	12,99	82,59	53,11	29,48	7,00	5,00	2,91	11,30	-	-	11,63	-	11,63	-	82,60	-	0,93			3,85
31.12.15	24,00	-	110,54	93,81	16,73	84,53	54,35	30,18	7,00	5,00	2,98	15,09	-	-	15,53	-	15,53	-	83,94	-	1,27			4,25
01.01.16	24,00	-	103,65	94,05	9,60	85,24	53,89	31,35	7,00	5,00	3,10	7,97	-	-	8,22	-	8,22	-	84,60	-	0,68			3,77
02.01.16	24,00	-	104,85	93,43	11,42	85,35	52,88	32,47	7,00	5,00	3,18	9,77	-	-	10,08	-	10,08	-	84,78	-	0,83			4,01
03.01.16	24,00	-	104,61	93,48	11,13	87,35	54,29	33,06	7,00	5,00	3,25	9,45	-	-	9,75	-	9,75	-	86,82	-	0,82			4,07
04.01.16	24,00	-	104,52	92,30	12,22	88,87	54,62	34,25	7,00	5,00	3,33	10,49	-	-	10,86	-	10,86	-	88,27	-	0,93			4,25
05.01.16	24,00	-	104,24	92,54	11,70	89,87	54,58	35,29	7,00	5,00	3,42	10,08	-	-	10,42	-	10,42	-	89,56	-	0,90			4,32
06.01.16	24,00	-	104,32	92,65	11,67	89,85	54,23	35,62	7,00	5,00	3,46	10,00	-	-	10,33	-	10,33	-	88,89	-	0,89			4,35
07.01.16	24,00	-	103,59	92,27	11,32	88,18	52,84	35,34	7,00	5,00	3,41	9,73	-	-	10,05	-	10,05	-	88,14	-	0,86			4,27
08.01.16	24,00	-	104,58	92,41	12,17	90,53	53,94	36,59	7,00	5,00	3,54	10,61	-	-	10,98	-	10,98	-	90,01	-	0,95			4,49
09.01.16	24,00	-	103,97	92,17	11,80	89,69	53,59	36,10	7,00	5,00	3,48	10,22	-	-	10,58	-	10,58	-	89,18	-	0,91			4,40
10.01.16	24,00	-	105,97	91,15	14,82	89,85	53,81	36,04	7,00	5,00	3,44	13,27	-	-	13,71	-	13,71	-	89,38	-	1,19			4,63
11.01.16	24,00	-	103,57	91,16	12,41	91,32	54,55	36,77	7,00	5,00	3,50	10,90	-	-	11,28	-	11,28	-	91,27	-	1,00			4,49
12.01.16	24,00	-	104,25	92,70	11,55	96,07	58,03	38,04	7,00	5,00	3,71	9,85	-	-	10,25	-	10,25	-	95,28	-	0,94			4,65
13.01.16	24,00	-	105,84	93,28	12,56	95,22	58,63	36,59	7,00	5,00	3,58	10,94	-	-	11,34	-	11,34	-	94,78	-	1,04			4,62
14.01.16	24,00	-	103,85	92,71	11,14	94,84	58,46	36,38	7,00	5,00	3,54	9,49	-	-	9,86	-	9,86	-	94,49	-	0,90			4,44
15.01.16	24,00	-	104,04	92,38	11,66	96,52	58,58	37,94	7,00	5,00	3,69	9,94	-	-	10,33	-	10,33	-	95,86	-	0,96			4,64
16.01.16	24,00	-	104,13	91,39	12,74	95,96	58,04	37,92	7,00	5,00	3,64	11,07	-	-	11,49	-	11,49	-	95,27	-	1,06			4,70
17.01.16	24,00	-	104,56	91,67	12,89	95,71	57,94	37,77	7,00	5,00	3,64	11,24	-	-	11,69	-	11,69	-	95,14	-	1,07			4,71
18.01.16	24,00	-	103,11	91,37	11,74	95,74	57,63	38,11	7,00	5,00	3,65	10,11	-	-	10,50	-	10,50	-	95,16	-	0,96			4,62
19.01.16	24,00	-	104,75	92,41	12,34	87,73	54,51	33,22	7,00	5,00	3,21	10,74	-	-	11,09	-	11,09	-	87,35	-	0,94	-	-	4,15
20.01.16	24,00	-	101,71	89,73	11,98	88,25	54,83	33,42	7,00	5,00	3,10	10,75	-	-	11,12	-	11,12	-	89,49	-	0,96			4,06
21.01.16	24,00	-	98,86	88,63	10,23	96,21	58,73	37,48	7,00	5,00	3,46	8,93	-	-	9,26	-	9,26	-	95,66	-	0,86			4,32
22.01.16	24,00	-	100,56	88,90	11,66	95,76	58,37	37,39	7,00	5,00	3,47	10,31	-	-	10,69	-	10,69	-	95,24	-	0,98			4,45
23.01.16	24,00	-	100,99	88,63	12,36	95,53	57,69	37,84	7,00	5,00	3,51	10,89	-	-	11,29	-	11,29	-	94,87	-	1,04			4,55
Среднее	24,00	-	104,75	92,41	12,34	87,73	54,51	33,22	7,00	5,00	3,21	10,74	-	-	11,09	-	11,09	-	87,35	-	0,94	-	-	4,15
Итого	744,00		3247,31	2864,70	382,61						99,65	332,86	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75	0,00			28,99	0,00	0,00	128,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	62627,16	53240,90	9354,34	-	9567,95	-	1811,43	-	-
	24.01.16 01:00	65297,81	55604,34	9628,44		9851,49		1922,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **343,75** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

сбар ПС