Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	97,26	84,80	12,46	70,97	47,03	23,94	7,00	5,00	2,13	11,45	-	-	11,69	-	11,69	-	68,73	-	0,79			2,92
25.12.15	24,00	-	97,24	84,17	13,07	71,04	47,22	23,82	7,00	5,00	2,12	12,10	-	-	12,35	-	12,35	-	67,46	-	0,82			2,94
26.12.15	24,00	-	96,48	82,99	13,49	71,39	46,74	24,65	7,00	5,00	2,17	12,59	-	-	12,84	-	12,84	-	66,94	-	0,84			3,01
27.12.15	24,00	-	96,92	81,79	15,13	74,22	46,74	27,48	7,00	5,00	2,39	14,14	-	-	14,43	-	14,43	-	69,23	-	0,98			3,37
28.12.15	24,00	-	96,05	83,19	12,86	76,40	47,84	28,56	7,00	5,00	2,50	11,87	-	-	12,15	-	12,15	-	72,23	-	0,86			3,36
29.12.15	24,00	-	97,21	82,93	14,28	78,60	48,87	29,73	7,00	5,00	2,60	13,25	-	-	13,57	-	13,57	-	74,75	-	0,99			3,59
30.12.15	24,00	-	96,99	83,23	13,76	82,65	50,47	32,18	7,00	5,00	2,81	12,75	-	-	13,10	-	13,10	-	78,91	-	1,01			3,82
31.12.15	24,00	-	99,24	80,51	18,73	84,38	51,64	32,74	7,00	5,00	2,88	17,59	-	-	18,05	-	18,05	-	76,35	-	1,35			4,22
01.01.16	24,00	-	94,78	84,65	10,13	85,14	51,22	33,92	7,00	5,00	2,98	9,15	-	-	9,43	-	9,43	-	82,55	-	0,76			3,74
02.01.16	24,00	-	95,23	83,42	11,81	85,34	50,25	35,09	7,00	5,00	3,06	10,85	-	-	11,17	-	11,17	-	81,17	-	0,88			3,94
03.01.16	24,00	-	94,85	82,99	11,86	87,27	51,27	36,00	7,00	5,00	3,14	10,87	-	-	11,21	-	11,21	-	81,97	-	0,89			4,03
04.01.16	24,00	-	94,45	82,15	12,30	88,70	51,62	37,08	7,00	5,00	3,20	11,25	-	-	11,59	-	11,59	-	83,90	-	0,94			4,14
05.01.16	24,00	-	95,44	81,93	13,51	89,84	51,47	38,37	7,00	5,00	3,31	12,44	-	-	12,85	-	12,85	-	84,74	-	1,06			4,36
06.01.16	24,00	-	95,67	81,24	14,43	89,49	51,01	38,48	7,00	5,00	3,32	13,30	-	-	13,71	-	13,71	-	83,07	-	1,10			4,42
07.01.16	24,00	-	94,45	81,93	12,52	88,30	49,88	38,42	7,00	5,00	3,31	11,48	-	-	11,83	-	11,83	-	83,04	-	0,95			4,26
08.01.16	24,00	-	94,48	82,11	12,37	90,32	50,66	39,66	7,00	5,00	3,42	11,30	-	-	11,65	-	11,65	-	85,15	-	0,96			4,38
09.01.16	24,00	-	87,45	75,71	11,74	89,45	50,15	39,30	7,00	5,00	3,13	10,71	-	-	11,06	-	11,06	-	83,58	-	0,90			4,03
10.01.16	24,00	-	94,27	76,40	17,87	89,70	50,55	39,15	7,00	5,00	3,32	16,71	-	-	17,16	-	17,16	-	76,55	-	1,28			4,60
11.01.16	24,00	-	93,60	81,12	12,48	91,54	51,38	40,16	7,00	5,00	3,42	11,36	-	-	11,76	-	11,76	-	87,16	-	0,99			4,41
12.01.16	24,00	-	95,30	82,37	12,93	95,73	54,59	41,14	7,00	5,00	3,58	11,64	-	-	12,08	-	12,08	-	90,56	-	1,05			4,63
13.01.16	24,00	-	94,19	83,56	10,63	95,05	55,38	39,67	7,00	5,00	3,46	9,47	-	-	9,82	-	9,82	-	92,01	-	0,87			4,33
14.01.16	24,00	-	94,43	82,80	11,63	94,76	55,08	39,68	7,00	5,00	3,44	10,51	-	-	10,88	-	10,88	-	91,69	-	0,97			4,40
15.01.16	24,00	-	93,56	82,42	11,14	96,31	55,03	41,28	7,00	5,00	3,57	9,97	-	-	10,36	-	10,36	-	91,80	-	0,92			4,48
16.01.16	24,00	-	93,42	80,79	12,63	95,72	54,51	41,21	7,00	5,00	3,52	11,41	-	-	11,84	-	11,84	-	89,68	-	1,02			4,55
17.01.16	24,00	-	93,90	81,08	12,82	95,53	54,68	40,85	7,00	5,00	3,50	11,60	-	-	12,01	-	12,01	-	89,82	-	1,04			4,55
18.01.16	24,00	-	93,58	80,50	13,08	95,54	54,33	41,21	7,00	5,00	3,52	11,89	-	-	12,30	-	12,30	-	89,01	-	1,06			4,57
19.01.16	24,00	-	94,55	81,66	12,89	87,64	51,54	36,10	7,00	5,00	3,10	11,81	-	-	12,17	-	12,17	-	82,93	-	0,97	-	-	4,07
20.01.16	24,00	-	91,52	80,27	11,25	88,84	52,03	36,81	7,00	5,00	3,07	10,33	-	-	10,65	-	10,65	-	86,09	-	0,89			3,96
21.01.16	24,00	-	90,20	78,62	11,58	96,04	55,49	40,55	7,00	5,00	3,35	10,48	-	-	10,88	-	10,88	-	91,02	-	0,95			4,31
22.01.16	24,00	-	91,27	80,05	11,22	95,54	54,87	40,67	7,00	5,00	3,39	10,09	-	-	10,45	-	10,45	-	94,05	-	0,95			4,34
23.01.16	24,00	-	93,09	80,22	12,87	95,33	54,05	41,28	7,00	5,00	3,44	11,70	-	-	12,15	-	12,15	-	94,63	-	1,11			4,55
Среднее	24,00	-	94,55	81,66	12,89	87,64	51,54	36,10	7,00	5,00	3,10	11,81	-	-	12,17	-	12,17	-	82,93	-	0,97	-	-	4,07
Итого	744,00		2931,07	2531,60	399,47						96,15	366,06	0,00	0,00	377,19	0,00	377,19	0,00			30,13	0,00	0,00	126,28

авар
Тк

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	11014,45	9569,94	2216,09	-	2263,21	-	375,50	-	-
	24.01.16 12:00	13462,15	11689,39	2523,44	-	2580,41	-	486,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 01 16 г.

Отрегулировать температуру гвс