Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	140,90	115,26	25,64	70,15	40,51	29,64	7,00	5,00	3,56	23,56	-	-	24,10	-	24,10	-	70,22	-	1,65			5,22
25.12.15	24,00	-	141,10	117,44	23,66	70,21	47,34	22,87	7,00	5,00	2,71	23,54	-	-	24,05	-	24,05	-	70,26	-	1,65			4,36
26.12.15	24,00	-	139,89	115,09	24,80	70,46	40,96	29,50	7,00	5,00	3,45	23,91	-	-	24,45	-	24,45	-	70,60	-	1,69			5,14
27.12.15	24,00	-	140,72	111,13	29,59	73,12	40,27	32,85	7,00	5,00	3,76	27,95	-	-	28,63	-	28,63	-	73,55	-	2,06			5,81
28.12.15	24,00	-	139,21	114,02	25,19	75,27	41,03	34,24	7,00	5,00	4,02	23,71	-	-	24,32	-	24,32	-	75,32	-	1,79			5,80
29.12.15	24,00	-	139,49	113,71	25,78	77,48	41,50	35,98	7,00	5,00	4,20	24,36	-	-	25,01	-	25,01	-	77,59	-	1,89			6,09
30.12.15	24,00	-	139,84	112,88	26,96	81,33	42,39	38,94	7,00	5,00	4,54	25,10	-	-	25,86	-	25,86	-	81,67	-	2,05			6,59
31.12.15	24,00	-	143,47	108,28	35,19	83,30	42,57	40,73	7,00	5,00	4,62	32,81	-	-	33,82	-	33,82	-	83,16	-	2,73			7,35
01.01.16	24,00	-	138,10	115,46	22,64	83,93	43,12	40,81	7,00	5,00	4,94	19,99	-	-	20,62	-	20,62	-	83,85	-	1,68			6,62
02.01.16	24,00	-	137,56	113,40	24,16	84,06	41,77	42,29	7,00	5,00	5,00	21,76	-	-	22,44	-	22,44	-	84,10	-	1,83			6,83
03.01.16	24,00	-	138,24	112,42	25,82	86,01	42,59	43,42	7,00	5,00	5,11	23,16	-	-	23,93	-	23,93	-	86,00	-	1,99			7,11
04.01.16	24,00	-	136,61	110,98	25,63	87,48	42,61	44,87	7,00	5,00	5,25	22,60	-	-	23,36	-	23,36	-	87,39	-	1,98			7,23
05.01.16	23,00	-	129,94	106,90	23,04	88,39	42,26	46,13	7,00	5,00	5,13	20,78	-	-	21,52	-	21,52	-	88,53	-	1,84			6,97
06.01.16	23,00	-	130,13	106,38	23,75	88,46	41,62	46,84	7,00	5,00	5,19	21,52	-	-	22,25	-	22,25	-	88,01	-	1,89			7,09
07.01.16	24,00	-	136,12	109,95	26,17	86,77	40,05	46,72	7,00	5,00	5,44	22,65	-	-	23,40	-	23,40	-	87,11	-	1,97			7,41
08.01.16	24,00	-	135,75	110,09	25,66	89,09	40,86	48,23	7,00	5,00	5,64	22,04	-	-	22,81	-	22,81	-	89,00	-	1,96			7,60
09.01.16	24,00	-	136,55	107,16	29,39	88,27	40,11	48,16	7,00	5,00	5,62	24,27	-	-	25,09	-	25,09	-	88,25	-	2,14			7,76
10.01.16	24,00	-	136,23	104,11	32,12	88,41	40,06	48,35	7,00	5,00	5,49	26,98	-	-	27,90	-	27,90	-	88,31	-	2,39			7,88
11.01.16	24,00	-	135,24	105,73	29,51	89,78	40,90	48,88	7,00	5,00	5,62	24,46	-	-	25,30	-	25,30	-	90,12	-	2,21			7,82
12.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
13.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
14.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
15.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
16.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
17.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
18.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
19.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
20.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
21.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
22.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
23.01.16	24,00	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
Среднее	23,94	-	137,64	111,07	26,56	82,21	41,71	40,50	7,00	5,00	4,70	23,96	-	-	24,68	-	24,68	-	82,27	-	1,97	-	-	6,67
Итого	742,00		4266,73	3443,27	823,46						145,67	742,61	0,00	0,00	764,98	0,00	764,98	0,00			61,01	0,00	0,00	206,68

ив
Пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ТВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	84640,17	65036,48	15693,24	-	16053,45	-	3059,04	-	-
	24.01.16 03:00	88068,29	67724,83	16285,38	-	16666,00	-	3250,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **206,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **764,98** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 01 16 г.