Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Тхв, гр.С= 0,87

Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1, т | М2, т | dM, т | Т1, С | Т2, С | dT, С | Р1 гк/см2 | Р2 гк/см2 | Qотопл Гкал | М3, т | М4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | Т3, С | Т4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 121,34 | 107,36 | 13,98 | 68,86 | 50,49 | 18,37 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 15,49 | - | - | 15,83 | - | 15,83 | - | 68,91 | - | 1,07 | | | 2,94 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 120,19 | 107,46 | 12,73 | 68,89 | 50,32 | 18,57 | 7,00 | 5,00 | 1,90 | 14,16 | - | - | 14,48 | - | 14,48 | - | 68,87 | - | 0,98 | | | 2,88 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 120,76 | 106,64 | 14,12 | 69,17 | 50,08 | 19,09 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 15,57 | - | - | 15,90 | - | 15,90 | - | 69,27 | - | 1,08 | | | 3,01 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 119,95 | 105,86 | 14,09 | 71,76 | 50,87 | 20,89 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 15,57 | - | - | 15,94 | - | 15,94 | - | 72,17 | - | 1,12 | | | 3,23 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 119,47 | 106,05 | 13,42 | 73,84 | 51,87 | 21,97 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 14,81 | - | - | 15,19 | - | 15,19 | - | 73,91 | - | 1,10 | | | 3,32 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 117,86 | 106,28 | 11,58 | 75,91 | 52,80 | 23,11 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 13,02 | - | - | 13,37 | - | 13,37 | - | 75,96 | - | 0,99 | | | 3,34 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 120,72 | 105,83 | 14,89 | 79,73 | 54,68 | 25,05 | 7,00 | 5,00 | 2,53 | 16,42 | - | - | 16,89 | - | 16,89 | - | 80,16 | - | 1,32 | | | 3,84 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 122,27 | 105,24 | 17,03 | 81,59 | 56,13 | 25,46 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 18,61 | - | - | 19,15 | - | 19,15 | - | 81,50 | - | 1,52 | | | 4,08 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 118,14 | 106,72 | 11,42 | 82,10 | 56,26 | 25,84 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 13,00 | - | - | 13,37 | - | 13,37 | - | 82,04 | - | 1,07 | | | 3,70 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 117,59 | 105,82 | 11,77 | 82,23 | 55,35 | 26,88 | 7,00 | 5,00 | 2,72 | 13,41 | - | - | 13,81 | - | 13,81 | - | 82,26 | - | 1,10 | | | 3,82 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 117,93 | 105,65 | 12,28 | 84,13 | 56,59 | 27,54 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 13,69 | - | - | 14,13 | - | 14,13 | - | 84,08 | - | 1,15 | | | 3,95 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 117,25 | 104,37 | 12,88 | 85,48 | 56,91 | 28,57 | 7,00 | 5,00 | 2,86 | 14,43 | - | - | 14,87 | - | 14,87 | - | 85,43 | - | 1,23 | | | 4,09 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 118,20 | 104,46 | 13,74 | 86,44 | 57,06 | 29,38 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | 15,02 | - | - | 15,53 | - | 15,53 | - | 86,52 | - | 1,30 | | | 4,27 |
| 06.01.16 | 23,00 | - | 113,02 | 100,28 | 12,74 | 86,24 | 56,63 | 29,61 | 7,00 | 5,00 | 2,78 | 15,02 | - | - | 15,51 | - | 15,51 | - | 85,91 | - | 1,29 | | | 4,08 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 118,66 | 103,96 | 14,70 | 84,92 | 55,38 | 29,54 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 16,37 | - | - | 16,88 | - | 16,88 | - | 85,22 | - | 1,39 | | | 4,33 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 115,62 | 104,40 | 11,22 | 86,94 | 56,43 | 30,51 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | 13,03 | - | - | 13,46 | - | 13,46 | - | 86,85 | - | 1,13 | | | 4,17 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 117,44 | 103,81 | 13,63 | 86,18 | 55,98 | 30,20 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 14,90 | - | - | 15,36 | - | 15,36 | - | 86,16 | - | 1,29 | | | 4,32 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 118,40 | 102,17 | 16,23 | 86,43 | 56,20 | 30,23 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 17,50 | - | - | 18,07 | - | 18,07 | - | 86,46 | - | 1,51 | | | 4,50 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 115,51 | 102,92 | 12,59 | 87,91 | 57,13 | 30,78 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 13,67 | - | - | 14,15 | - | 14,15 | - | 88,65 | - | 1,21 | | | 4,28 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 117,05 | 104,76 | 12,29 | 92,21 | 60,83 | 31,38 | 7,00 | 5,00 | 3,21 | 13,29 | - | - | 13,79 | - | 13,79 | - | 91,98 | - | 1,22 | | | 4,43 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 116,86 | 105,54 | 11,32 | 91,55 | 61,44 | 30,11 | 7,00 | 5,00 | 3,10 | 12,24 | - | - | 12,69 | - | 12,69 | - | 91,51 | - | 1,12 | | | 4,22 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 117,12 | 104,68 | 12,44 | 91,20 | 60,94 | 30,26 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 13,55 | - | - | 14,02 | - | 14,02 | - | 91,27 | - | 1,24 | | | 4,31 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 115,90 | 104,37 | 11,53 | 92,63 | 61,05 | 31,58 | 7,00 | 5,00 | 3,17 | 13,00 | - | - | 13,49 | - | 13,49 | - | 92,45 | - | 1,21 | | | 4,37 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 114,77 | 103,05 | 11,72 | 92,15 | 60,46 | 31,69 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 13,40 | - | - | 13,90 | - | 13,90 | - | 92,00 | - | 1,24 | | | 4,36 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 116,02 | 103,18 | 12,84 | 91,99 | 60,54 | 31,45 | 7,00 | 5,00 | 3,10 | 14,54 | - | - | 15,05 | - | 15,05 | - | 91,89 | - | 1,34 | | | 4,44 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 114,61 | 103,07 | 11,54 | 91,94 | 60,27 | 31,67 | 7,00 | 5,00 | 3,11 | 13,30 | - | - | 13,79 | - | 13,79 | - | 91,87 | - | 1,22 | | | 4,34 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 117,03 | 104,24 | 12,80 | 84,45 | 56,71 | 27,74 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 14,20 | - | - | 14,65 | - | 14,65 | - | 84,51 | - | 1,20 | - | - | 3,97 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 114,16 | 102,06 | 12,10 | 85,15 | 57,02 | 28,13 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 12,73 | - | - | 13,15 | - | 13,15 | - | 86,33 | - | 1,10 | | | 3,91 |
| 21.01.16 | 24,00 | - | 111,18 | 100,40 | 10,78 | 92,35 | 60,98 | 31,37 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | 11,64 | - | - | 12,08 | - | 12,08 | - | 92,26 | - | 1,07 | | | 4,16 |
| 22.01.16 | 24,00 | - | 111,15 | 100,59 | 10,56 | 91,96 | 60,57 | 31,39 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 11,75 | - | - | 12,18 | - | 12,18 | - | 91,89 | - | 1,08 | | | 4,14 |
| 23.01.16 | 24,00 | - | 111,86 | 100,15 | 11,71 | 91,74 | 60,08 | 31,66 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 12,99 | - | - | 13,47 | - | 13,47 | - | 91,61 | - | 1,19 | | | 4,26 |
| Среднее | 23,97 | - | 117,03 | 104,24 | 12,80 | 84,45 | 56,71 | 27,74 | 7,00 | 5,00 | 2,77 | 14,20 | - | - | 14,65 | - | 14,65 | - | 84,51 | - | 1,20 | - | - | 3,97 |
| Итого | 743,00 | | 3628,03 | 3231,37 | 396,67 | | | | | | 85,94 | 440,32 | 0,00 | 0,00 | 454,15 | 0,00 | 454,15 | 0,00 | | | 37,07 | 0,00 | 0,00 | 123,02 |

ав
ТС

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.12.15 04:00 | 35344,03 | 31347,11 | 4519,92 | - | 4612,56 | - | 644,07 | - | - |
| | 24.01.16 02:00 | 38322,12 | 34008,07 | 4884,72 | - | 4989,37 | - | 750,08 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **454,15** куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру Vос

«24» 01 16 г.