Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	56,63	47,80	8,83	65,66	39,51	26,15	7,00	5,00	0,56	24,27	-	-	24,58	-	24,58	-	52,48	-	1,27			1,83
25.12.15	24,00	-	79,64	61,99	17,65	68,09	38,13	29,96	7,00	5,00	1,86	17,71	-	-	18,06	-	18,06	-	67,48	-	1,20			3,06
26.12.15	24,00	-	71,65	56,34	15,31	68,36	38,96	29,40	7,00	5,00	1,34	21,63	-	-	22,04	-	22,04	-	63,27	-	1,37			2,71
27.12.15	24,00	-	74,13	54,63	19,50	72,33	37,64	34,69	7,00	5,00	1,91	19,79	-	-	20,24	-	20,24	-	70,82	-	1,40			3,31
28.12.15	24,00	-	79,61	60,51	19,10	75,49	39,66	35,83	7,00	5,00	2,22	18,43	-	-	18,93	-	18,93	-	75,48	-	1,39			3,61
29.12.15	24,00	-	50,74	40,32	10,42	70,17	43,83	26,34	7,00	5,00	0,47	24,12	-	-	24,47	-	24,47	-	54,98	-	1,33			1,80
30.12.15	24,00	-	80,24	61,44	18,80	80,34	40,76	39,58	7,00	5,00	2,39	19,17	-	-	19,74	-	19,74	-	81,23	-	1,56			3,95
31.12.15	24,00	-	85,05	61,32	23,73	85,26	42,71	42,55	7,00	5,00	2,71	22,71	-	-	23,45	-	23,45	-	84,98	-	1,93			4,64
01.01.16	24,00	-	74,00	61,46	12,54	84,54	41,61	42,93	7,00	5,00	2,69	12,02	-	-	12,38	-	12,38	-	84,10	-	1,01			3,70
02.01.16	24,00	-	76,71	61,61	15,10	85,61	41,11	44,50	7,00	5,00	2,79	14,53	-	-	15,00	-	15,00	-	85,56	-	1,24			4,04
03.01.16	24,00	-	76,58	61,78	14,80	88,29	42,18	46,11	7,00	5,00	2,92	14,08	-	-	14,55	-	14,55	-	88,14	-	1,24			4,16
04.01.16	24,00	-	77,06	61,74	15,32	89,84	42,57	47,27	7,00	5,00	3,00	14,44	-	-	14,95	-	14,95	-	89,59	-	1,30			4,30
05.01.16	24,00	-	74,80	60,76	14,04	90,98	42,16	48,82	7,00	5,00	3,05	13,17	-	-	13,63	-	13,63	-	90,53	-	1,20			4,25
06.01.16	24,00	-	54,72	47,76	6,96	82,71	39,89	42,82	7,00	5,00	1,49	18,26	-	-	18,58	-	18,58	-	62,10	-	1,13			2,62
07.01.16	24,00	-	37,73	29,80	7,93	90,15	49,95	40,20	7,00	5,00	0,93	11,03	-	-	11,43	-	11,43	-	89,72	-	0,99			1,92
08.01.16	24,00	-	78,99	63,73	15,26	92,75	50,86	41,89	7,00	5,00	2,70	14,89	-	-	15,46	-	15,46	-	93,00	-	1,39			4,09
09.01.16	24,00	-	78,73	63,92	14,81	93,40	51,60	41,80	7,00	5,00	2,72	14,43	-	-	14,98	-	14,98	-	93,03	-	1,34			4,06
10.01.16	24,00	-	81,40	63,10	18,30	92,69	51,45	41,24	7,00	5,00	2,74	16,85	-	-	17,50	-	17,50	-	92,56	-	1,56			4,30
11.01.16	24,00	-	79,58	63,25	16,33	94,30	50,86	43,44	7,00	5,00	2,87	15,15	-	-	15,73	-	15,73	-	94,12	-	1,43			4,29
12.01.16	24,00	-	79,89	62,81	17,08	95,14	49,67	45,47	7,00	5,00	3,04	15,31	-	-	15,90	-	15,90	-	94,64	-	1,45			4,49
13.01.16	24,00	-	82,37	65,60	16,77	96,32	49,01	47,31	7,00	5,00	3,28	15,10	-	-	15,68	-	15,68	-	95,87	-	1,45			4,73
14.01.16	24,00	-	79,65	63,24	16,41	96,80	46,83	49,97	7,00	5,00	3,28	15,31	-	-	15,93	-	15,93	-	96,35	-	1,48			4,76
15.01.16	24,00	-	79,54	62,47	17,07	96,85	45,34	51,51	7,00	5,00	3,29	16,44	-	-	17,14	-	17,14	-	96,48	-	1,59			4,88
16.01.16	24,00	-	79,54	62,62	16,92	97,39	45,66	51,73	7,00	5,00	3,33	16,16	-	-	16,83	-	16,83	-	96,90	-	1,57			4,89
17.01.16	24,00	-	79,25	62,69	16,56	97,23	45,71	51,52	7,00	5,00	3,31	15,86	-	-	16,51	-	16,51	-	96,88	-	1,54			4,85
18.01.16	24,00	-	77,57	62,47	15,10	97,17	45,32	51,85	7,00	5,00	3,31	14,51	-	-	15,11	-	15,11	-	96,72	-	1,40			4,72
19.01.16	24,00	-	78,59	64,18	14,41	97,56	46,61	50,95	7,00	5,00	3,34	13,79	-	-	14,37	-	14,37	-	97,15	-	1,34			4,68
20.01.16	24,00	-	79,35	63,06	16,29	96,30	46,05	50,25	7,00	5,00	3,24	15,69	-	-	16,32	-	16,32	-	95,91	-	1,50			4,74
21.01.16	24,00	-	76,61	61,85	14,76	96,24	45,50	50,74	7,00	5,00	3,20	14,18	-	-	14,74	-	14,74	-	95,81	-	1,36			4,56
22.01.16	24,00	-	77,71	61,89	15,82	96,56	45,03	51,53	7,00	5,00	3,25	15,29	-	-	15,89	-	15,89	-	96,22	-	1,47			4,73
23.01.16	24,00	-	78,71	61,78	16,93	96,66	44,64	52,02	7,00	5,00	3,27	16,46	-	-	17,12	-	17,12	-	96,24	-	1,59			4,86
Среднее	24,00	-	74,73	59,29	15,45	88,10	44,54	43,56	7,00	5,00	2,60	16,48	-	-	17,01	-	17,01	-	86,08	-	1,39	-	-	3,98
Итого	744,00		2316,77	1837,92	478,85						80,50	510,78	0,00	0,00	527,24	0,00	527,24	0,00			43,00	0,00	0,00	123,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	32518,59	26536,99	8621,59	-	8800,59	-	1065,58	-	-
	24.01.16 01:00	34473,64	28093,68	9030,44	-	9223,88	-	1174,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = -0,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **527,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
подпись потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.

Отрегулировать температуру