Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9038.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,94

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	49,79	49,93	-0,14	69,04	41,00	28,04	7,00	5,00	1,40	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	40,11	0,00	0,00			1,40
25.12.15	24,00	-	74,27	74,27	0,00	69,25	39,83	29,42	7,00	5,00	2,19	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	63,16	0,00	0,00			2,19
26.12.15	24,00	-	69,55	69,68	-0,13	68,13	40,53	27,60	7,00	5,00	1,93	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	39,69	0,00	0,00			1,93
27.12.15	24,00	-	67,12	67,18	-0,06	73,12	40,01	33,11	7,00	5,00	2,23	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	45,07	0,00	0,00			2,23
28.12.15	24,00	-	76,15	76,12	0,03	76,37	41,61	34,76	7,00	5,00	2,65	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	70,74	0,00	0,00			2,65
29.12.15	24,00	-	44,76	45,08	-0,32	75,32	43,96	31,36	7,00	5,00	1,50	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-	61,56	0,00	0,00			1,50
30.12.15	24,00	-	76,04	76,19	-0,15	81,69	42,86	38,83	7,00	5,00	2,98	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-	77,96	0,00	0,00			2,98
31.12.15	24,00	-	78,16	78,05	0,11	86,37	44,83	41,54	7,00	5,00	3,25	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	-	82,35	0,00	0,01			3,26
01.01.16	24,00	-	77,96	77,94	0,02	85,65	43,94	41,71	7,00	5,00	3,25	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	70,65	0,00	0,00			3,26
02.01.16	24,00	-	78,00	77,97	0,03	86,67	43,69	42,98	7,00	5,00	3,36	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	66,94	0,00	0,00			3,36
03.01.16	24,00	-	78,02	78,02	0,00	89,42	44,74	44,68	7,00	5,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,65	0,00	0,00			3,49
04.01.16	24,00	-	78,16	78,16	0,00	91,04	45,01	46,03	7,00	5,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25,04	0,00	0,00			3,60
05.01.16	24,00	-	77,73	77,73	0,00	92,18	44,67	47,51	7,00	5,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,17	0,00	0,00			3,70
06.01.16	24,00	-	55,78	56,07	-0,29	84,32	43,76	40,56	7,00	5,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26,96	0,00	0,00			2,29
07.01.16	24,00	-	18,47	20,37	-1,90	91,56	57,50	34,06	7,00	5,00	0,61	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	-	76,21	0,00	0,03			0,64
08.01.16	24,00	-	70,34	70,49	-0,15	93,54	51,47	42,07	7,00	5,00	2,96	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	68,70	0,00	0,09			3,06
09.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
10.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
11.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
12.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
13.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
14.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
15.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
16.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
17.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
18.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
19.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
20.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
21.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
22.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
23.01.16	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
Среднее	24,00	-	66,89	67,08	-0,18	82,10	44,34	37,77	7,00	5,00	2,59	0,14	-	-	0,14	-	0,14	-	54,06	-	0,01	-	-	2,59
Итого	744,00		2073,71	2079,42	-5,72						80,17	4,19	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00			0,26	0,00	0,00	80,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	21159,16	21112,27	43,66	0,00	43,66	0,00	542,82	-	-
	24.01.16 01:00	23095,10	22877,94	47,47	0,00	47,48	0,00	639,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,94 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.