Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский э-д

Договор: 9086.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,87
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
25.01.16	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
26.01.16	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
27.01.16	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
28.01.16	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
29.01.16	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
30.01.16	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
31.01.16	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
Среднее	24,00	-	463,82	463,82	-	72,27	60,19	12,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62
Итого	192,00		3710,56	3710,56	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.01.16 01:00	58354,47	58354,54	-	-	-	-	427,42	-	-
	24.01.16 01:00	64475,13	64475,20	-	-	-	-	501,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 02 16 г.
печать Энергосбыта

1.02 - 29.02 год