Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9086.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО | Строит.Адрес: Невзоровой 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	465,13	465,13	0,00	53,19	46,68	6,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
25.12.15	24,00	-	464,56	464,56	0,00	53,45	46,85	6,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
26.12.15	24,00	-	464,45	464,45	0,00	53,62	46,87	6,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
27.12.15	24,00	-	466,69	466,69	0,00	55,53	48,06	7,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
28.12.15	24,00	-	466,85	466,85	0,00	57,01	49,07	7,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
29.12.15	24,00	-	466,85	466,85	0,00	58,14	49,79	8,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
30.12.15	24,00	-	466,44	466,44	0,00	62,14	52,75	9,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
31.12.15	24,00	-	465,34	465,34	0,00	62,38	53,00	9,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
01.01.16	24,00	-	464,24	464,24	0,00	62,22	52,65	9,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
02.01.16	24,00	-	464,70	464,70	0,00	62,99	52,92	10,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
03.01.16	24,00	-	464,41	464,41	0,00	64,73	54,26	10,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
04.01.16	24,00	-	464,10	464,10	0,00	65,81	55,04	10,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
05.01.16	24,00	-	463,80	463,80	0,00	66,26	55,20	11,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
06.01.16	24,00	-	469,73	469,73	0,00	65,35	54,46	10,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
07.01.16	24,00	-	489,91	489,91	0,00	67,45	56,22	11,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,52
08.01.16	24,00	-	487,96	487,96	0,00	70,09	58,17	11,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,83
09.01.16	24,00	-	485,47	485,47	0,00	69,30	57,52	11,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,74
10.01.16	24,00	-	481,62	481,62	0,00	70,14	58,18	11,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,78
11.01.16	24,00	-	480,31	480,31	0,00	71,85	59,54	12,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,93
12.01.16	24,00	-	479,39	479,39	0,00	73,07	60,74	12,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,93
13.01.16	24,00	-	478,47	478,47	0,00	72,43	60,55	11,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
14.01.16	24,00	-	476,27	476,27	0,00	72,10	60,32	11,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
15.01.16	24,00	-	476,29	476,29	0,00	72,13	60,12	12,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,74
16.01.16	24,00	-	475,65	475,65	0,00	72,80	60,61	12,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,82
17.01.16	24,00	-	475,66	475,66	0,00	72,49	60,48	12,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,73
18.01.16	24,00	-	469,77	469,77	0,00	71,32	59,38	11,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
19.01.16	24,00	-	469,34	469,34	0,00	72,41	60,37	12,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,67
20.01.16	24,00	-	468,83	468,83	0,00	72,45	60,59	11,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,58
21.01.16	24,00	-	464,30	464,30	0,00	72,65	60,65	12,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,59
22.01.16	24,00	-	462,80	462,80	0,00	72,09	60,05	12,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,59
23.01.16	24,00	-	464,36	464,36	0,00	72,07	59,88	12,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,68
Среднее	24,00	-	471,09	471,09	-	66,44	55,84	10,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,02
Итого	744,00		14603,69	14603,69	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	155,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.01.16 01:00	58354,47	58354,54	-	-	-	-	427,42	-	-
	24.01.16 01:00	64475,13	64475,20	-	-	-	-	501,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.