Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	327,39	327,39	0,00	49,05	43,68	5,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
25.12.15	24,00	-	322,68	322,68	0,00	47,47	42,24	5,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
26.12.15	24,00	-	324,15	324,15	0,00	47,90	42,47	5,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
27.12.15	24,00	-	321,49	321,49	0,00	50,79	44,45	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
28.12.15	24,00	-	321,47	321,47	0,00	53,04	46,10	6,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
29.12.15	24,00	-	321,49	321,49	0,00	53,84	46,60	7,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
30.12.15	24,00	-	321,06	321,06	0,00	57,45	49,28	8,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
31.12.15	24,00	-	320,30	320,30	0,00	58,25	49,97	8,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
01.01.16	24,00	-	320,55	320,55	0,00	58,18	49,78	8,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
02.01.16	24,00	-	320,38	320,38	0,00	59,50	50,52	8,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
03.01.16	24,00	-	320,23	320,23	0,00	61,00	51,72	9,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
04.01.16	24,00	-	319,74	319,74	0,00	62,82	52,98	9,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
05.01.16	24,00	-	319,94	319,94	0,00	63,97	53,68	10,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
06.01.16	23,00	-	305,74	305,74	0,00	63,68	53,28	10,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
07.01.16	24,00	-	318,99	318,99	0,00	65,30	54,23	11,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
08.01.16	24,00	-	318,78	318,78	0,00	66,55	55,13	11,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
09.01.16	24,00	-	319,25	319,25	0,00	66,85	55,33	11,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
10.01.16	24,00	-	319,22	319,22	0,00	67,13	55,59	11,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
11.01.16	24,00	-	318,94	318,94	0,00	68,82	56,94	11,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
12.01.16	24,00	-	319,00	319,00	0,00	69,27	57,60	11,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
13.01.16	24,00	-	320,21	320,21	0,00	67,98	56,86	11,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
14.01.16	24,00	-	319,99	319,99	0,00	69,10	57,82	11,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
15.01.16	24,00	-	318,40	318,40	0,00	68,72	57,32	11,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
16.01.16	24,00	-	315,39	315,39	0,00	69,84	58,10	11,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
17.01.16	24,00	-	315,05	315,05	0,00	69,18	57,77	11,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
18.01.16	24,00	-	315,20	315,20	0,00	69,45	57,84	11,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
19.01.16	24,00	-	315,15	315,15	0,00	69,53	58,10	11,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
20.01.16	24,00	-	314,94	314,94	0,00	69,40	58,28	11,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
21.01.16	24,00	-	314,59	314,59	0,00	69,79	58,64	11,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
22.01.16	24,00	-	315,05	315,05	0,00	69,59	58,36	11,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
23.01.16	24,00	-	315,02	315,02	0,00	69,63	58,20	11,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
Среднее	23,97	-	318,70	318,70	-	63,00	53,19	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
Итого	743,00		9879,78	9879,78	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	89464,97	89478,12	-	-	-	-	592,29	-	-
	24.01.16 01:00	97727,04	97740,19	-	-	-	-	679,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.