Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	76,97	63,02	13,95	70,85	46,10	24,75	7,00	5,00	1,62	13,18	-	-	13,46	-	13,46	-	70,75	-	0,93			2,55
25.12.15	24,00	-	77,99	63,91	14,08	71,02	45,99	25,03	7,00	5,00	1,58	14,41	-	-	14,72	-	14,72	-	70,95	-	1,02			2,60
26.12.15	24,00	-	79,32	63,66	15,66	71,50	45,86	25,64	7,00	5,00	1,60	16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	71,55	-	1,15			2,75
27.12.15	24,00	-	78,12	63,06	15,06	74,41	45,92	28,49	7,00	5,00	1,76	15,49	-	-	15,88	-	15,88	-	74,76	-	1,16			2,92
28.12.15	24,00	-	75,79	63,19	12,60	76,53	46,72	29,81	7,00	5,00	1,85	13,03	-	-	13,35	-	13,35	-	76,65	-	1,00			2,85
29.12.15	24,00	-	75,08	63,26	11,82	78,75	47,73	31,02	7,00	5,00	1,92	12,35	-	-	12,66	-	12,66	-	78,89	-	0,98			2,90
30.12.15	24,00	-	76,63	63,42	13,21	82,88	49,55	33,33	7,00	5,00	2,07	13,73	-	-	14,15	-	14,15	-	83,11	-	1,14			3,21
31.12.15	24,00	-	81,02	63,59	17,43	84,43	50,61	33,82	7,00	5,00	2,12	17,94	-	-	18,49	-	18,49	-	84,13	-	1,51			3,63
01.01.16	24,00	-	73,79	63,47	10,32	85,19	49,79	35,40	7,00	5,00	2,22	10,70	-	-	11,05	-	11,05	-	84,98	-	0,91			3,13
02.01.16	24,00	-	78,89	62,98	15,91	85,45	48,90	36,55	7,00	5,00	2,27	16,29	-	-	16,82	-	16,82	-	85,44	-	1,39			3,66
03.01.16	24,00	-	75,41	63,05	12,36	87,39	50,31	37,08	7,00	5,00	2,31	12,73	-	-	13,14	-	13,14	-	87,24	-	1,11			3,42
04.01.16	24,00	-	75,35	62,31	13,04	88,77	50,57	38,20	7,00	5,00	2,36	13,39	-	-	13,85	-	13,85	-	88,56	-	1,19			3,54
05.01.16	24,00	-	75,03	62,33	12,70	89,96	50,36	39,60	7,00	5,00	2,44	13,01	-	-	13,48	-	13,48	-	89,95	-	1,17			3,61
06.01.16	24,00	-	76,03	62,31	13,72	89,32	49,62	39,70	7,00	5,00	2,46	13,97	-	-	14,46	-	14,46	-	88,84	-	1,24			3,70
07.01.16	24,00	-	76,26	61,90	14,36	88,49	48,68	39,81	7,00	5,00	2,45	14,57	-	-	15,08	-	15,08	-	88,81	-	1,29			3,74
08.01.16	24,00	-	79,28	62,00	17,28	90,31	49,37	40,94	7,00	5,00	2,52	17,48	-	-	18,12	-	18,12	-	90,15	-	1,58			4,10
09.01.16	24,00	-	77,16	61,83	15,33	89,47	49,00	40,47	7,00	5,00	2,49	15,54	-	-	16,10	-	16,10	-	89,34	-	1,39			3,88
10.01.16	24,00	-	77,77	61,19	16,58	89,55	49,25	40,30	7,00	5,00	2,46	16,75	-	-	17,35	-	17,35	-	89,47	-	1,50			3,96
11.01.16	24,00	-	76,72	61,31	15,41	92,11	50,36	41,75	7,00	5,00	2,55	15,58	-	-	16,19	-	16,19	-	92,50	-	1,44			3,99
12.01.16	24,00	-	75,93	62,34	13,59	95,70	53,02	42,68	7,00	5,00	2,65	13,81	-	-	14,36	-	14,36	-	95,27	-	1,32			3,97
13.01.16	24,00	-	75,20	62,51	12,69	95,14	53,84	41,30	7,00	5,00	2,59	12,75	-	-	13,24	-	13,24	-	95,00	-	1,21			3,80
14.01.16	24,00	-	73,63	62,15	11,48	94,93	53,72	41,21	7,00	5,00	2,56	11,57	-	-	12,05	-	12,05	-	94,96	-	1,10			3,66
15.01.16	24,00	-	76,12	62,01	14,11	96,36	53,68	42,68	7,00	5,00	2,64	14,28	-	-	14,84	-	14,84	-	96,11	-	1,37			4,01
16.01.16	24,00	-	74,55	61,49	13,06	95,72	53,28	42,44	7,00	5,00	2,60	13,25	-	-	13,78	-	13,78	-	95,43	-	1,27			3,87
17.01.16	24,00	-	76,24	61,64	14,60	95,59	53,51	42,08	7,00	5,00	2,59	14,77	-	-	15,36	-	15,36	-	95,32	-	1,41			4,00
18.01.16	24,00	-	74,22	61,46	12,76	95,58	53,24	42,34	7,00	5,00	2,59	12,94	-	-	13,49	-	13,49	-	95,32	-	1,23			3,83
19.01.16	24,00	-	75,90	62,19	13,71	87,75	50,37	37,38	7,00	5,00	2,30	13,96	-	-	14,43	-	14,43	-	87,68	-	1,22	-	-	3,52
20.01.16	24,00	-	73,22	60,68	12,54	89,64	51,23	38,41	7,00	5,00	2,30	12,83	-	-	13,28	-	13,28	-	90,25	-	1,16			3,46
21.01.16	24,00	-	72,03	59,80	12,23	96,23	54,21	42,02	7,00	5,00	2,51	12,42	-	-	12,90	-	12,90	-	96,01	-	1,19			3,70
22.01.16	24,00	-	71,24	59,95	11,29	95,70	53,75	41,95	7,00	5,00	2,50	11,56	-	-	11,96	-	11,96	-	95,51	-	1,11			3,60
23.01.16	24,00	-	71,88	59,75	12,13	95,45	52,87	42,58	7,00	5,00	2,53	12,33	-	-	12,84	-	12,84	-	95,16	-	1,18			3,71
Среднее	24,00	-	75,90	62,19	13,71	87,75	50,37	37,38	7,00	5,00	2,30	13,96	-	-	14,43	-	14,43	-	87,68	-	1,22	-	-	3,52
Итого	744,00		2352,77	1927,76	425,01						71,40	432,74	0,00	0,00	447,38	0,00	447,38	0,00			37,86	0,00	0,00	109,26

АВ ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	9684,50	7459,86	2212,09	-	2258,38	-	279,96	-	-
	24.01.16 01:00	11625,03	9055,30	2574,50	-	2633,71	-	379,21	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Подпись потребителя _____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «27» 01 16 г.
печать энергосбыта

Отрегулировать температуру