Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	161,62	140,84	20,78	71,24	49,54	21,70	7,00	5,00	3,26	18,05	-	-	18,49	-	18,49	-	71,02	-	1,28			4,54
25.12.15	24,00	-	161,69	140,65	21,04	71,32	49,44	21,88	7,00	5,00	3,28	18,31	-	-	18,75	-	18,75	-	71,03	-	1,30			4,58
26.12.15	24,00	-	162,93	139,81	23,12	71,73	49,23	22,50	7,00	5,00	3,34	20,52	-	-	21,01	-	21,01	-	71,66	-	1,47			4,81
27.12.15	24,00	-	162,15	138,65	23,50	74,66	49,89	24,77	7,00	5,00	3,62	21,06	-	-	21,60	-	21,60	-	74,74	-	1,58			5,19
28.12.15	24,00	-	158,74	139,07	19,67	76,83	51,00	25,83	7,00	5,00	3,76	17,56	-	-	18,04	-	18,04	-	76,72	-	1,35			5,11
29.12.15	24,00	-	159,37	139,13	20,24	79,05	52,02	27,03	7,00	5,00	3,94	18,10	-	-	18,61	-	18,61	-	79,02	-	1,43			5,37
30.12.15	24,00	-	159,56	139,13	20,43	83,17	53,89	29,28	7,00	5,00	4,28	18,08	-	-	18,64	-	18,64	-	83,26	-	1,51			5,78
31.12.15	24,00	-	162,91	139,30	23,61	84,78	54,90	29,88	7,00	5,00	4,39	21,21	-	-	21,90	-	21,90	-	84,28	-	1,79			6,18
01.01.16	24,00	-	156,39	139,43	16,96	85,57	54,34	31,23	7,00	5,00	4,55	14,82	-	-	15,30	-	15,30	-	85,13	-	1,26			5,81
02.01.16	24,00	-	157,11	138,49	18,62	85,79	53,65	32,14	7,00	5,00	4,66	16,32	-	-	16,85	-	16,85	-	85,48	-	1,40			6,06
03.01.16	24,00	-	157,06	138,58	18,48	87,76	55,09	32,67	7,00	5,00	4,74	16,30	-	-	16,85	-	16,85	-	87,47	-	1,42			6,16
04.01.16	24,00	-	155,88	136,93	18,95	89,16	55,37	33,79	7,00	5,00	4,84	16,83	-	-	17,43	-	17,43	-	88,70	-	1,49			6,33
05.01.16	24,00	-	155,47	137,00	18,47	90,37	55,39	34,98	7,00	5,00	4,98	16,53	-	-	17,14	-	17,14	-	90,20	-	1,49			6,47
06.01.16	24,00	-	157,37	136,92	20,45	89,79	54,91	34,88	7,00	5,00	4,97	18,58	-	-	19,23	-	19,23	-	89,07	-	1,66			6,62
07.01.16	24,00	-	154,96	136,27	18,69	88,88	53,81	35,07	7,00	5,00	4,95	16,89	-	-	17,49	-	17,49	-	89,06	-	1,51			6,45
08.01.16	24,00	-	157,15	136,43	20,72	90,74	54,64	36,10	7,00	5,00	5,09	19,03	-	-	19,71	-	19,71	-	90,38	-	1,72			6,82
09.01.16	24,00	-	158,45	135,95	22,50	89,90	54,34	35,56	7,00	5,00	5,00	20,85	-	-	21,60	-	21,60	-	89,57	-	1,87			6,87
10.01.16	24,00	-	157,22	134,58	22,64	89,93	54,65	35,28	7,00	5,00	4,92	20,96	-	-	21,69	-	21,69	-	89,48	-	1,88			6,80
11.01.16	24,00	-	154,43	134,83	19,60	92,47	55,78	36,69	7,00	5,00	5,10	17,97	-	-	18,65	-	18,65	-	92,72	-	1,67			6,77
12.01.16	24,00	-	156,33	137,00	19,33	96,18	58,95	37,23	7,00	5,00	5,27	17,89	-	-	18,60	-	18,60	-	95,63	-	1,71			6,98
13.01.16	24,00	-	156,81	137,78	19,03	95,51	59,46	36,05	7,00	5,00	5,13	17,59	-	-	18,30	-	18,30	-	95,18	-	1,68			6,80
14.01.16	24,00	-	156,36	136,83	19,53	95,29	59,15	36,14	7,00	5,00	5,11	18,06	-	-	18,77	-	18,77	-	95,12	-	1,72			6,82
15.01.16	24,00	-	155,49	136,45	19,04	96,77	59,19	37,58	7,00	5,00	5,30	17,49	-	-	18,19	-	18,19	-	96,35	-	1,69			6,99
16.01.16	24,00	-	155,72	135,01	20,71	96,17	58,71	37,46	7,00	5,00	5,24	19,06	-	-	19,85	-	19,85	-	95,71	-	1,83			7,07
17.01.16	24,00	-	155,91	135,39	20,52	96,01	58,80	37,21	7,00	5,00	5,21	19,00	-	-	19,72	-	19,72	-	95,57	-	1,82			7,03
18.01.16	24,00	-	155,14	135,31	19,83	96,01	58,52	37,49	7,00	5,00	5,25	18,23	-	-	18,96	-	18,96	-	95,60	-	1,74			7,00
19.01.16	24,00	-	157,07	136,81	20,26	88,10	55,20	32,90	7,00	5,00	4,68	18,23	-	-	18,86	-	18,86	-	87,87	-	1,60	-	-	6,28
20.01.16	24,00	-	153,46	133,75	19,71	89,87	55,78	34,09	7,00	5,00	4,74	17,66	-	-	18,29	-	18,29	-	90,95	-	1,61			6,34
21.01.16	24,00	-	151,72	131,63	20,09	96,47	59,28	37,19	7,00	5,00	5,16	17,64	-	-	18,34	-	18,34	-	96,10	-	1,70			6,85
22.01.16	24,00	-	151,93	131,90	20,03	95,94	58,66	37,28	7,00	5,00	5,19	17,42	-	-	18,12	-	18,12	-	95,56	-	1,67			6,86
23.01.16	24,00	-	152,91	131,38	21,53	95,72	57,72	38,00	7,00	5,00	5,27	18,91	-	-	19,68	-	19,68	-	95,30	-	1,80			7,07
Среднее	24,00	-	157,07	136,81	20,26	88,10	55,20	32,90	7,00	5,00	4,68	18,23	-	-	18,86	-	18,86	-	87,87	-	1,60	-	-	6,28
Итого	744,00		4869,31	4241,23	628,08						145,17	565,15	0,00	0,00	584,66	0,00	584,66	0,00			49,62	0,00	0,00	194,79

26 ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	26803,81	23461,26	3396,01	-	3467,67	-	531,20	-	-
	24.01.16 01:00	30801,11	26951,62	3866,11	-	3954,82	-	699,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **194,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **584,66** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

Отрегулировать температуру Vвс

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» 01 16 г.