Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318190-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	96,45	96,32	0,13	73,92	49,41	24,51	4,73	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
25.12.15	24,00	-	95,30	95,08	0,21	71,28	47,59	23,69	4,75	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
26.12.15	24,00	-	94,87	94,68	0,18	71,41	47,65	23,76	4,80	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
27.12.15	24,00	-	93,90	93,81	0,09	71,85	47,41	24,44	4,73	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
28.12.15	24,00	-	92,79	93,01	-0,22	74,75	47,78	26,97	4,87	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
29.12.15	24,00	-	92,88	93,26	-0,37	76,94	48,74	28,20	4,79	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
30.12.15	24,00	-	92,81	93,33	-0,52	79,19	49,56	29,63	4,82	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
31.12.15	24,00	-	92,76	93,63	-0,86	83,27	51,20	32,07	4,79	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
01.01.16	24,00	-	93,11	94,03	-0,92	84,99	52,32	32,67	4,80	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
02.01.16	24,00	-	92,75	93,79	-1,04	85,81	51,94	33,87	4,79	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
03.01.16	24,00	-	92,08	93,22	-1,14	86,00	51,22	34,78	4,78	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
04.01.16	24,00	-	92,08	93,41	-1,33	87,98	52,22	35,76	4,81	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
05.01.16	24,00	-	90,91	92,37	-1,46	89,42	52,51	36,91	4,80	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
06.01.16	24,00	-	90,87	92,46	-1,59	90,57	52,52	38,05	4,75	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
07.01.16	24,00	-	89,45	91,09	-1,64	90,15	51,78	38,37	4,72	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
08.01.16	24,00	-	89,79	91,43	-1,64	89,05	50,46	38,59	4,76	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
09.01.16	24,00	-	89,82	91,67	-1,85	91,06	51,22	39,84	4,77	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
10.01.16	24,00	-	89,63	91,41	-1,78	90,19	50,47	39,72	4,70	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
11.01.16	24,00	-	88,78	90,54	-1,76	90,28	50,42	39,86	4,71	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
12.01.16	24,00	-	88,77	90,69	-1,93	92,49	51,21	41,28	4,70	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
13.01.16	24,00	-	90,14	92,29	-2,15	96,52	54,27	42,25	4,77	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
14.01.16	24,00	-	90,86	92,89	-2,02	95,80	54,70	41,10	4,71	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
15.01.16	24,00	-	90,15	92,11	-1,96	95,51	54,52	40,99	4,69	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
16.01.16	24,00	-	89,68	91,77	-2,09	97,09	54,92	42,17	4,79	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
17.01.16	24,00	-	88,83	90,87	-2,05	96,48	54,46	42,02	4,81	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
18.01.16	23,93	-	88,94	90,95	-2,01	96,30	54,72	41,58	4,76	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
19.01.16	24,00	-	88,89	90,94	-2,05	96,31	54,39	41,92	4,79	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
20.01.16	24,00	-	50,53	54,77	-4,25	75,43	50,29	25,14	4,79	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
21.01.16	24,00	-	91,00	92,60	-1,60	89,73	52,05	37,68	4,80	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
22.01.16	24,00	-	89,54	91,64	-2,10	96,76	55,53	41,23	4,64	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
23.01.16	24,00	-	89,36	91,41	-2,06	96,26	55,05	41,21	4,74	4,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
Среднее	24,00	-	89,93	91,34	-1,41	87,19	51,69	35,49	4,77	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Итого	743,93		2787,70	2831,48	-43,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Печать потребителя _____ /_____/
печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.