

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

Договор: 31502-6

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14736

Подающий тр. ПРЭМ 50
Обратн.тр. ПРЭМ-1 50
тр-д. ГВС ПРЭМ 40
тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20
Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до
Gmax

Термопреобр.
КТПТР-05
КТПТР-05
КТПТР-05
КТПТР-05

Tхв=0 C
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал	
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал					
23.12.15	24	-	67,62	6,00	51,980	-	-	53,54	5,00	31,870	-	-	-	14,09	20,109	1,810
24.12.15	24	-	67,41	6,00	50,002	-	-	52,42	5,00	29,593	-	-	-	14,99	20,410	1,821
25.12.15	24	-	67,88	6,00	49,441	-	-	52,65	5,00	28,094	-	-	-	15,23	21,347	1,878
26.12.15	24	-	66,75	6,00	49,235	-	-	51,80	5,00	28,392	-	-	-	14,96	20,842	1,817
27.12.15	24	-	68,73	6,00	48,878	-	-	52,56	5,00	26,779	-	-	-	16,17	22,099	1,953
28.12.15	24	-	67,89	6,00	48,322	-	-	52,08	5,00	26,081	-	-	-	15,81	22,241	1,924
29.12.15	24	-	66,49	6,00	46,699	-	-	51,03	5,00	27,355	-	-	-	15,46	19,344	1,710
30.12.15	24	-	66,58	6,00	50,896	-	-	51,82	5,00	28,891	-	-	-	14,76	22,005	1,893
31.12.15	24	-	66,84	6,00	63,342	-	-	53,30	5,00	28,809	-	-	-	13,54	34,533	2,700
01.01.16	24	-	66,37	6,00	45,833	-	-	50,79	5,00	28,399	-	-	-	15,57	17,434	1,600
02.01.16	24	-	66,36	6,00	45,840	-	-	50,45	5,00	28,051	-	-	-	15,91	17,789	1,628
03.01.16	24	-	66,45	6,00	49,628	-	-	51,23	5,00	27,702	-	-	-	15,22	21,926	1,880
04.01.16	24	-	66,41	6,00	48,786	-	-	50,97	5,00	27,132	-	-	-	15,69	20,224	1,779
05.01.16	24	-	66,42	6,00	49,889	-	-	50,62	5,00	27,281	-	-	-	15,44	21,655	1,858
06.01.16	24	-	66,42	6,00	48,853	-	-	50,45	5,00	27,154	-	-	-	15,80	22,608	1,934
07.01.16	24	-	66,38	6,00	48,684	-	-	50,41	5,00	27,491	-	-	-	15,96	21,299	1,849
08.01.16	24	-	66,49	6,00	51,998	-	-	50,55	5,00	27,017	-	-	-	15,97	21,193	1,847
09.01.16	24	-	66,65	6,00	52,229	-	-	51,29	5,00	27,635	-	-	-	15,94	24,981	2,093
10.01.16	24	-	66,55	6,00	51,299	-	-	51,29	5,00	27,635	-	-	-	15,36	24,594	2,065
11.01.16	24	-	66,55	6,00	47,837	-	-	51,67	5,00	27,581	-	-	-	14,88	23,717	1,990
12.01.16	24	-	66,59	6,00	48,696	-	-	51,55	5,00	28,633	-	-	-	14,99	19,204	1,708
13.01.16	24	-	66,50	6,00	47,429	-	-	51,12	5,00	27,967	-	-	-	14,86	20,729	1,797
14.01.16	24	-	62,22	6,00	47,374	-	-	48,26	5,00	26,182	-	-	-	15,38	19,095	1,707
15.01.16	24	-	66,68	6,00	49,707	-	-	50,96	5,00	27,880	-	-	-	13,96	21,192	1,684
16.01.16	24	-	66,60	6,00	50,503	-	-	51,40	5,00	28,424	-	-	-	15,72	21,827	1,895
17.01.16	24	-	66,63	6,00	50,921	-	-	51,73	5,00	28,016	-	-	-	15,20	22,080	1,904
18.01.16	24	-	66,57	6,00	47,988	-	-	51,45	5,00	28,937	-	-	-	14,90	22,906	1,945
19.01.16	24	-	66,56	6,00	48,746	-	-	51,61	5,00	28,663	-	-	-	15,12	19,052	1,707
20.01.16	24	-	66,56	6,00	48,902	-	-	51,67	5,00	28,131	-	-	-	14,95	20,082	1,766
21.01.16	24	-	66,51	6,00	47,603	-	-	51,38	5,00	27,965	-	-	-	14,89	20,771	1,803
22.01.16	24	-	66,51	6,00	47,603	-	-	51,38	5,00	27,965	-	-	-	14,89	20,771	1,803
Среднее	24,00	-	66,61	6,00	49,518	-	-	51,39	5,00	28,004	-	-	-	15,13	19,638	1,803
Итого	744,0	-	-	-	1535,057	0,000	-	-	-	868,130	0,000	0,00	-	15,22	21,514	1,861
Ориентировочно до конца месяца(+)					442,762											57,68
Корректировка за прошлый месяц (-)					434,529					254,592						16,39
Итого за январь 2016 :					1543,290					255,306						74,07
Показания счетчиков на момент снятия данных:										867,416						118,871
																57,844605

Ориентировочно до конца месяца(+)
Корректировка за прошлый месяц (-)
Итого за январь 2016 :

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.12.15 02:00	41997,072	-	20178,010	-	-	-
23.01.16 00:00	43529,284	-	21044,543	-	-	1790,094
						1847,658

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °C
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО 29.01.2016
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____