Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 145 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховской д.133

Договор: 8064.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 145
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206903
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206903-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,282 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=271,68 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	248,55	248,55	0,00	57,39	44,64	12,75	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
25.12.15	24,00	-	247,42	247,42	0,00	57,67	44,65	13,02	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
26.12.15	24,00	-	247,00	247,00	0,00	57,95	44,88	13,07	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
27.12.15	24,00	-	246,68	246,68	0,00	57,84	44,80	13,04	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
28.12.15	24,00	-	245,50	245,50	0,00	58,21	45,09	13,12	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
29.12.15	24,00	-	242,66	242,66	0,00	58,40	45,16	13,24	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
30.12.15	24,00	-	242,31	242,31	0,00	58,22	44,90	13,32	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
31.12.15	24,00	-	242,07	242,07	0,00	58,25	44,83	13,42	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
01.01.16	24,00	-	242,37	242,37	0,00	58,02	44,49	13,53	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
02.01.16	24,00	-	242,08	242,08	0,00	58,01	44,47	13,54	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
03.01.16	24,00	-	218,80	218,80	0,00	60,10	44,35	15,75	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
04.01.16	24,00	-	193,41	193,41	0,00	61,86	44,02	17,84	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
05.01.16	24,00	-	163,47	166,08	-2,61	59,54	44,33	15,21	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
06.01.16	24,00	-	191,89	192,76	-0,87	60,50	44,23	16,27	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,13
07.01.16	24,00	-	300,65	300,65	0,00	71,89	55,12	16,77	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
08.01.16	24,00	-	302,08	302,08	0,00	71,10	54,03	17,07	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
09.01.16	24,00	-	301,68	301,68	0,00	70,89	53,64	17,25	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
10.01.16	24,00	-	299,36	299,36	0,00	71,75	54,21	17,54	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
11.01.16	24,00	-	317,19	321,09	-3,90	73,47	58,08	15,39	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
12.01.16	24,00	-	266,50	266,96	-0,46	65,38	49,99	15,39	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,13
13.01.16	24,00	-	445,01	445,01	0,00	75,76	62,91	12,85	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
14.01.16	24,00	-	266,50	266,96	-0,46	65,38	49,99	15,39	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,13
15.01.16	24,00	-	266,50	266,96	-0,46	65,38	49,99	15,39	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,13
16.01.16	24,00	-	266,50	266,96	-0,46	65,38	49,99	15,39	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,13
17.01.16	24,00	-	266,50	266,96	-0,46	65,38	49,99	15,39	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,13
18.01.16	24,00	-	266,50	266,96	-0,46	65,38	49,99	15,39	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,13
19.01.16	24,00	-	292,44	296,49	-4,05	75,57	57,56	18,01	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,13
20.01.16	24,00	-	296,58	296,58	0,00	74,00	56,52	17,48	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
21.01.16	24,00	-	297,39	297,39	0,00	75,22	57,29	17,93	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
22.01.16	24,00	-	298,09	298,09	0,00	75,90	57,55	18,35	7,00	5,00	5,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
23.01.16	24,00	-	297,83	297,83	0,00	76,95	57,94	19,01	7,00	5,00	5,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,48
Среднее	24,00	-	266,50	266,96	-0,46	65,38	49,99	15,39	7,00	5,00	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,67
Итого	744,00		8261,52	8275,69	-14,17						127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4,13 127,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	108193,52	108337,78	0,00	-	0,00	-	1426,12	-	-
	24.01.16 03:00	5500,96	5575,26	0,00	-	0,00	-	91,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «27» 01 16 г.
печать энергосбыта

ав
т/с