Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 15 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1313184-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1313184 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	103,04	106,11	-3,07	51,02	40,34	10,68	4,93	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
25.12.15	24,00	-	104,52	107,48	-2,96	49,93	39,64	10,29	4,95	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
26.12.15	24,00	-	104,00	106,65	-2,65	50,65	40,01	10,64	4,95	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00
27.12.15	24,00	-	103,01	105,73	-2,72	50,59	39,79	10,80	4,94	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
28.12.15	24,00	-	103,96	107,05	-3,09	52,21	40,47	11,74	4,96	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
29.12.15	24,00	-	102,52	105,50	-2,98	53,20	40,75	12,45	4,95	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
30.12.15	24,00	-	102,52	105,67	-3,15	54,97	41,64	13,33	4,95	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
31.12.15	24,00	-	106,02	109,44	-3,42	58,23	43,74	14,49	4,98	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
01.01.16	24,00	-	104,46	107,90	-3,44	59,69	44,50	15,19	4,96	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
02.01.16	24,00	-	104,36	107,81	-3,45	58,69	43,64	15,05	4,97	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
03.01.16	24,00	-	103,96	107,46	-3,50	60,19	44,06	16,13	4,97	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
04.01.16	24,00	-	105,22	108,38	-3,16	61,96	45,28	16,68	4,98	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
05.01.16	24,00	-	105,90	109,35	-3,45	63,59	46,29	17,30	4,99	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
06.01.16	24,00	-	105,38	109,10	-3,72	63,69	46,07	17,62	4,99	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
07.01.16	24,00	-	103,66	107,20	-3,54	61,12	44,03	17,09	4,95	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
08.01.16	24,00	-	105,03	108,57	-3,55	65,36	46,52	18,84	4,98	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
09.01.16	24,00	-	104,21	107,67	-3,45	66,77	47,03	19,74	4,99	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
10.01.16	24,00	-	103,22	106,59	-3,37	66,46	46,63	19,83	4,98	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
11.01.16	24,00	-	102,72	106,32	-3,61	67,65	47,37	20,28	4,88	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
12.01.16	24,00	-	103,00	106,51	-3,51	69,56	48,49	21,07	4,95	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
13.01.16	24,00	-	102,22	106,01	-3,79	71,03	49,53	21,50	4,94	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
14.01.16	24,00	-	101,76	105,91	-4,14	71,12	50,05	21,07	4,94	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
15.01.16	24,00	-	100,95	105,19	-4,24	71,09	50,11	20,98	4,94	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
16.01.16	24,00	-	100,89	105,11	-4,22	70,44	49,65	20,79	4,95	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
17.01.16	24,00	-	70,68	77,89	-7,21	61,02	46,35	14,67	3,95	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
18.01.16	24,00	-	16,57	17,64	-1,06	36,96	28,92	8,04	2,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,40
19.01.16	24,00	-	87,49	92,42	-4,93	70,05	46,54	23,51	4,93	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
20.01.16	24,00	-	85,06	89,75	-4,68	71,27	48,70	22,57	4,82	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
21.01.16	24,00	-	85,36	89,72	-4,37	68,76	47,77	20,99	4,78	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
22.01.16	24,00	-	85,10	89,48	-4,38	70,37	48,97	21,40	4,76	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
23.01.16	24,00	-	84,13	88,39	-4,25	70,06	48,04	22,02	4,75	2,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
Среднее	24,00	-	96,80	100,45	-3,65	61,86	44,87	16,99	4,81	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
Итого	744,00		3000,94	3113,98	-113,05						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29.04.15 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
« 27.01 16 г.