Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
25.12.15	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
26.12.15	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
27.12.15	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
28.12.15	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
29.12.15	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
30.12.15	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
31.12.15	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
01.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
02.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
03.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
04.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
05.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
06.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
07.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
08.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
09.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
10.01.16	24,00	-	169,66	139,10	30,56	92,01	46,83	45,17	7,81	4,84	6,36	30,55	-	-	31,66	-	31,66	-	90,78	-	2,78	-	-	9,10
11.01.16	24,00	-	175,96	142,22	33,74	89,76	44,20	45,56	7,83	4,79	6,42	34,31	0,00	0,00	35,53	0,00	35,53	-	89,93	0,00	3,09			9,51
12.01.16	24,00	-	179,54	145,14	34,40	93,19	46,93	46,26	7,96	4,74	6,83	33,25	0,00	0,00	34,49	0,00	34,49	-	92,91	0,00	3,09			9,92
13.01.16	24,00	-	178,41	145,97	32,44	92,62	47,46	45,16	7,97	4,71	6,70	31,31	0,00	0,00	32,49	0,00	32,49	-	92,48	0,00	2,90			9,60
14.01.16	24,00	-	177,08	144,93	32,15	92,46	47,43	45,03	7,91	4,73	6,63	30,99	0,00	0,00	32,14	0,00	32,14	-	92,40	0,00	2,87			9,50
15.01.16	24,00	-	175,89	144,66	31,23	93,89	47,62	46,27	7,93	4,76	6,81	30,05	0,00	0,00	31,21	0,00	31,21	-	93,65	0,00	2,82			9,63
16.01.16	24,00	-	175,91	143,22	32,69	93,40	47,28	46,12	7,87	4,76	6,72	31,57	0,00	0,00	32,78	0,00	32,78	-	93,14	0,00	2,94			9,66
17.01.16	24,00	-	175,61	143,74	31,87	93,22	47,42	45,80	7,88	4,75	6,69	30,79	0,00	0,00	31,97	0,00	31,97	-	92,96	0,00	2,87			9,55
18.01.16	24,00	-	172,76	143,21	29,55	93,26	47,14	46,12	7,84	4,74	6,71	28,49	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	-	93,07	0,00	2,65			9,36
19.01.16	24,00	-	171,65	140,55	31,09	92,17	46,83	45,34	7,86	4,84	6,47	30,59	-	-	31,71	-	31,71	-	91,39	-	2,80	-	-	9,24
20.01.16	24,00	-	172,76	141,68	31,08	87,30	44,85	42,45	8,02	4,98	6,15	29,24	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	-	88,07	0,00	2,58			8,73
21.01.16	24,00	-	172,06	139,49	32,57	93,59	47,58	46,01	8,01	5,06	6,60	30,70	0,00	0,00	31,85	0,00	31,85	-	93,37	0,00	2,87			9,47
22.01.16	24,00	-	169,27	139,70	29,57	93,18	47,31	45,87	8,02	5,08	6,58	27,72	0,00	0,00	28,77	0,00	28,77	-	92,96	0,00	2,58			9,16
23.01.16	24,00	-	170,25	138,92	31,33	93,00	46,70	46,30	7,98	5,08	6,62	29,37	0,00	0,00	30,47	0,00	30,47	-	92,74	0,00	2,72			9,35
Среднее	24,00	-	171,65	140,55	31,09	92,17	46,83	45,34	7,86	4,84	6,46	30,59	-	-	31,71	-	31,71	-	91,39	-	2,80	-	-	9,24
Итого	744,00		5321,00	4357,18	963,82						200,40	948,22	0,00	0,00	983,05	0,00	983,05	0,00			86,73	0,00	0,00	286,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	19901,14	19640,64	5192,86	0,00	5302,03	0,00	345,44	-	-
	24.01.16 02:00	22120,24	23343,79	5986,18	0,00	6122,43	0,00	381,35	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **285,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **983,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с ЮЛ
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» 01 16 г.

Уведомл. дог. отм