Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,87

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.12.15 | 24,00 | - | 133,36 | 116,34 | 17,02 | 68,54 | 44,30 | 24,24 | 7,91 | 4,86 | 2,94 | 15,42 | - | - | 15,73 | - | 15,73 | - | 68,33 | - | 1,05 | | | 3,99 |
| 25.12.15 | 24,00 | - | 133,50 | 116,32 | 17,18 | 68,53 | 44,20 | 24,33 | 7,92 | 4,87 | 2,94 | 15,60 | - | - | 15,92 | - | 15,92 | - | 68,33 | - | 1,07 | | | 4,01 |
| 26.12.15 | 24,00 | - | 133,28 | 115,50 | 17,78 | 68,88 | 44,06 | 24,82 | 7,90 | 4,90 | 2,98 | 16,21 | - | - | 16,57 | - | 16,57 | - | 68,84 | - | 1,12 | | | 4,10 |
| 27.12.15 | 24,00 | - | 134,02 | 113,65 | 20,37 | 71,62 | 44,34 | 27,28 | 7,82 | 4,92 | 3,22 | 18,73 | - | - | 19,16 | - | 19,16 | - | 71,88 | - | 1,35 | | | 4,56 |
| 28.12.15 | 24,00 | - | 132,35 | 113,59 | 18,76 | 73,63 | 44,98 | 28,65 | 7,84 | 4,92 | 3,40 | 16,98 | - | - | 17,39 | - | 17,39 | - | 73,53 | - | 1,25 | | | 4,64 |
| 29.12.15 | 24,00 | - | 131,88 | 114,36 | 17,52 | 75,62 | 45,67 | 29,95 | 7,88 | 4,92 | 3,56 | 15,81 | - | - | 16,22 | - | 16,22 | - | 75,49 | - | 1,19 | | | 4,75 |
| 30.12.15 | 24,00 | - | 133,89 | 114,20 | 19,69 | 79,46 | 46,85 | 32,61 | 7,83 | 4,88 | 3,86 | 18,00 | - | - | 18,54 | - | 18,54 | - | 79,63 | - | 1,44 | | | 5,30 |
| 31.12.15 | 24,00 | - | 137,87 | 114,36 | 23,51 | 81,10 | 47,69 | 33,41 | 7,81 | 4,85 | 3,97 | 21,90 | - | - | 22,52 | - | 22,52 | - | 80,76 | - | 1,77 | | | 5,74 |
| 01.01.16 | 24,00 | - | 127,69 | 114,52 | 13,17 | 81,84 | 47,24 | 34,60 | 7,90 | 4,93 | 4,10 | 11,60 | - | - | 11,93 | - | 11,93 | - | 81,53 | - | 0,94 | | | 5,05 |
| 02.01.16 | 24,00 | - | 126,44 | 113,21 | 13,23 | 82,13 | 46,36 | 35,77 | 7,81 | 4,92 | 4,19 | 11,66 | - | - | 12,02 | - | 12,02 | - | 81,89 | - | 0,96 | | | 5,14 |
| 03.01.16 | 24,00 | - | 129,28 | 113,75 | 15,53 | 83,89 | 47,31 | 36,58 | 7,79 | 4,88 | 4,30 | 13,96 | - | - | 14,39 | - | 14,39 | - | 83,67 | - | 1,17 | | | 5,47 |
| 04.01.16 | 24,00 | - | 128,51 | 111,73 | 16,78 | 85,27 | 47,22 | 38,05 | 7,70 | 4,88 | 4,40 | 15,16 | - | - | 15,64 | - | 15,64 | - | 84,96 | - | 1,29 | | | 5,69 |
| 05.01.16 | 24,00 | - | 126,26 | 111,11 | 15,15 | 86,45 | 46,87 | 39,58 | 7,70 | 4,93 | 4,55 | 13,50 | - | - | 13,94 | - | 13,94 | - | 86,37 | - | 1,17 | | | 5,72 |
| 06.01.16 | 24,00 | - | 124,80 | 110,14 | 14,66 | 86,22 | 46,00 | 40,22 | 7,68 | 4,97 | 4,59 | 12,97 | - | - | 13,38 | - | 13,38 | - | 85,65 | - | 1,11 | | | 5,70 |
| 07.01.16 | 24,00 | - | 125,03 | 108,76 | 16,27 | 85,34 | 44,77 | 40,57 | 7,64 | 5,00 | 4,56 | 14,61 | - | - | 15,09 | - | 15,09 | - | 85,54 | - | 1,25 | | | 5,81 |
| 08.01.16 | 24,00 | - | 125,12 | 109,73 | 15,39 | 87,08 | 45,45 | 41,63 | 7,68 | 4,99 | 4,73 | 13,71 | - | - | 14,16 | - | 14,16 | - | 86,79 | - | 1,19 | | | 5,92 |
| 09.01.16 | 24,00 | - | 126,41 | 109,11 | 17,30 | 86,38 | 44,83 | 41,55 | 7,64 | 4,98 | 4,69 | 15,68 | - | - | 16,20 | - | 16,20 | - | 86,10 | - | 1,35 | | | 6,04 |
| 10.01.16 | 24,00 | - | 129,43 | 108,16 | 21,27 | 86,42 | 45,02 | 41,40 | 7,57 | 4,95 | 4,64 | 19,61 | - | - | 20,25 | - | 20,25 | - | 86,16 | - | 1,69 | | | 6,33 |
| 11.01.16 | 24,00 | - | 126,35 | 108,13 | 18,22 | 88,60 | 45,78 | 42,82 | 7,57 | 4,96 | 4,78 | 16,63 | - | - | 17,23 | - | 17,23 | - | 88,88 | - | 1,48 | | | 6,25 |
| 12.01.16 | 24,00 | - | 128,08 | 111,84 | 16,24 | 92,13 | 48,96 | 43,17 | 7,73 | 4,93 | 4,99 | 14,70 | - | - | 15,23 | - | 15,23 | - | 91,64 | - | 1,35 | | | 6,34 |
| 13.01.16 | 24,00 | - | 128,59 | 112,56 | 16,03 | 91,55 | 49,58 | 41,97 | 7,74 | 4,89 | 4,88 | 14,43 | - | - | 14,95 | - | 14,95 | - | 91,27 | - | 1,32 | | | 6,20 |
| 14.01.16 | 24,00 | - | 125,18 | 107,05 | 18,13 | 91,37 | 49,42 | 41,95 | 7,70 | 4,90 | 4,81 | 16,65 | - | - | 17,11 | - | 17,11 | - | 81,21 | - | 1,35 | | | 6,16 |
| 15.01.16 | 24,00 | - | 123,91 | 107,32 | 16,59 | 92,83 | 49,53 | 43,30 | 7,70 | 4,92 | 4,93 | 15,09 | - | - | 15,55 | - | 15,55 | - | 83,92 | - | 1,27 | | | 6,20 |
| 16.01.16 | 24,00 | - | 122,74 | 104,49 | 18,25 | 92,28 | 49,19 | 43,09 | 7,65 | 4,91 | 4,89 | 16,65 | - | - | 17,13 | - | 17,13 | - | 79,05 | - | 1,31 | | | 6,20 |
| 17.01.16 | 24,00 | - | 123,67 | 106,17 | 17,50 | 92,11 | 49,37 | 42,74 | 7,67 | 4,91 | 4,85 | 15,94 | - | - | 16,41 | - | 16,41 | - | 81,84 | - | 1,30 | | | 6,16 |
| 18.01.16 | 24,00 | - | 122,58 | 105,94 | 16,64 | 92,18 | 49,01 | 43,17 | 7,61 | 4,90 | 4,87 | 15,12 | - | - | 15,57 | - | 15,57 | - | 82,41 | - | 1,25 | | | 6,12 |
| 19.01.16 | 24,00 | - | 76,14 | 71,73 | 4,41 | 85,86 | 47,71 | 38,15 | 6,22 | 4,81 | 2,17 | 14,84 | - | - | 15,11 | - | 15,11 | - | 63,65 | - | 0,94 | | | 3,12 |
| 20.01.16 | 24,00 | - | 126,11 | 106,69 | 19,42 | 85,79 | 47,84 | 37,95 | 7,80 | 5,15 | 4,39 | 17,42 | - | - | 17,86 | - | 17,86 | - | 76,23 | - | 1,33 | | | 5,72 |
| 21.01.16 | 24,00 | - | 123,56 | 105,77 | 17,79 | 92,40 | 50,95 | 41,45 | 7,78 | 5,22 | 4,75 | 15,91 | - | - | 16,37 | - | 16,37 | - | 81,25 | - | 1,29 | | | 6,04 |
| 22.01.16 | 24,00 | - | 123,25 | 104,86 | 18,39 | 92,09 | 50,64 | 41,45 | 7,78 | 5,24 | 4,74 | 16,49 | - | - | 16,97 | - | 16,97 | - | 79,77 | - | 1,32 | | | 6,05 |
| 23.01.16 | 24,00 | - | 122,43 | 104,35 | 18,08 | 91,96 | 49,95 | 42,01 | 7,74 | 5,24 | 4,77 | 16,02 | - | - | 16,48 | - | 16,48 | - | 80,69 | - | 1,29 | | | 6,06 |
| Среднее | 24,00 | - | 126,18 | 109,21 | 16,98 | 84,50 | 47,13 | 37,37 | 7,70 | 4,95 | 4,24 | 15,71 | - | - | 16,16 | - | 16,16 | - | 80,56 | - | 1,26 | - | - | 5,50 |
| Итого | 744,00 | | 3911,71 | 3385,44 | 526,27 | | | | | | 131,41 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 501,02 | 0,00 | 501,02 | 0,00 | | | 39,14 | 0,00 | 0,00 | 170,55 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.12.15 05:00 | 45783,53 | 39202,11 | 6237,95 | - | 6371,64 | - | 1222,61 | - | - |
| | 24.01.16 03:00 | 49023,65 | 42007,24 | 6641,80 | - | 6787,69 | - | 1371,88 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **170,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **501,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» 01 16 г.

печать энергосбыта