Отчет с теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	98,83	85,39	13,44	69,72	45,18	24,54	7,35	3,05	2,30	10,67	0,00	10,67	10,90	0,00	10,90	-	69,17	0,00	0,74			3,04
25.12.15	24,00	-	98,94	85,83	13,11	67,18	43,88	23,30	7,35	3,06	2,19	10,36	0,00	10,36	10,57	0,00	10,57	-	66,63	0,00	0,70			2,89
26.12.15	24,00	-	98,34	85,15	13,19	67,48	43,71	23,77	7,30	3,12	2,22	10,34	0,00	10,34	10,55	0,00	10,55	-	66,96	0,00	0,70			2,92
27.12.15	24,00	-	98,04	84,13	13,91	67,68	43,52	24,16	7,29	3,13	2,23	11,05	0,00	11,05	11,28	0,00	11,28	-	67,14	0,00	0,75			2,98
28.12.15	24,00	-	100,75	83,92	16,83	70,13	44,01	26,12	7,25	3,13	2,41	13,89	0,00	13,89	14,20	0,00	14,20	-	69,30	0,00	0,98			3,38
29.12.15	24,00	-	100,15	84,83	15,32	72,10	44,68	27,42	7,29	3,14	2,55	12,40	0,00	12,40	12,69	0,00	12,69	-	71,58	0,00	0,89			3,44
30.12.15	24,00	-	98,14	84,12	14,02	74,05	45,32	28,73	7,29	3,13	2,64	11,10	0,00	11,10	11,37	0,00	11,37	-	73,43	0,00	0,82			3,46
31.12.15	23,83	-	98,17	83,83	14,34	77,59	46,60	30,99	7,25	3,11	2,83	11,47	0,00	11,47	11,78	0,00	11,78	-	76,99	0,00	0,89			3,72
01.01.16	24,00	-	104,31	85,04	19,28	79,68	47,60	32,08	7,21	3,10	2,98	16,28	0,00	16,28	16,74	0,00	16,74	-	79,17	0,00	1,29			4,27
02.01.16	24,00	-	96,58	84,04	12,54	80,21	47,45	32,76	7,29	3,15	2,99	9,77	0,00	9,77	10,05	0,00	10,05	-	79,43	0,00	0,78			3,77
03.01.16	24,00	-	96,25	83,25	13,00	80,36	46,82	33,54	7,24	3,12	3,02	10,29	0,00	10,29	10,58	0,00	10,58	-	79,59	0,00	0,82			3,85
04.01.16	24,00	-	97,21	83,61	13,60	82,06	47,63	34,43	7,21	3,09	3,12	10,81	0,00	10,81	11,13	0,00	11,13	-	81,23	0,00	0,88			4,00
05.01.16	24,00	-	95,05	82,55	12,50	83,35	47,83	35,52	7,14	3,09	3,18	9,72	0,00	9,72	10,01	0,00	10,01	-	82,40	0,00	0,81			3,98
06.01.16	24,00	-	97,23	83,02	14,20	84,31	47,94	36,37	7,17	3,12	3,27	11,34	0,00	11,34	11,69	0,00	11,69	-	83,64	0,00	0,95			4,23
07.01.16	24,00	-	96,57	83,14	13,43	84,50	47,56	36,94	7,20	3,13	3,32	10,61	0,00	10,61	10,94	0,00	10,94	-	83,67	0,00	0,89			4,21
08.01.16	24,00	-	97,83	82,86	14,97	83,00	46,41	36,59	7,19	3,15	3,29	12,06	0,00	12,06	12,43	0,00	12,43	-	82,09	0,00	1,00			4,29
09.01.16	24,00	-	98,04	83,37	14,67	85,02	47,09	37,93	7,21	3,14	3,42	11,74	0,00	11,74	12,12	0,00	12,12	-	84,21	0,00	0,99			4,42
10.01.16	24,00	-	97,81	83,77	14,04	84,31	46,68	37,63	7,18	3,13	3,41	11,16	0,00	11,16	11,51	0,00	11,51	-	83,59	0,00	0,94			4,34
11.01.16	24,00	-	97,98	82,10	15,88	84,46	46,66	37,80	7,09	3,11	3,37	12,84	0,00	12,84	13,25	0,00	13,25	-	83,31	0,00	1,08			4,45
12.01.16	24,00	-	98,67	83,49	15,18	85,60	47,24	38,36	7,11	3,12	3,50	12,21	0,00	12,21	12,59	0,00	12,59	-	83,84	0,00	1,02			4,52
13.01.16	24,00	-	99,15	84,31	14,83	89,76	50,05	39,71	7,20	3,09	3,70	11,65	0,00	11,65	12,02	0,00	12,02	-	86,58	0,00	0,99			4,69
14.01.16	24,00	-	97,53	84,59	12,94	89,00	50,39	38,61	7,21	3,07	3,56	9,79	0,00	9,79	10,12	0,00	10,12	-	87,91	0,00	0,87			4,43
15.01.16	24,00	-	95,46	83,23	12,23	88,69	50,29	38,40	7,19	3,07	3,49	9,13	0,00	9,13	9,45	0,00	9,45	-	87,51	0,00	0,81			4,29
16.01.16	24,00	-	95,45	82,90	12,55	90,18	50,75	39,43	7,21	3,08	3,63	9,49	0,00	9,49	9,78	0,00	9,78	-	84,97	0,00	0,78			4,41
17.01.16	24,00	-	95,75	82,40	13,35	89,75	50,32	39,43	7,14	3,08	3,54	10,25	0,00	10,25	10,61	0,00	10,61	-	88,58	0,00	0,91			4,46
18.01.16	24,00	-	98,60	83,66	14,93	89,58	50,48	39,10	7,14	3,07	3,59	11,81	0,00	11,81	12,21	0,00	12,21	-	88,00	0,00	1,03			4,62
19.01.16	24,00	-	96,55	83,51	13,05	89,55	50,33	39,22	7,11	3,06	3,58	9,96	0,00	9,96	10,30	0,00	10,30	-	87,70	0,00	0,88			4,45
20.01.16	23,83	-	39,92	35,13	4,79	62,79	52,55	10,24	4,76	3,12	1,11	10,65	0,00	10,65	10,85	0,00	10,85	-	68,76	0,00	0,66			1,77
21.01.16	24,00	-	51,62	36,98	14,65	55,27	47,91	7,36	5,31	3,13	1,80	16,07	0,00	16,07	16,25	0,00	16,25	-	47,65	0,00	0,76			2,56
22.01.16	24,00	-	103,33	87,29	16,04	89,59	54,29	35,30	7,18	3,37	3,70	10,60	0,00	10,60	10,87	0,00	10,87	-	71,54	0,00	0,78			4,48
23.01.16	24,00	-	110,15	94,44	15,71	89,62	56,05	33,57	7,19	3,38	3,70	10,11	0,00	10,11	10,45	0,00	10,45	-	88,57	0,00	0,89			4,59
Среднее	23,99	-	95,11	81,16	13,95	80,21	47,97	32,24	7,07	3,12	3,02	11,28	-	11,28	11,59	-	11,59	-	78,55	-	0,88	-	-	3,90
Итого	743,67		2948,41	2515,89	432,52						93,66	349,60	0,00	349,60	359,29	0,00	359,29	0,00			27,27	0,00	0,00	120,92

ав Тс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **359,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру