Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8285.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207210 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,9

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	99,45	99,45	0,00	67,47	38,71	28,76	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
25.12.15	24,00	-	102,23	101,85	0,38	68,29	39,13	29,16	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,00
26.12.15	24,00	-	99,83	99,24	0,59	68,05	38,43	29,62	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,98
27.12.15	24,00	-	101,72	99,84	1,88	72,44	39,13	33,31	7,00	5,00	3,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			3,46
28.12.15	24,00	-	99,22	99,22	0,00	74,91	39,21	35,70	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
29.12.15	24,00	-	98,28	98,28	0,00	76,46	39,13	37,33	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
30.12.15	24,00	-	98,47	98,47	0,00	80,55	40,04	40,51	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
31.12.15	24,00	-	101,03	101,03	0,00	82,99	41,41	41,58	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
01.01.16	24,00	-	95,50	95,50	0,00	81,93	39,41	42,52	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
02.01.16	24,00	-	95,23	95,23	0,00	84,08	38,85	45,23	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
03.01.16	24,00	-	96,06	96,06	0,00	86,50	39,79	46,71	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
04.01.16	24,00	-	98,16	98,16	0,00	88,61	40,57	48,04	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
05.01.16	24,00	-	93,34	93,34	0,00	66,24	36,84	29,40	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
06.01.16	24,00	-	95,25	94,90	0,35	86,38	40,38	46,00	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,38
07.01.16	24,00	-	95,18	95,18	0,00	92,01	39,94	52,07	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
08.01.16	24,00	-	93,96	93,96	0,00	92,20	39,50	52,70	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
09.01.16	24,00	-	88,99	88,34	0,65	92,60	39,17	53,43	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
10.01.16	24,00	-	93,37	92,41	0,96	94,29	40,11	54,18	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
11.01.16	24,00	-	95,25	94,90	0,35	86,38	40,38	46,00	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	4,38
12.01.16	24,00	-	91,69	91,69	0,00	94,29	40,49	53,80	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
13.01.16	24,00	-	92,48	92,48	0,00	94,61	41,67	52,94	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
14.01.16	24,00	-	92,42	92,42	0,00	94,73	41,92	52,81	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
15.01.16	24,00	-	92,51	92,51	0,00	94,66	41,41	53,25	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,93
16.01.16	24,00	-	92,67	92,67	0,00	94,33	41,43	52,90	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
17.01.16	24,00	-	92,75	92,75	0,00	94,88	41,63	53,25	7,00	5,00	4,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,95
18.01.16	24,00	-	93,34	93,34	0,00	94,57	41,44	53,13	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
19.01.16	24,00	-	93,84	93,84	0,00	94,82	42,36	52,46	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,93
20.01.16	24,00	-	94,20	88,39	5,81	94,88	42,61	52,27	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
21.01.16	24,00	-	92,65	92,65	0,00	94,72	42,78	51,94	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
22.01.16	24,00	-	92,13	92,13	0,00	94,67	42,23	52,44	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
23.01.16	24,00	-	91,57	91,57	0,00	94,35	41,66	52,69	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
Среднее	24,00	-	95,25	94,90	0,35	86,38	40,38	46,00	7,00	5,00	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,38
Итого	744,00		2952,77	2941,79	10,98						135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,11	0,00	0,00	135,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 05:00	7651,25	7652,96	0,00	-	0,00	-	236,71	-	-
	24.01.16 03:00	1629,03	1621,46	0,00	-	0,00	-	86,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 01 16 г.