Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8466.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	252,18	252,18	0,00	53,28	43,74	9,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
25.12.15	24,00	-	249,69	249,69	0,00	53,55	43,78	9,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
26.12.15	24,00	-	252,17	252,17	0,00	53,71	43,84	9,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
27.12.15	24,00	-	253,75	253,75	0,00	55,65	44,83	10,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
28.12.15	24,00	-	258,28	258,28	0,00	57,14	45,86	11,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
29.12.15	24,00	-	259,18	259,18	0,00	58,26	46,46	11,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
30.12.15	24,00	-	258,65	258,65	0,00	62,28	48,93	13,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
31.12.15	24,00	-	259,78	259,78	0,00	62,52	49,21	13,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
01.01.16	24,00	-	265,84	265,84	0,00	62,38	48,94	13,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
02.01.16	24,00	-	268,36	268,36	0,00	63,16	49,15	14,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
03.01.16	24,00	-	268,24	268,24	0,00	64,90	50,42	14,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
04.01.16	24,00	-	268,27	268,27	0,00	65,99	51,13	14,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
05.01.16	24,00	-	270,45	270,45	0,00	66,46	51,32	15,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
06.01.16	24,00	-	277,46	277,46	0,00	65,53	50,78	14,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
07.01.16	24,00	-	294,45	294,45	0,00	67,63	52,62	15,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
08.01.16	24,00	-	294,11	294,11	0,00	70,29	54,39	15,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
09.01.16	24,00	-	294,88	294,88	0,00	69,51	53,93	15,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
10.01.16	24,00	-	294,82	294,82	0,00	70,35	54,68	15,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
11.01.16	24,00	-	295,05	295,05	0,00	72,08	55,98	16,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
12.01.16	24,00	-	294,97	294,97	0,00	73,29	57,15	16,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
13.01.16	24,00	-	293,43	293,43	0,00	72,65	57,05	15,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
14.01.16	24,00	-	291,78	291,78	0,00	72,33	56,83	15,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
15.01.16	24,00	-	294,02	294,02	0,00	72,36	56,76	15,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
16.01.16	24,00	-	293,87	293,87	0,00	73,04	57,20	15,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
17.01.16	24,00	-	293,33	293,33	0,00	72,73	57,04	15,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
18.01.16	24,00	-	292,75	292,75	0,00	71,57	56,11	15,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
19.01.16	24,00	-	296,37	296,37	0,00	72,64	57,25	15,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
20.01.16	24,00	-	309,01	309,01	0,00	72,67	58,01	14,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
21.01.16	24,00	-	307,04	307,04	0,00	72,89	58,13	14,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
22.01.16	24,00	-	304,80	304,80	0,00	72,35	57,52	14,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
23.01.16	24,00	-	304,57	304,57	0,00	72,33	57,28	15,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
Среднее	24,00	-	281,02	281,02	-	66,63	52,46	14,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,02
Итого	744,00		8711,55	8711,55	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	124,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	18462,25	18464,89	-	-	-	-	196,04	-	-
	24.01.16 01:00	25898,80	25901,44	-	-	-	-	307,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

печать энергосбыта