Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	273,28	273,28	0,00	53,41	45,12	8,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
25.12.15	24,00	-	267,40	267,40	0,00	53,68	45,07	8,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
26.12.15	24,00	-	271,05	271,05	0,00	53,84	45,14	8,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
27.12.15	24,00	-	282,05	282,05	0,00	55,80	46,40	9,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
28.12.15	24,00	-	287,86	287,86	0,00	57,27	47,41	9,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
29.12.15	24,00	-	293,84	293,84	0,00	58,40	48,16	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
30.12.15	24,00	-	295,94	295,94	0,00	62,43	51,02	11,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
31.12.15	24,00	-	300,27	300,27	0,00	62,67	51,40	11,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
01.01.16	24,00	-	303,87	303,87	0,00	62,53	51,08	11,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
02.01.16	24,00	-	301,71	301,71	0,00	63,31	51,13	12,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
03.01.16	24,00	-	302,63	302,63	0,00	65,06	52,47	12,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
04.01.16	24,00	-	304,32	304,32	0,00	66,16	53,27	12,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
05.01.16	24,00	-	299,11	299,11	0,00	66,62	53,20	13,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
06.01.16	24,00	-	310,10	310,10	0,00	65,63	52,59	13,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
07.01.16	24,00	-	319,05	319,05	0,00	67,78	54,15	13,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
08.01.16	24,00	-	310,20	310,20	0,00	70,47	55,68	14,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
09.01.16	24,00	-	306,53	306,53	0,00	69,70	55,09	14,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
10.01.16	24,00	-	306,48	306,48	0,00	70,54	55,92	14,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
11.01.16	24,00	-	300,56	300,56	0,00	72,27	56,99	15,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
12.01.16	24,00	-	301,07	301,07	0,00	73,49	58,26	15,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
13.01.16	24,00	-	303,80	303,80	0,00	72,84	58,40	14,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
14.01.16	24,00	-	320,37	320,37	0,00	72,51	58,83	13,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
15.01.16	24,00	-	317,24	317,24	0,00	72,55	58,61	13,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
16.01.16	24,00	-	316,95	316,95	0,00	73,23	59,04	14,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
17.01.16	24,00	-	317,96	317,96	0,00	72,92	59,05	13,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
18.01.16	24,00	-	317,42	317,42	0,00	71,75	58,06	13,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
19.01.16	24,00	-	326,32	326,32	0,00	72,83	59,38	13,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
20.01.16	24,00	-	330,88	330,88	0,00	72,87	59,79	13,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
21.01.16	24,00	-	328,38	328,38	0,00	73,07	59,81	13,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
22.01.16	24,00	-	321,79	321,79	0,00	72,53	59,11	13,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
23.01.16	24,00	-	322,34	322,34	0,00	72,51	58,82	13,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
Среднее	24,00	-	305,19	305,19	-	66,80	54,14	12,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
Итого	744,00		9460,77	9460,77	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 04:00	73349,24	73347,60	-	-	-	-	680,32	-	-
	24.01.16 02:00	81418,88	81417,24	-	-	-	-	788,62	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «27» 01 16 г.