Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,87

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	406,99	406,99	0,00	53,29	47,12	6,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
25.12.15	24,00	-	406,78	406,78	0,00	53,55	47,32	6,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
26.12.15	24,00	-	403,28	403,28	0,00	53,69	47,40	6,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
27.12.15	24,00	-	406,37	406,37	0,00	55,57	48,54	7,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
28.12.15	24,00	-	410,29	410,29	0,00	57,12	49,60	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
29.12.15	24,00	-	410,42	410,42	0,00	58,13	50,30	7,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
30.12.15	24,00	-	409,88	409,88	0,00	62,25	53,42	8,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
31.12.15	24,00	-	409,16	409,16	0,00	62,54	53,73	8,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
01.01.16	24,00	-	409,24	409,24	0,00	62,40	53,34	9,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
02.01.16	24,00	-	407,33	407,33	0,00	63,11	53,53	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
03.01.16	24,00	-	406,77	406,77	0,00	64,87	54,93	9,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
04.01.16	24,00	-	405,95	405,95	0,00	65,98	55,76	10,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
05.01.16	24,00	-	409,50	409,50	0,00	66,48	56,01	10,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
06.01.16	24,00	-	401,44	401,44	0,00	65,58	54,97	10,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
07.01.16	24,00	-	404,78	404,78	0,00	67,48	56,22	11,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
08.01.16	24,00	-	406,03	406,03	0,00	70,34	58,36	11,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
09.01.16	24,00	-	406,24	406,24	0,00	69,53	57,88	11,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
10.01.16	24,00	-	405,92	405,92	0,00	70,34	58,68	11,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
11.01.16	24,00	-	405,92	405,92	0,00	72,10	60,13	11,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
12.01.16	24,00	-	404,51	404,51	0,00	73,33	61,32	12,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
13.01.16	24,00	-	404,74	404,74	0,00	72,70	61,17	11,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
14.01.16	24,00	-	404,98	404,98	0,00	72,37	60,88	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
15.01.16	24,00	-	405,76	405,76	0,00	72,34	60,65	11,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
16.01.16	24,00	-	406,23	406,23	0,00	73,07	61,23	11,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
17.01.16	24,00	-	406,61	406,61	0,00	72,77	61,09	11,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
18.01.16	24,00	-	406,94	406,94	0,00	71,56	60,07	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
19.01.16	24,00	-	408,29	408,29	0,00	72,63	61,09	11,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
20.01.16	24,00	-	408,96	408,96	0,00	72,69	61,37	11,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
21.01.16	24,00	-	406,32	406,32	0,00	72,90	61,48	11,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
22.01.16	24,00	-	406,36	406,36	0,00	72,37	60,89	11,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
23.01.16	24,00	-	406,74	406,74	0,00	72,33	60,65	11,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
Среднее	24,00	-	406,73	406,73	-	66,63	56,42	10,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
Итого	744,00		12608,73	12608,73	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	129,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	164300,42	164350,51	-	-	-	-	1390,41	-	-
	24.01.16 12:00	175044,70	175094,79	-	-	-	-	1507,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = 0 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.
печать энергосбыта