Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 1,9
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	106,44	106,44	0,00	68,77	45,53	23,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
25.12.15	24,00	-	108,89	108,89	0,00	69,55	46,03	23,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
26.12.15	24,00	-	106,88	106,88	0,00	69,41	45,28	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
27.12.15	24,00	-	108,58	108,58	0,00	73,97	46,67	27,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
28.12.15	24,00	-	106,39	106,39	0,00	76,50	47,34	29,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
29.12.15	24,00	-	105,61	105,61	0,00	78,16	47,79	30,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
30.12.15	24,00	-	105,86	105,86	0,00	82,47	49,45	33,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
31.12.15	24,00	-	108,37	108,37	0,00	84,89	51,24	33,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
01.01.16	24,00	-	103,25	103,25	0,00	83,89	49,32	34,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
02.01.16	24,00	-	103,31	103,31	0,00	86,16	49,49	36,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
03.01.16	24,00	-	104,18	104,18	0,00	88,60	50,83	37,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
04.01.16	24,00	-	106,42	106,42	0,00	90,76	52,15	38,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
05.01.16	24,00	-	113,26	113,26	0,00	63,49	43,19	20,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
06.01.16	24,00	-	113,38	113,38	0,00	64,49	43,13	21,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
07.01.16	24,00	-	113,75	113,75	0,00	64,07	43,18	20,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
08.01.16	24,00	-	113,52	113,52	0,00	65,13	43,63	21,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
09.01.16	24,00	-	113,53	113,53	0,00	65,62	43,86	21,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
10.01.16	24,00	-	113,60	113,60	-	64,94	43,56	21,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
11.01.16	24,00	-	102,49	102,49	0,00	96,86	52,46	44,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56
12.01.16	24,00	-	101,91	101,91	0,00	96,79	52,98	43,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
13.01.16	24,00	-	102,44	102,44	0,00	97,03	53,97	43,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
14.01.16	24,00	-	102,18	102,18	0,00	97,26	54,06	43,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
15.01.16	24,00	-	102,13	102,13	0,00	97,15	53,73	43,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
16.01.16	24,00	-	102,39	102,39	0,00	96,85	53,68	43,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
17.01.16	24,00	-	102,51	102,51	0,00	97,33	53,96	43,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
18.01.16	24,00	-	100,37	100,37	0,00	97,04	53,71	43,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
19.01.16	24,00	-	103,52	103,52	0,00	97,33	54,62	42,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
20.01.16	24,00	-	103,19	103,19	0,00	97,41	55,16	42,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
21.01.16	24,00	-	102,36	102,36	0,00	97,22	55,02	42,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
22.01.16	24,00	-	101,99	101,99	0,00	97,25	54,60	42,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
23.01.16	24,00	-	101,51	101,51	0,00	96,90	53,95	42,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
Среднее	24,00	-	105,94	105,94	-	83,98	49,79	34,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
Итого	744,00		3284,21	3284,21	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 02:00	8193,11	8194,72	-	-	-	-	207,94	-	-
	24.01.16 01:00	1426,65	1426,65	-	-	-	-	61,84	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 01 16 г.
печать энергосбыта