Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314566
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314566-ч(с)-0116.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Тхв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	106,88	103,84	3,03	70,57	44,78	25,79	6,25	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
25.12.15	24,00	-	102,13	99,34	2,79	67,72	42,70	25,02	6,13	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
26.12.15	24,00	-	104,18	101,38	2,80	68,51	43,19	25,32	6,23	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
27.12.15	24,00	-	102,26	99,28	2,98	68,31	42,46	25,85	6,16	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
28.12.15	24,00	-	103,86	101,00	2,86	72,76	43,68	29,08	6,14	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
29.12.15	24,00	-	101,64	98,61	3,03	75,20	44,05	31,15	6,14	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
30.12.15	24,00	-	100,87	98,01	2,86	76,73	44,22	32,51	6,12	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
31.12.15	24,00	-	101,08	98,06	3,02	80,87	45,48	35,39	6,13	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
01.01.16	24,00	-	103,02	100,14	2,89	83,33	47,10	36,23	6,16	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
02.01.16	24,00	-	98,04	95,31	2,73	82,28	44,82	37,46	6,07	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
03.01.16	24,00	-	98,05	95,29	2,76	84,41	44,63	39,78	6,14	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
04.01.16	24,00	-	98,83	95,85	2,98	86,85	45,94	40,91	6,19	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
05.01.16	24,00	-	100,96	97,67	3,29	88,94	47,03	41,91	6,11	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
06.01.16	24,00	-	97,69	94,73	2,97	90,89	46,48	44,41	6,08	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
07.01.16	24,00	-	95,73	92,58	3,15	86,89	44,32	42,57	5,89	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
08.01.16	24,00	-	99,14	96,38	2,77	90,78	46,03	44,75	6,10	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
09.01.16	24,00	-	97,80	94,92	2,88	92,54	46,14	46,40	6,04	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
10.01.16	24,00	-	97,41	94,52	2,89	92,93	46,07	46,86	6,03	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
11.01.16	24,00	-	89,25	86,30	2,94	93,60	45,14	48,46	5,61	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
12.01.16	24,00	-	96,37	93,32	3,05	94,83	47,16	47,67	5,78	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
13.01.16	24,00	-	95,76	92,80	2,95	94,70	47,89	46,81	5,75	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
14.01.16	24,00	-	96,18	93,30	2,88	95,04	49,24	45,80	5,76	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
15.01.16	24,00	-	95,91	92,83	3,09	95,24	49,35	45,89	5,78	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
16.01.16	24,00	-	95,88	92,90	2,98	95,13	48,84	46,29	5,77	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
17.01.16	24,00	-	96,02	92,99	3,03	94,79	48,74	46,05	5,76	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
18.01.16	24,00	-	96,08	93,23	2,86	95,32	49,21	46,11	5,76	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,58
19.01.16	24,00	-	96,59	93,60	2,99	95,00	48,89	46,11	5,81	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,61
20.01.16	24,00	-	97,02	94,03	2,99	95,27	49,88	45,39	5,83	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
21.01.16	24,00	-	96,73	93,51	3,22	95,34	50,50	44,84	5,83	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
22.01.16	24,00		98,67	95,71	2,95	86,37	46,34	40,03	5,98	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
23.01.16	24,00		98,67	95,71	2,95	86,37	46,34	40,03	5,98	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
Среднее	24,00	-	98,67	95,71	2,95	86,37	46,34	40,03	5,98	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
Итого	744,00		3058,67	2967,12	91,55						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	126,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«27» 01 16 г.