Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	97,30	83,11	14,19	67,80	42,38	25,42	7,00	5,00	1,99	16,90	-	-	17,23	-	17,23	-	64,12	-	1,08			3,08
25.12.15	24,00	-	97,36	83,79	13,57	68,58	42,62	25,96	7,00	5,00	2,06	16,35	-	-	16,65	-	16,65	-	63,95	-	1,05			3,11
26.12.15	24,00	-	97,49	80,34	17,15	68,45	42,09	26,36	7,00	5,00	2,06	20,16	-	-	20,48	-	20,48	-	61,28	-	1,23			3,29
27.12.15	24,00	-	100,18	82,15	18,03	72,95	43,33	29,62	7,00	5,00	2,37	20,77	-	-	21,17	-	21,17	-	66,38	-	1,38			3,75
28.12.15	24,00	-	96,15	82,36	13,79	75,30	43,71	31,59	7,00	5,00	2,52	16,26	-	-	16,59	-	16,59	-	68,79	-	1,12			3,64
29.12.15	24,00	-	95,02	81,16	13,86	76,88	44,18	32,70	7,00	5,00	2,63	16,15	-	-	16,47	-	16,47	-	67,77	-	1,09			3,72
30.12.15	24,00	-	96,13	81,19	14,94	81,16	45,46	35,70	7,00	5,00	2,88	17,19	-	-	17,61	-	17,61	-	72,09	-	1,24			4,12
31.12.15	24,00	-	99,86	78,13	21,73	83,51	46,73	36,78	7,00	5,00	2,96	24,41	-	-	24,97	-	24,97	-	70,89	-	1,73			4,69
01.01.16	24,00	-	90,51	78,10	12,41	82,35	45,18	37,17	7,00	5,00	2,98	14,38	-	-	14,66	-	14,66	-	65,94	-	0,95			3,93
02.01.16	24,00	-	89,90	74,45	15,45	84,58	45,15	39,43	7,00	5,00	3,16	17,27	-	-	17,59	-	17,59	-	63,07	-	1,09			4,25
03.01.16	24,00	-	90,54	73,85	16,69	86,97	46,38	40,59	7,00	5,00	3,30	18,34	-	-	18,67	-	18,67	-	62,95	-	1,15			4,45
04.01.16	24,00	-	95,95	79,53	16,42	89,22	47,60	41,62	7,00	5,00	3,42	18,13	-	-	18,58	-	18,58	-	74,78	-	1,36			4,78
05.01.16	24,00	-	91,03	75,05	15,98	90,94	47,36	43,58	7,00	5,00	3,52	17,63	-	-	18,03	-	18,03	-	68,93	-	1,22			4,73
06.01.16	24,00	-	90,95	74,36	16,59	87,15	45,48	41,67	7,00	5,00	3,34	18,71	-	-	19,04	-	19,04	-	64,55	-	1,21			4,55
07.01.16	24,00	-	92,36	75,28	17,08	91,06	47,04	44,02	7,00	5,00	3,65	18,63	-	-	18,98	-	18,98	-	65,64	-	1,22			4,87
08.01.16	24,00	-	91,72	73,78	17,94	92,78	47,51	45,27	7,00	5,00	3,73	19,53	-	-	19,93	-	19,93	-	65,67	-	1,28			5,01
09.01.16	24,00	-	91,30	73,87	17,43	93,20	47,57	45,63	7,00	5,00	3,76	18,82	-	-	19,22	-	19,22	-	66,10	-	1,24			5,00
10.01.16	24,00	-	86,68	66,09	20,59	94,00	46,90	47,10	7,00	5,00	3,62	22,22	-	-	22,65	-	22,65	-	64,39	-	1,43			5,05
11.01.16	24,00	-	95,01	81,73	13,28	95,11	48,52	46,59	7,00	5,00	3,79	14,89	-	-	15,37	-	15,37	-	86,26	-	1,29			5,08
12.01.16	24,00	-	93,95	82,07	11,88	95,03	49,12	45,91	7,00	5,00	3,75	13,48	-	-	13,92	-	13,92	-	85,87	-	1,16			4,91
13.01.16	24,00	-	94,47	82,99	11,48	95,30	50,13	45,17	7,00	5,00	3,70	13,12	-	-	13,56	-	13,56	-	87,85	-	1,15			4,85
14.01.16	24,00	-	93,25	82,27	10,98	95,50	50,27	45,23	7,00	5,00	3,68	12,56	-	-	13,00	-	13,00	-	87,36	-	1,10			4,78
15.01.16	24,00	-	93,96	82,11	11,85	95,41	49,83	45,58	7,00	5,00	3,70	13,53	-	-	14,00	-	14,00	-	87,63	-	1,19			4,88
16.01.16	24,00	-	93,43	80,78	12,65	95,12	49,77	45,35	7,00	5,00	3,67	14,35	-	-	14,79	-	14,79	-	83,92	-	1,20			4,88
17.01.16	24,00	-	96,55	80,01	16,54	95,66	50,08	45,58	7,00	5,00	3,67	18,47	-	-	19,06	-	19,06	-	84,89	-	1,57			5,24
18.01.16	24,00	-	92,61	80,93	11,68	95,32	49,71	45,61	7,00	5,00	3,70	13,39	-	-	13,80	-	13,80	-	83,12	-	1,11			4,81
19.01.16	24,00	-	93,43	81,20	12,23	95,59	50,37	45,22	7,00	5,00	3,69	13,96	-	-	14,39	-	14,39	-	83,20	-	1,16			4,85
20.01.16	24,00	-	93,94	81,58	12,36	95,67	51,07	44,60	7,00	5,00	3,62	14,22	-	-	14,67	-	14,67	-	85,32	-	1,21			4,83
21.01.16	24,00	-	91,86	80,76	11,10	95,44	50,94	44,50	7,00	5,00	3,60	12,96	-	-	13,33	-	13,33	-	81,67	-	1,06			4,66
22.01.16	24,00	-	91,33	79,50	11,83	95,46	50,46	45,00	7,00	5,00	3,63	13,55	-	-	13,91	-	13,91	-	79,91	-	1,08			4,72
23.01.16	24,00	-	91,29	78,15	13,14	95,11	49,80	45,31	7,00	5,00	3,64	14,98	-	-	15,38	-	15,38	-	77,55	-	1,16			4,80
Среднее	24,00	-	93,73	79,05	14,67	87,95	47,31	40,64	7,00	5,00	3,28	16,62	-	-	17,02	-	17,02	-	73,93	-	1,21	-	-	4,49
Итого	744,00		2905,51	2450,67	454,84						101,79	515,31	0,00	0,00	527,70	0,00	527,70	0,00			37,51	0,00	0,00	139,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.01.16 16:00	9172,61	8589,89	3314,76	-	3375,19	-	263,29	-	-
	24.01.16 02:00	10880,06	10039,56	3604,06	-	3672,31	-	353,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = -0,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **527,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя печать энергосбыта

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «24» 01 16 г.

Отрегулировать температуру Ивс