Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0116.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.12.15	24,00	-	131,51	119,99	11,52	67,88	44,34	23,54	7,00	5,00	2,82	11,69	-	-	11,94	-	11,94	-	67,74	-	0,79			3,61
25.12.15	24,00	-	131,55	121,34	10,21	68,67	44,86	23,81	7,00	5,00	2,87	10,56	-	-	10,77	-	10,77	-	68,45	-	0,72			3,59
26.12.15	24,00	-	133,72	119,93	13,79	68,51	44,25	24,26	7,00	5,00	2,91	13,88	-	-	14,18	-	14,18	-	68,35	-	0,95			3,85
27.12.15	24,00	-	133,91	122,01	11,90	73,10	46,03	27,07	7,00	5,00	3,29	12,02	-	-	12,31	-	12,31	-	73,40	-	0,88			4,17
28.12.15	24,00	-	130,65	119,66	10,99	75,53	46,92	28,61	7,00	5,00	3,43	11,04	-	-	11,32	-	11,32	-	75,28	-	0,83			4,26
29.12.15	24,00	-	131,06	119,46	11,60	77,12	47,19	29,93	7,00	5,00	3,58	11,54	-	-	11,83	-	11,83	-	77,07	-	0,89			4,47
30.12.15	24,00	-	131,88	119,62	12,26	81,44	48,81	32,63	7,00	5,00	3,92	12,12	-	-	12,47	-	12,47	-	81,55	-	0,99			4,91
31.12.15	24,00	-	137,00	121,34	15,66	83,80	50,44	33,36	7,00	5,00	4,07	15,51	-	-	15,98	-	15,98	-	83,50	-	1,30			5,37
01.01.16	24,00	-	126,99	117,38	9,61	82,74	48,77	33,97	7,00	5,00	4,02	9,34	-	-	9,62	-	9,62	-	82,05	-	0,77			4,79
02.01.16	24,00	-	127,38	117,31	10,07	85,01	49,00	36,01	7,00	5,00	4,25	9,86	-	-	10,17	-	10,17	-	84,83	-	0,84			5,09
03.01.16	24,00	-	127,33	117,92	9,41	87,43	50,42	37,01	7,00	5,00	4,40	9,11	-	-	9,43	-	9,43	-	86,72	-	0,79			5,19
04.01.16	24,00	-	131,78	120,47	11,31	89,64	51,78	37,86	7,00	5,00	4,58	11,21	-	-	11,57	-	11,57	-	89,63	-	1,00			5,59
05.01.16	24,00	-	126,68	116,96	9,72	91,44	51,64	39,80	7,00	5,00	4,69	9,53	-	-	9,88	-	9,88	-	90,07	-	0,86			5,55
06.01.16	24,00	-	128,36	115,71	12,65	87,89	49,51	38,38	7,00	5,00	4,49	12,39	-	-	12,80	-	12,80	-	85,79	-	1,06			5,56
07.01.16	24,00	-	131,75	120,16	11,59	91,49	51,18	40,31	7,00	5,00	4,87	11,37	-	-	11,80	-	11,80	-	91,56	-	1,04			5,91
08.01.16	24,00	-	130,35	119,88	10,47	93,25	51,76	41,49	7,00	5,00	5,00	10,34	-	-	10,70	-	10,70	-	92,92	-	0,96			5,96
09.01.16	24,00	-	133,52	122,11	11,41	93,71	52,45	41,26	7,00	5,00	5,07	11,15	-	-	11,55	-	11,55	-	93,60	-	1,04			6,12
10.01.16	24,00	-	127,07	114,35	12,72	94,54	51,75	42,79	7,00	5,00	4,92	12,51	-	-	12,98	-	12,98	-	94,71	-	1,19			6,11
11.01.16	24,00	-	132,10	121,17	10,93	95,59	53,61	41,98	7,00	5,00	5,14	10,59	-	-	11,03	-	11,03	-	95,31	-	1,01			6,14
12.01.16	24,00	-	131,19	120,73	10,46	95,49	53,91	41,58	7,00	5,00	5,08	10,04	-	-	10,44	-	10,44	-	95,48	-	0,96			6,03
13.01.16	24,00	-	131,44	121,21	10,23	95,77	54,91	40,86	7,00	5,00	5,01	9,85	-	-	10,27	-	10,27	-	95,28	-	0,94			5,95
14.01.16	24,00	-	131,88	120,79	11,09	95,97	54,92	41,05	7,00	5,00	5,03	10,55	-	-	10,96	-	10,96	-	95,73	-	1,01			6,04
15.01.16	24,00	-	131,79	120,67	11,12	95,88	54,48	41,40	7,00	5,00	5,05	10,70	-	-	11,08	-	11,08	-	95,54	-	1,02			6,07
16.01.16	24,00	-	130,69	119,41	11,28	95,60	54,49	41,11	7,00	5,00	4,97	10,82	-	-	11,24	-	11,24	-	95,31	-	1,03			6,00
17.01.16	24,00	-	133,00	120,67	12,33	96,10	54,84	41,26	7,00	5,00	5,03	11,97	-	-	12,46	-	12,46	-	95,76	-	1,15			6,18
18.01.16	24,00	-	131,79	121,02	10,77	95,79	54,53	41,26	7,00	5,00	5,04	10,43	-	-	10,84	-	10,84	-	95,50	-	1,00			6,04
19.01.16	24,00	-	133,23	121,98	11,25	96,05	55,41	40,64	7,00	5,00	5,01	10,89	-	-	11,31	-	11,31	-	95,78	-	1,04			6,05
20.01.16	24,00	-	131,38	121,89	9,49	96,08	55,87	40,21	7,00	5,00	4,95	9,18	-	-	9,53	-	9,53	-	95,74	-	0,88			5,83
21.01.16	24,00	-	132,58	121,33	11,25	95,94	55,65	40,29	7,00	5,00	4,94	10,91	-	-	11,32	-	11,32	-	95,57	-	1,04			5,98
22.01.16	24,00	-	131,68	121,06	10,62	95,95	55,33	40,62	7,00	5,00	4,97	10,26	-	-	10,65	-	10,65	-	95,63	-	0,98			5,95
23.01.16	24,00	-	132,29	120,74	11,55	95,58	54,76	40,82	7,00	5,00	4,99	11,06	-	-	11,50	-	11,50	-	95,28	-	1,05			6,05
Среднее	24,00	-	131,21	119,94	11,27	88,35	51,41	36,94	7,00	5,00	4,46	11,05	-	-	11,42	-	11,42	-	88,04	-	0,97	-	-	5,43
Итого	744,00		4067,53	3718,27	349,26						138,38	342,42	0,00	0,00	353,93	0,00	353,93	0,00			30,02	0,00	0,00	168,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.01.16 16:00	14899,00	12839,59	1962,61	-	2004,35	-	426,53	-	-
	24.01.16 01:00	17314,50	15049,14	2162,20	-	2211,57	-	536,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °C = -0,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **353,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.

Отрегулировать температуру _____