Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,9

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	113,29	100,32	12,97	68,21	42,99	25,22	7,00	5,00	2,65	13,07	-	-	13,28	-	13,28	-	58,49	-	0,77			3,42
25.12.15	24,00	-	115,50	101,91	13,59	69,08	43,25	25,83	7,00	5,00	2,73	13,80	-	-	14,02	-	14,02	-	60,78	-	0,84			3,57
26.12.15	24,00	-	113,98	99,07	14,91	68,74	42,62	26,12	7,00	5,00	2,74	15,00	-	-	15,22	-	15,22	-	58,36	-	0,88			3,61
27.12.15	24,00	-	114,39	98,80	15,59	73,20	43,88	29,32	7,00	5,00	3,14	15,43	-	-	15,65	-	15,65	-	57,86	-	0,89			4,04
28.12.15	24,00	-	110,55	97,19	13,36	75,83	44,40	31,43	7,00	5,00	3,32	13,15	-	-	13,34	-	13,34	-	56,87	-	0,75			4,07
29.12.15	24,00	-	110,18	95,20	14,98	77,37	44,93	32,44	7,00	5,00	3,42	14,81	-	-	15,04	-	15,04	-	55,98	-	0,83			4,25
30.12.15	24,00	-	108,99	93,48	15,51	81,42	46,16	35,26	7,00	5,00	3,73	15,19	-	-	15,40	-	15,40	-	54,62	-	0,83			4,56
31.12.15	24,00	-	109,73	88,26	21,47	84,10	47,90	36,20	7,00	5,00	3,92	20,98	-	-	21,24	-	21,24	-	51,77	-	1,09			5,01
01.01.16	24,00	-	106,34	94,25	12,09	83,10	46,42	36,68	7,00	5,00	3,86	11,43	-	-	11,57	-	11,57	-	52,90	-	0,61			4,47
02.01.16	24,00	-	105,41	90,88	14,53	85,21	46,05	39,16	7,00	5,00	4,10	13,90	-	-	14,07	-	14,07	-	50,03	-	0,70			4,80
03.01.16	24,00	-	105,20	90,08	15,12	87,65	47,16	40,49	7,00	5,00	4,27	14,50	-	-	14,67	-	14,67	-	48,78	-	0,71			4,98
04.01.16	24,00	-	107,86	91,80	16,06	89,81	48,53	41,28	7,00	5,00	4,47	15,42	-	-	15,60	-	15,60	-	50,06	-	0,77			5,24
05.01.16	24,00	-	104,97	88,10	16,87	91,84	48,39	43,45	7,00	5,00	4,58	16,14	-	-	16,32	-	16,32	-	49,71	-	0,80			5,39
06.01.16	24,00	-	104,87	87,68	17,19	88,09	46,55	41,54	7,00	5,00	4,36	16,53	-	-	16,71	-	16,71	-	48,49	-	0,80			5,16
07.01.16	24,00	-	107,94	94,66	13,28	91,62	48,12	43,50	7,00	5,00	4,71	12,65	-	-	12,79	-	12,79	-	49,63	-	0,63			5,34
08.01.16	24,00	-	107,47	91,95	15,52	93,57	48,41	45,16	7,00	5,00	4,87	14,97	-	-	15,11	-	15,11	-	49,76	-	0,75			5,61
09.01.16	24,00	-	107,33	90,92	16,41	93,98	48,45	45,53	7,00	5,00	4,91	15,75	-	-	15,92	-	15,92	-	49,82	-	0,79			5,69
10.01.16	24,00	-	100,74	80,99	19,75	94,66	47,36	47,30	7,00	5,00	4,76	19,26	-	-	19,49	-	19,49	-	49,68	-	0,96			5,71
11.01.16	24,00	-	106,51	89,92	16,59	95,83	49,55	46,28	7,00	5,00	4,95	16,01	-	-	16,21	-	16,21	-	50,87	-	0,82			5,76
12.01.16	24,00	-	106,12	91,34	14,78	95,70	49,86	45,84	7,00	5,00	4,89	14,15	-	-	14,34	-	14,34	-	51,28	-	0,72			5,61
13.01.16	24,00	-	106,53	91,07	15,46	96,14	50,87	45,27	7,00	5,00	4,86	14,58	-	-	14,76	-	14,76	-	52,15	-	0,76			5,62
14.01.16	24,00	-	106,29	90,41	15,88	96,22	50,96	45,26	7,00	5,00	4,85	15,01	-	-	15,23	-	15,23	-	52,15	-	0,78			5,63
15.01.16	24,00	-	106,07	89,00	17,07	96,20	50,60	45,60	7,00	5,00	4,86	16,34	-	-	16,55	-	16,55	-	51,89	-	0,85			5,71
16.01.16	24,00	-	106,22	89,13	17,09	95,85	50,44	45,41	7,00	5,00	4,85	16,33	-	-	16,53	-	16,53	-	51,62	-	0,84			5,69
17.01.16	24,00	-	106,28	86,66	19,62	96,40	50,93	45,47	7,00	5,00	4,87	18,81	-	-	19,05	-	19,05	-	51,92	-	0,98			5,84
18.01.16	24,00	-	106,27	89,91	16,36	96,08	50,67	45,41	7,00	5,00	4,85	15,70	-	-	15,91	-	15,91	-	51,99	-	0,81			5,67
19.01.16	24,00	-	106,88	90,56	16,32	96,31	51,34	44,97	7,00	5,00	4,84	15,49	-	-	15,71	-	15,71	-	52,83	-	0,82			5,66
20.01.16	24,00	-	106,76	89,82	16,94	96,40	51,97	44,43	7,00	5,00	4,78	16,06	-	-	16,28	-	16,28	-	53,27	-	0,86			5,64
21.01.16	24,00	-	106,01	89,79	16,22	96,23	51,91	44,32	7,00	5,00	4,72	15,48	-	-	15,70	-	15,70	-	53,28	-	0,83			5,55
22.01.16	24,00	-	105,62	90,29	15,33	96,24	51,41	44,83	7,00	5,00	4,76	14,78	-	-	14,98	-	14,98	-	52,81	-	0,78			5,54
23.01.16	24,00	-	105,46	88,57	16,89	95,87	50,81	45,06	7,00	5,00	4,77	16,34	-	-	16,54	-	16,54	-	51,99	-	0,85			5,62
Среднее	24,00	-	107,61	91,68	15,93	88,61	48,16	40,45	7,00	5,00	4,30	15,39	-	-	15,59	-	15,59	-	52,63	-	0,81	-	-	5,11
Итого	744,00		3335,76	2842,01	493,75						133,37	477,06	0,00	0,00	483,23	0,00	483,23	0,00			25,06	0,00	0,00	158,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	42082,90	37582,57	6078,74	-	6210,28	-	1231,39	-	-
	24.01.16 11:00	44894,50	39966,44	6489,44	-	6626,14	-	1373,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,9 °С = -0,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **483,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 27.01 16 г.